

承認	審査	確認
	2020.10.7	2020.10.6

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2020年 10月 第1週)

設置場所	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	17 定検機材倉庫脇 タンク液容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	26 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	監理員確認欄
28日(月)															
29日(火)															
30日(水)															
1日(木)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	
2日(金)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(土)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	
4日(日)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2020.10.13

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2020年 10月 第2週)

設置場所	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	26 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	監理員確認欄
5日(月)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(火)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(水)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(木)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	
9日(金)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
10日(土)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
11日(日)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2020年 10月 第3週)

設置場所	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力稼休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力稼休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	24 G1南 東側エリア	25 5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	監理員確認欄
12日(月)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
13日(火)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(水)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(木)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(金)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(土)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	○	閉鎖	
18日(日)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2020年 10月 第4週)

	14	15	16	17	18-1	18-2	19	20	21	22	23	24	25	監理員確認欄
設置場所	一般廃棄物焼却炉休憩所	自力棟休憩所	企業厚生棟南側車両サーベイエリア	定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	総合情報棟休憩所(2階)	総合情報棟休憩所(2階)	自力棟休憩所	北側海岸付近休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	G1南 東側エリア	5・6号機排気塔(休憩所・トイレ)	
19日(月)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(火)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(水)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(木)	閉鎖	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
23日(金)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	
24日(土)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	
25日(日)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2020年 10月 第5週)

設置場所	14 一般廃棄物焼却炉休憩所	15 自力棟休憩所	16 企業厚生棟南側車両サーベイエリア 車両測定場待機所	17 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	18-1 総合情報棟休憩所(2階)	18-2 総合情報棟休憩所(2階)	19 自力棟休憩所	20 北側海岸付近休憩所	21 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	22 ろ過水・純水設備運転業務制御室	23 西門研修棟休憩所	監理員確認欄
26日(月)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	
27日(火)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	
28日(水)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	
29日(木)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	
30日(金)	○	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	
31日(土)	閉鎖	閉鎖	○	長期閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	
1日(日)												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満