

日 付	2020年12月3日		タンクNo.	E-D7			作業内容	天板・4段目側板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者	
作業前	9時50分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合		
作業中	14時30分	北		東	1.12E-05	9.70E-05	9.70E-05	否		
	10時40分	北		西	1.29E-05	1.29E-05				
	10時40分	北		南	1.32E-05	1.32E-05				
	14時30分	北		北	1.16E-05	1.16E-05				
作業中 (1回目NGの場合)	※側板4枚目撤去時にダストが上昇したため、仮設天板を設置し、作業終了			東						
				西						
				南						
作業後	16時00分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	2.64E-05	合		
	15時00分	北		西	1.29E-05	1.29E-05				
	15時00分	北		南	1.32E-05	2.64E-05				
	16時00分	北		北	1.16E-05	1.16E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東						
				西						
				南						
				北						
日 付	2020年12月4日		タンクNo.	E-D7			作業内容	3・2段目側板撤去、廃棄物搬出		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者	
作業前	7時20分	—		タンク内	1.12E-05	7.46E-05	7.46E-05	否		
作業中	※解体作業なし			東						
				西						
				南						
				北						
作業中 (1回目NGの場合)				東						
				西						
				南						
				北						
作業後				東						
				西						
				南						
				北						
作業後 (1回目NGの場合)				東						
					西					
					南					
					北					
日 付	2020年12月10日		タンクNo.	E-D7			作業内容	3・2段目側板撤去、廃棄物搬出		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者	
作業前	8時35分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合		
作業中	10時25分	—		東	1.12E-05	2.39E-05	2.39E-05	合		
	9時40分	—		西	1.29E-05	1.38E-05				
	9時40分	—		南	1.32E-05	1.93E-05				
	10時25分	—		北	1.16E-05	2.32E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東						
				西						
				南						
				北						
作業後	14時00分	—		東	1.12E-05	1.49E-05	3.10E-05	合		
	12時05分	—		西	1.29E-05	2.76E-05				
	12時05分	—		南	1.32E-05	2.99E-05				
	14時00分	—		北	1.16E-05	3.10E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東						
					西					
					南					
					北					
日 付	2020年12月14日		タンクNo.	E-D7			作業内容	1段目側板・底板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者	
作業前	7時20分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合		
作業中	10時15分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合		
	9時00分	北西		西	1.29E-05	1.29E-05				
	9時00分	北西		南	1.32E-05	1.32E-05				
	10時15分	北		北	1.16E-05	1.16E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東						
					西					
					南					
					北					
作業後	11時15分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.41E-05	合		
	10時45分	北		西	1.29E-05	1.29E-05				
	10時45分	北		南	1.32E-05	1.41E-05				
	11時15分	北		北	1.16E-05	1.16E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東						
					西					
					南					
					北					

日付	2020年12月16日	タンクNo.	E-D8				作業内容	天板・4・3段目側板撤去、廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時10分	西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時35分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時35分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時10分	西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時00分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時15分	西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時15分	西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	15時00分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月18日	タンクNo.	E-D8				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時50分	西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	9時10分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	9時10分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時50分	西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時30分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.76E-05	合	
	12時30分	北		西	1.29E-05	1.38E-05			
	12時30分	北		南	1.32E-05	1.76E-05			
	13時30分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月21日	タンクNo.	E-C2				作業内容	天板・4・3段目側板撤去、廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時40分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時35分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時35分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時40分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時25分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時00分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時00分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	13時25分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年12月23日	タンクNo.	E-C2				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時50分	西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	9時15分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	9時15分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時50分	西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時30分	西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時30分	西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	13時20分	西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					