

承認	審査	確認

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2020年 12月 第1週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
30日(月)												
1日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(水)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(木)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(金)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
6日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2020年 12月 第2週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
7日(月)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(水)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(木)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(金)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
13日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2020.12.23

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2020年 12月 第3週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
14日(月)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(火)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(水)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(木)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	
18日(金)	○	○	長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(土)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	○	○	閉鎖	
20日(日)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2021.01.05

休憩所サーベイ記録確認チェックシート (2020年 12月 第4週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
21日(月)	○	○	●長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(火)	○	○	●長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(水)	○	○	●長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(木)	○	○	●長期閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	●閉鎖	
25日(金)	○	○	●長期閉鎖	○	●閉鎖	●閉鎖	○	○	○	○	●閉鎖	
26日(土)	●閉鎖	●閉鎖	●長期閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	○	○	●閉鎖	
27日(日)	●閉鎖	●閉鎖	●長期閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	●閉鎖	○	○	●閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
		2/1/6

休憩所サーベイ記録確認チェックシート

(2020年 12月 第5週)

設置場所	12 一般廃棄物焼却炉休憩所	13 自力棟休憩所	14 定検機材倉庫脇 タンク減容休憩所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 北側海岸付近休憩所	18 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	19 ろ過水・純水設備運転業務制御室	20 西門研修棟休憩所	21 起重機船内休憩所	監理員確認欄
28日(月)	○	○	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
29日(火)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
30日(水)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
31日(木)	閉鎖	閉鎖	長期閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	○	○	閉鎖	
1日(金)												
2日(土)												
3日(日)												

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満