入退域管理棟の放射線管理（環境モニタリングサーベイ）： 2020年 12月

作成日	1月1日（金）
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 （単位 ： μSv／h）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.11
2	保護衣準備室	0.070	0.070	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
3	PPゲート室　北側出入口	0.080	0.070	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080
4	PPゲート室　南側出入口	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080
5	監視室（週一回）	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－	－	－	－	0.050	－	－	－	－	－	－	0.060	－	－	－
6	委託員詰所室	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
7	ロッカー室	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060
8	大型休憩所出入口前	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
9	VIP更衣室	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060
10	計測器貸出室	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	－	－	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
11	放射線監視事務室	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
12	西側階段	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080
13	医療室	0.050	0.050	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060
14	保安員監視室・控室	0.050	0.050	0.050	0.060	－	－	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	－	－	0.050	0.060	0.050	0.050	0.050	－	－	0.060	0.060	0.060	0.060
15	化学分析棟1階　階段	0.060	0.060	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	－	－	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
16	化学分析棟地下　階段	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	－	－	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
17	化学分析棟地下　EV前	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
18	化学分析棟1階　EV前	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11
19	装備貸出エリア	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	－	－	0.080	0.080	0.080	0.080
20	マスク貸出エリア	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11
21	装備脱衣エリア	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	－	－	0.11	0.11	0.11	0.11
22	汚染検査エリア前室	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
23	視察者入口前室	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.070	0.070	0.070
24	一般服出入口	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	－	－	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12	0.12
測定者						－	－						－	－						－	－						－	－				
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2	2	－	－	2	2	2	2
確認者	放射線防護G					－	－						－	－						－	－						－	－				

2. スミア測定 （単位 ： Bq／cm^2）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	装備品倉庫	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
2	保護衣準備室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
3	PPゲート室（北側出入口）	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
4	PPゲート室（南側出入口）	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
5	監視室（週一回）	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－	－	－	－	<2.0E-01	－	－	－
6	委託員詰所室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
7	ロッカー室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
8	大型休憩所出入口前	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
9	VIP更衣室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
10	計測器貸出室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
11	放射線監視事務室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
12	西側階段	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
13	医療室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
14	保安員監視室・控室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
15	化学分析棟1階　階段	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
16	化学分析棟地下　階段	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
17	化学分析棟地下　EV前	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
18	化学分析棟1階　EV前	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
19	装備貸出エリア	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
20	マスク貸出エリア	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
21	装備脱衣エリア	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
22	汚染検査エリア前室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
23	視察者入口前室	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
24	一般服出入口	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	－	－	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01	<2.0E-01
測定者						－	－						－	－						－	－						－	－				
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1	1	－	－	1	1	1	1
	検出限界値	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	－	－	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01	2.0E-01
確認者	放射線防護G					－	－						－	－						－	－						－	－				

3. 放射性物質濃度 （単位 ： Bq／cm^3）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1FL階段下	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	－	－	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06	<3.7E-06
2	1FL装備脱衣エリア	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	－	－	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06
3	入退管理棟2現場出入口	－	－	<4.1E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.3E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08
4	化学分析棟フィルター室	－	－	<4.1E-08	－	－	－	－	－	－	<4.1E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.2E-08	－	－	－	－	－	－	<4.3E-08
測定者						－	－						－	－						－	－						－	－				
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	－	－	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8	1,4,5	－	－	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5,7,8
1	検出限界値	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	－	－	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06	3.7E-06
2		3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	－	－	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06
3		－	－	4.1E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.3E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08
4		－	－	4.1E-08	－	－	－	－	－	－	4.1E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.2E-08	－	－	－	－	－	－	4.3E-08
確認者	放射線防護G					－	－						－	－						－	－						－	－				

4. 積算線量 （単位 ： mSv）

No.	測定場所	12月2日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日	No.	測定場所	12月2日	12月9日	12月16日	12月23日	12月30日
1	放射線監視室・事務室	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	7	放射線管理員監視室・控え室	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
2	計測器貸出所	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	8	汚染検査所境界	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
3	大型休憩所出入口前	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	9	除染室扉付近	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
4	管理対象区域入口付近（2階）	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	10	応急処置室ES付近	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
5	装備品倉庫管理対象区域境界	0.018	0.018	0.019	0.019	0.018	11	視察者専用出入口付近	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
6	機械室管理対象区域境界扉	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020			－	－	－	－	－
測定者							測定者						
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00		測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00
	測定器No.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		測定器No.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
確認者	放射線防護G						確認者	放射線防護G					

No.	測定器	備考	No.	測定器	備考
1	GMAD-498		11		
2	SC-090		12		
3	SC-081		13		
4	DSH-067		14		
5	DSH-013		15		
6	HDT-002		16		
7	DST-087		17		
8	DST-089		18		
9			19		
10			20		

基準 ： 1. 線量当量率・・・0.5[μSv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm^2]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10^{-5}[Bq/cm^3]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満（※No.5のみ、0.4[mSv]未満）