

【登録センター休憩所・土捨て場休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2021年3月)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績			備 考					
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μSv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)						
					BG	at 1m	判定	【基準】:			清掃前				清掃後			【基準】:①or②			
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ		HEPA	チャコール			
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	○	250	160	○	—	—	—	—	—	—	—					
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.5	1.0	○	270	150	○	—	—	—	—	—	—	—					
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.7	0.6	○	240	180	○	—	—	—	—	—	—	—					
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.7	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—					
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き				
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.7	0.5	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—					
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.6	○	210	320	○	—	—	—	—	—	—	—					
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み				
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み				
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.4	○	250	120	○	—	—	—	—	—	—	—					
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中				
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中				
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—					
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	1.0	1.0	○	280	150	○	—	—	—	—	—	—	—					
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中				
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア	○	0.27	0.27	○	250	130	○	—	—	—	—	—	—	—					