

# 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（11月分）



11月	日		1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1		8.15E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.54E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	5.79E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.87E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.72E-05 (最大) ND※2 (最小)	3.34E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.33E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.94E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.56E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.63E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.39E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.49E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.48E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.17E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.99E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.02E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.84E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.96E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.55E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.45E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.03E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.45E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	28(日)	29(月)	30(火)				
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.75E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.85E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.23E-05 (最大) ND※2 (最小)				

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2021年12月1日時点

※2：ND = 不検出