

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガレキ(2019ZK-02676)	1.8	0.01 mSv/h	0.33 mSv/h	無	
2	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019ZK-02676)	3.6	0.01 mSv/h	0.33 mSv/h	無	
3	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	ルーフブロック(2019FU-00021)	3	0.01 mSv/h	1.85 mSv/h	無	
4	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019FU-00021)	2.4	0.01 mSv/h	1.85 mSv/h	無	
5	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	不燃物その他(2019SS-00104)	3.6	0.01 mSv/h	0.16 mSv/h	無	
6	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019SS-00104)	1.8	0.01 mSv/h	0.16 mSv/h	無	
7	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	不燃物その他(2019ZK-02847)	3	0.01 mSv/h	1.95 mSv/h	無	
8	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019ZK-02847)	2.4	0.01 mSv/h	1.95 mSv/h	無	
9	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	不燃物その他(2019ZK-02876)	3	0.01 mSv/h	2.52 mSv/h	無	
10	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019ZK-02876)	2.4	0.01 mSv/h	2.52 mSv/h	無	
11	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	不燃物その他(2019SS-00105)	4.8	0.01 mSv/h	0.45 mSv/h	無	
12	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019SS-00105)	0.9	0.01 mSv/h	0.45 mSv/h	無	
13	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	ルーフブロック(2019ZK-02984)	1.8	0.01 mSv/h	0.38 mSv/h	無	
14	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019ZK-02984)	3.9	0.01 mSv/h	0.38 mSv/h	無	
15	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガレキ(2019ZK-02703)	1.8	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	無	
16	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/8/26	金属ガラ(2019ZK-02703)	3.6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	無	
17	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	不燃物その他(2019SS-00121)	3.6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
18	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	金属ガラ(2019SS-00121)	1.8	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
19	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	金属ガラ(2019ZK-02679)	4.2	0.01 mSv/h	0.24 mSv/h	無	
20	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	金属ガラ(2019ZK-02679)	1.5	0.01 mSv/h	0.24 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	コンクリートガラ・附着物(2019ZK-02730)	5.4	0.01 mSv/h	1.9 mSv/h	無	
22	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	金属ガラ(2019ZK-02730)	0.3	0.01 mSv/h	1.9 mSv/h	無	
23	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	コンクリートガラ・附着物(2019ZK-02419)	4.8	0.01 mSv/h	2.62 mSv/h	無	
24	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/1	金属ガラ(2019ZK-02419)	0.9	0.01 mSv/h	2.62 mSv/h	無	
25	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2019SS-00533)	6	0.1 mSv/h	9 mSv/h	無	
26	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2021FU-00225)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
27	1F研修棟脇コンテナ片付け業務委託	ジャバラハウスB	敷地環境改善PJグループ	2021/9/2	6m3コンテナ(2021 FU-00051)	6	0.005 mSv/h	1 mSv/h	β 有	1 mSv/h
28	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2018FU-00009)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
29	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	金属ガラ(2018FU-00009)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
30	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2018FU-00024)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
31	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	金属ガラ(2018FU-00024)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
32	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2019ZK-02236)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
33	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	金属ガラ(2019ZK-02236)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
34	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	不燃物その他(2018FU-00025)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
35	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/9/7	金属ガラ(2018FU-00025)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
36	1F 2号機R/B内線量低減業務	2号機台上前室	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/2	紙・ウエス類	4	0.05 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
37	1F 2号機R/B内線量低減業務	2号機台上前室	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/2	金属ガラ	2	0.05 mSv/h	1.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	20 mSv/h
38	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/21	2021 ZK-05110(金属瓦礫)	5	0.15 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
39	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/21	2021 ZK-05131(土砂・コンガラ)	3	0.15 mSv/h	5 mSv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/21	2021 ZK-05132(土砂・コンガラ)	3	0.15 mSv/h	10 mSv/h	無	
41	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/21	2021 ZK-05152(金属・防炎シート類)	4.5	0.15 mSv/h	1.3 mSv/h	無	