

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/11/30	不燃物その他(2021FU-00263)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
2	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/11/30	不燃物その他(2021FU-00213)	6	0.1 mSv/h	1.1 mSv/h	無	
3	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺(GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	コンクリートガラ	6	0.05 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
4	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺(GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	コンクリートガラ	6	0.05 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
5	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺(GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	コンクリートガラ	6	0.05 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
6	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺(GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/19	コンクリートガラ	6	0.05 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
7	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	2,3号機間	土木水対策設備グループ	2021/11/19	金属ガラ	6	0.05 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
8	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ(2021 SS-10035)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
9	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ(2021 SS-10039)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
10	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ(2021 SS-10046)	5.5	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β 有	7 mSv/h
11	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/11/26	金属ガラ(2021 SS-10047)	5.5	0.08 mSv/h	1.5 mSv/h	β 有	3 mSv/h
12	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2021FU-00224)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
13	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2021FU-00206)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
14	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.14 mSv/h	3.6 mSv/h	β 有	30 mSv/h
15	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.12 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	25 mSv/h
16	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.04 mSv/h	1.5 mSv/h	β 有	3.6 mSv/h
17	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.06 mSv/h	3.2 mSv/h	β 有	18 mSv/h
18	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/4	不燃物その他(2021FU-00212)	6	0.1 mSv/h	9 mSv/h	無	
19	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/4	不燃物その他(2021SS-00072)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
20	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	コンクリートガラ(2019FU-00111)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019FU-00111)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
22	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00171)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
23	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00171)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
24	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.03 mSv/h	1.6 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3.5 mSv/h
25	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.05 mSv/h	2.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8 mSv/h
26	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	5	0.05 mSv/h	2.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	11 mSv/h
27	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	不燃物その他	3	0.02 mSv/h	1.2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
28	1F-2 R/B 1階干渉物撤去工事(1)その2	2号機 R/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/11/26	石綿含有物(保温材)	2	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
29	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00147)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
30	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00147)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
31	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00202)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
32	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00202)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
33	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/11	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
34	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/11	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1.5 mSv/h
35	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/11	難燃物その他	2	0.01 mSv/h	1.5 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	4 mSv/h
36	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/11	金属ガラ	6	0.01 mSv/h	4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	15 mSv/h
37	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00256)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
38	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00256)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
39	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00286)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
40	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00286)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2021/12/1	金属ガラ(2021 SS-10041)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
42	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2021/12/1	金属ガラ(2021 SS-10045)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β 有	12 mSv/h
43	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2021/12/1	金属ガラ(2021 SS-10048)	5.5	0.08 mSv/h	2 mSv/h	β 有	3 mSv/h
44	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物その他(2021SS-00071)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
45	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物その他(2021ZK-05213)	6	0.1 mSv/h	6 mSv/h	無	
46	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00281)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
47	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00281)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
48	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00245)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
49	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00245)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
50	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00284)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
51	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00284)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
52	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃物その他(2019SS-00264)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
53	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/1	金属ガラ(2019SS-00264)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
54	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2021ZK-05221)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
55	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2021ZK-05226)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
56	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2018FU-00003)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
57	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018FU-00003)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
58	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2018FU-00040)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
59	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018FU-00040)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
60	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2018FU-00016)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018FU-00016)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
62	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018ZK-01705)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
63	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018ZK-01705)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
64	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2018FU-00028)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
65	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2018FU-00028)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
66	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2019SS-00374)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
67	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00374)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
68	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/10	不燃物その他(2021ZK-05223)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
69	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/10	不燃物その他(2021ZK-05222)	6	0.1 mSv/h	3 mSv/h	無	
70	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2019SS-00155)	5.4	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
71	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00155)	0.3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
72	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2019SS-00247)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
73	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00247)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
74	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2018FU-00035)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
75	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2018FU-00035)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
76	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2021SS-10036)	5.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
77	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2021SS-10036)	0.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
78	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SK-0047)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
79	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SK-0048)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
80	2号機周辺建屋屋根面雨水対策	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SS-10042)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2021NM-00057)	4.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
82	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2021NM-00057)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
83	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	不燃物その他(2019SS-00322)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
84	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00322)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
85	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2021SS-10040)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
86	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2021SS-10040)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
87	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	不燃物その他(2018ZK-01554)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
88	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/13	金属ガラ(2018ZK-01554)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
89	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021ZK-05240)	6	0.1 mSv/h	8 mSv/h	無	
90	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2021ZK-05242)	6	0.1 mSv/h	6 mSv/h	無	
91	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	コンクリートガラ他(2019SS-00337)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
92	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00337)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
93	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	ルーフブロック(2019ZK-03053)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
94	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019ZK-03053)	4.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
95	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	コンクリートガラ類(2019SS-00157)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
96	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019SS-00157)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
97	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(ダクト類) (2019FU-00208)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
98	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/9	金属ガラ(2019FU-00208)	2.7	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
99	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	可燃物(可燃物その他)	0.4	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
100	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(金属ガラ)	2	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(機器類・制御盤類)	1.5	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
102	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(コンクリートガラ)	1	0.1 mSv/h	8 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	8 mSv/h
103	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
104	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	不燃物(金属ガラ)	1	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
105	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	不燃物(機器類・制御盤類)	2.5	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
106	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	難燃物(難燃シート類)	1	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
107	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	可燃物(可燃物その他)	0.1	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
108	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(金属ガラ)	2.5	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
109	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(機器類・制御盤類)	2	0.1 mSv/h	3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	5 mSv/h
110	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	難燃物(難燃物その他)	0.4	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
111	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/11	不燃物(コンクリートガラ)	0.3	0.1 mSv/h	3 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	10 mSv/h
112	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
113	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	不燃物(金属ガラ)	1.8	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
114	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	不燃物(機器類・制御盤類)	2.7	0.1 mSv/h	2 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2 mSv/h
115	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機建屋内	環境整備・線量低減PJグループ	2021/12/9	難燃物(難燃シート類)	0.5	0.1 mSv/h	1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	1 mSv/h
116	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2018FU-00038)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
117	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(2018FU-00038)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
118	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物その他(2019SS-00412)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
119	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(2019SS-00412)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
120	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物(2019SS-00187)	5.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(2019SS-00187)	0.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
122	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物(TB-080)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
123	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(TB-080)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
124	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物(2019ZK-02910)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
125	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(2019ZK-02910)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
126	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	不燃物(TB-087)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
127	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/14	金属ガラ(TB-087)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
128	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/16	不燃物その他(2021ZK-05211)	6	0.1 mSv/h	4.5 mSv/h	無	
129	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/16	不燃物その他(2021ZK-05217)	6	0.1 mSv/h	2.5 mSv/h	無	
130	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物(2018ZK-01709)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
131	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2018ZK-01709)	3.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
132	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物(2019ZK-02735)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
133	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2019ZK-02735)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
134	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2018ZK-01710)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
135	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2018ZK-01710)	2.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
136	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(ZK-01302)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
137	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(ZK-01302)	2.7	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
138	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2018ZK-01548)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
139	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2018ZK-01548)	4.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
140	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2018FU-00022)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2018FU-00022)	1.5	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
142	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/18	不燃物その他(2021ZK-05204)	6	0.1 mSv/h	6 mSv/h	無	
143	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/18	不燃物その他(2021ZK-05241)	6	0.1 mSv/h	4 mSv/h	無	
144	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(TB-154)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
145	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(TB-154)	2.4	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
146	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(ZK-01380)	3	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
147	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(ZK-01380)	2.7	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
148	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2019SS-00592)	4.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
149	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2019SS-00592)	1.2	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
150	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2019SS-00039)	5.1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
151	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2019SS-00039)	0.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
152	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SK-0045)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
153	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SK-0046)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
154	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1/2号機 Rw/B屋上	2号機台設置PJグループ	2021/12/10	金属ガラ(2021 SS-10027)	5.5	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	5 mSv/h
155	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物(TB-093)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
156	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(TB-093)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
157	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(S131)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
158	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(S131)	1	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
159	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	コンガラ(S131)	0.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
160	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物(TB-083)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(TB-083)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
162	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	不燃物その他(2019SS-00172)	4.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
163	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/12/17	金属ガラ(2019SS-00172)	0.9	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
164	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/21	不燃物その他(2021ZK-05237)	6	0.1 mSv/h	6 mSv/h	無	
165	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/12/21	不燃物その他(2021ZK-05224)	6	0.1 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
166	1F-1~4号機 Kエリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/1	金属ガラ	4	0.5 μ Sv/h	2 mSv/h	β 有	80 mSv/h
167	1F-1~4号機 Kエリアタンク連結管他交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/1	不燃物その他	2	0.5 μ Sv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
168	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機使用済燃料プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/17	コンクリートガラ	2.6	0.3 mSv/h	12 mSv/h	β 有	18 mSv/h
169	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機使用済燃料プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/17	金属ガラ	1.5	0.3 mSv/h	12 mSv/h	β 有	18 mSv/h
170	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機使用済燃料プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/17	ケーブル類	0.7	0.3 mSv/h	0.3 mSv/h	無	