

### 3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（6月分）

**TEPCO**

6月	日				1(水)	2(木)	3(金)	4(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1				8.26E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.49E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.95E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.69E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	5(日)	6(月)	7(火)	8(水)	9(木)	10(金)	11(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.70E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.68E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.18E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.76E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.39E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	12(日)	13(月)	14(火)	15(水)	16(木)	17(金)	18(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.34E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.58E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.61E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.99E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.06E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.90E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.57E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	19(日)	20(月)	21(火)	22(水)	23(木)	24(金)	25(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.13E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.51E-05 (最大) ND※2 (最小)	1.01E-04 (最大) ND※2 (最小)	5.55E-05 (最大) ND※2 (最小)	6.33E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.67E-05 (最大) ND※2 (最小)	5.66E-05 (最大) ND※2 (最小)
	日	26(日)	27(月)	28(火)	29(水)	30(木)		
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.81E-05 (最大) ND※2 (最小)	9.25E-05 (最大) ND※2 (最小)	8.20E-05 (最大) ND※2 (最小)	7.71E-05 (最大) ND※2 (最小)	4.89E-05 (最大) ND※2 (最小)		

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

2022年7月1日時点

※2：ND = 不検出