作成日	11月11日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-518		
機器効率：	30.1	%
採取効率：	10	%
ＢＧ：	60	cpm
換算定数：	1.38E-02	Bq/cm^2・cpm
検出下限値：	8.60E-01	Bq/cm^2

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2022年11月分)

測定者:

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ:4Bq／cm^2

No	測定場所＼測定日	4／14		5／19		6/16		7/21		8/10		9/2		10/14		11/11										備 考
		Bq/cm^2	cpm	Bq/cm^2	cpm	Bq/cm2	cpm	Bq/cm^2	cpm	Bq/cm^2	cpm	Bq/cm^2	cpm	Bq/cm^2	cpm	Bq/cm^2	cpm									
1	正門警備所前	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
2	入退域管理棟前	<0.91	80	<0.86	65	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70									
3	新事務本館北東エリア	<0.91	70	<0.86	55	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
4	廃棄物倉庫北東エリア	<0.91	60	<0.86	75	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
5	企業棟[　　]エリア	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
6	企業センター(A棟)休憩所南東エリア	<0.91	80	<0.86	75	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
7	排水処理装置建屋南西	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
8	車輌汚染検査所エリア	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
9	西門　厚生棟休憩所前	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60									
10	西門　研修棟休憩所前	<0.91	60	<0.86	90	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
11	新西門東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.86	60									
12	JAEA分析施設第一棟連絡通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.86	60									
13	JAEA分析施設第一棟侵入道理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.86	60									
14	西門　登録センター休憩所前	<0.91	70	<0.86	90	<0.86	90	<0.86	80	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									
15	ふれあい交差点西エリア	<0.91	80	<0.86	80	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
16	中央交差点西エリア	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
17	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
18	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道	<0.91	90	<0.86	80	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70									
19	免震重要棟進入口	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
20	免震重要棟南側進入口	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									
21	免震重要棟前駐車場エリア	<0.91	90	<0.86	80	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60									
22	免震重要棟プレハブ第一工区前(屋根下)	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60									
23	1～4号機出入管理所車両ゲート	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
24	物揚場車両ゲート	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
25	1～4号機PP大熊通り車両ゲート	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	90	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
26	五差路車両ゲート	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
27	1／2号開閉所車両ゲート	<0.91	70	<0.86	70	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
28	5号機タービン建屋前駐車場	<0.91	80	<0.86	45	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
29	5／6号サービス建屋入口前	<0.91	90	<0.86	70	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									
30	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	<0.91	90	<0.86	60	<0.86	80	<0.86	80	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									

作成日	11月11日(金)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-518	
機器効率：	30.1 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	60 cpm
換算定数：	1.38E-02 Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	8.60E-01 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2022年11月分)

測定者：
ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ：4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／14		5／19		6/16		7/21		8/10		9/2		10/14		11/11										備 考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm2	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm									
31	6号機T／B前駐車場	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ー	－	ー	－	－	<0.86	60									
32	雑固体焼却設備建屋前	<0.91	80	<0.86	80	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
33	土捨場休憩所前	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	70									
34	増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									
35	1／2号開閉所東側(南) No. 1	<0.91	60	<0.86	80	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60									
36	1／2号開閉所東側(南) No. 2	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	80	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60									
37	1／2号開閉所東側(南) No. 3	<0.91	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60									
38	1／2号開閉所東側(南) No. 4	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
39	1／2号開閉所東側(南) No. 5	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
40	1／2号開閉所東側(南) No. 6	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
41	1／2号開閉所東側(南) No. 7	<0.91	90	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
42	1／2号開閉所東側(南) No. 8	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	70	<0.86	70									
43	1／2号開閉所東側(南) No. 9	<0.91	60	<0.86	55	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60									
44	1／2号開閉所東側(南) No. 10	<0.91	70	<0.86	45	<0.86	55	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
45	1／2号開閉所東側(南) No. 11	<0.91	80	<0.86	55	<0.86	55	<0.86	50	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	70									
46	1／2号開閉所東側(南) No. 12	<0.91	90	<0.86	65	<0.86	50	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60									
47	1／2号開閉所東側(北) No. 1	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	70																	※47～61
48	1／2号開閉所東側(北) No. 2	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60																	工事中の為
49	1／2号開閉所東側(北) No. 3	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	50																	立入不可
50	1／2号開閉所東側(北) No. 4	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60																	
51	1／2号開閉所東側(北) No. 5	<0.91	60	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60																	
52	1／2号開閉所東側(北) No. 6	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60	<0.86	60																	
53	1／2号開閉所東側(北) No. 7	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	50	<0.86	60																	
54	1／2号開閉所東側(北) No. 8	<0.91	90	<0.86	60	<0.86	70	<0.86	60																	
55	1／2号開閉所東側(北) No. 9	<0.91	90	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60																	
56	1／2号開閉所東側(北) No. 10	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50	<0.86	60																	
57	1／2号開閉所東側(北) No. 11	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	60	<0.86	60																	
58	1／2号開閉所東側(北) No. 12	<0.91	70	<0.86	70	<0.86	60	<0.86	60																	
59	1／2号開閉所東側(北) No. 13	<0.91	60	<0.86	70	<0.86	50	<0.86	60																	
60	1／2号開閉所東側(北) No. 14	<0.91	80	<0.86	65	<0.86	70	<0.86	60																	
61	1／2号開閉所東側(北) No. 15	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	60	<0.86	60																	