

入退域管理棟の放射線管理（環境モニタリングサーベイ）： 2022年 12月

作成日	1月1日（日）
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率（単位：μSv/h）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	装備品倉庫	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	-		
2	保護衣準備室	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
3	PPゲート室 北側出入口	0.080	0.080	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
4	PPゲート室 南側出入口	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	
5	監視室(週一回)	-	-	-	-	0.070	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	
6	委託員詰所室	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	-	-	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
7	ロッカー室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	-	
8	大型休憩所出入口前	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	-	
9	VIP更衣室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
10	計測器貸出室	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	
11	放射線監視事務室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
12	西側階段	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	
13	医療室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	-	
14	保安員監視室・控室	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	-	
15	化学分析棟1階 階段	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	
16	化学分析棟地下 階段	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
17	化学分析棟地下 EV前	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
18	化学分析棟1階 EV前	0.11	0.11	-	-	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	
19	装備貸出エリア	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	
20	マスク貸出エリア	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	-	
21	装備脱衣エリア	0.11	0.11	-	-	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	
22	汚染検査エリア前室	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	
23	視察者入口前室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	
24	一般服出入口	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	
測定者																																	
測定時間		8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	
測定器No.		2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	9	9	-
確認者		放射線防護G		-	-						-	-						-	-					-	-							-	

2. スミア測定（単位：Bq/cm²）

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	装備品倉庫	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	
2	保護衣準備室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
3	PPゲート室(北側出入口)	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
4	PPゲート室(南側出入口)	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
5	監視室(週一回)	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-	<6.9E-01	-	-	-	-	-	-
6	委託員詰所室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
7	ロッカー室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
8	大型休憩所出入口前	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
9	VIP更衣室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
10	計測器貸出室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
11	放射線監視事務室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
12	西側階段	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
13	医療室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
14	保安員監視室・控室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
15	化学分析棟1階 階段	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
16	化学分析棟地下 階段	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
17	化学分析棟地下 EV前	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
18	化学分析棟1階 EV前	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
19	装備貸出エリア	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
20	マスク貸出エリア	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
21	装備脱衣エリア	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
22	汚染検査エリア前室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
23	視察者入口前室	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
24	一般服出入口	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-	-	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	<6.9E-01	-
測定者																																	
	測定時間	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-
	測定器No.	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	検出限界値	6.9E-01	6.9E-01	-	-	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	-	-	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	-	-	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	-	-	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	6.9E-01	-	-
確認者	放射線防護G			-	-						-	-						-	-						-	-							-

作成日	1月1日(日)
作成者	
審査者	
承認者	

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2FL 渡り廊下	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	-	-	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	-
2	2FL ホール	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-
3	2FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-
4	2FL 食堂東側	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-
5	2FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-
6	1FL 通路西側扉前	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-
7	1FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-
8	1FL 放射線管理員控室	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-
9	3FL EV前通路	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-
10	3FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-
11	4FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-
12	4FL トイレ前通路	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-
13	5FL EV前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-
14	5FL トイレ前通路	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-																					

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2FL 渡り廊下	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
2	2FL ホール	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
3	2FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
4	2FL 食堂東側	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
5	2FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
6	1FL 通路西側廊前	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
7	1FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
8	1FL 放射線管理員控室	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
9	3FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
10	3FL トイレ前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	<7.0E-01	-
11	4FL EV前通路	<7.0E-01	<7.0E-01	-	-	<7.0E-01	<7.0E-01	<7																								

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	1FL 西口	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	
2	1FL 東南口	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	
測定者																																	
	測定時間	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	12:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	9:00	10:00	-	
	測定器No.	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-	
1	検出限界値	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	
2		4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	
確認者	放射線防護G			-	-						-	-						-	-						-	-						-	

No.	測定場所	12月1日	12月8日	12月15日	12月22日	12月29日	No.	測定場所	12月1日	12月8日	12月15日	12月22日	12月29日	No.	測定場所	12月1日	12月8日	12月15日	12月22日	12月29日
1	1FL 東南口(廊下)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	14	3FL 西側	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	27	6FL 南側(非常用EV前)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
2	1FL 東北口(通信システム室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	15	3FL 南側(非常用EV前)	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	28	7FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
3	1FL 北口(WBC室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	16	4FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	29	7FL 視察室	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014
4	1FL 西口(廊下)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	17	4FL 北側(休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	30	7FL 北側(休憩室)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
5	1FL 南側(非常用EV前)	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	18	4FL 西側(休憩室)	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	31	7FL 西側(休憩室)	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
6	2FL 東南口(廊下)	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	19	4FL 南側(非常用EV前)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	32	7FL 南側(非常用EV前)	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013
7	2FL 北側(食堂)	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	20	5FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	33	8FL 東南口	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
8	2FL 西側(食堂)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	21	5FL 北側(休憩室)	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	34	8FL 北側	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016
9	2FL 南側(非常用EV前)	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	22	5FL 西側(休憩室)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	35	8FL 西側	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
10	2FL 渡り廊下 東側	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	23	5FL 南側(非常用EV前)	0.011	0.010	0.011	0.011	0.010	36	8FL 南側	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
11	2FL 渡り廊下 西側	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	24	6FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	37	1FL ドックシェルター南側	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
12	3FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	25	6FL 北側(休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	38	1FL ドックシェルター北側	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
13	3FL 北側	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	26	6FL 西側(休憩室)	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012		-	-	-	-	-	
測定者							測定者							測定者						
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00		測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00		測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
	測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
確認者	放射線防護G						確認者	放射線防護G						確認者	放射線防護G					

No.	測定器	備考
1	GMAD-199	
2	SC-073	
3	DSH-072	
4	HDT-002	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

基準：1. 線量当量率 $\cdots 0.5[\mu\text{Sv/h}]$ 未滿、2. スミア測定 $\cdots 0.8[\text{Bq}/\text{cm}^2]$ 未滿の検出限界値未滿、3. 放射性物質濃度 $\cdots 1 \times 10^{-5}[\text{Bq}/\text{cm}^3]$ 未滿の検出限界値未滿、4. 積算線量 $\cdots 0.09[\text{mSv}]$ 未滿