

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/3/8	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
2	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	枝	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
3	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	1号北側エリア	保全計画グループ	2022/3/9	紙・ウエス類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
4	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	1号北側エリア	保全計画グループ	2022/3/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
5	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	1号北側エリア	保全計画グループ	2022/3/9	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F-1～4号機 G4北エリアタンク受入配 管追設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	プラパレット・ポリ袋類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
7	1F-1～4号機 G4北エリアタンク受入配 管追設工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/14	木材	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
8	1F5・6号機防護区域非常用扉他カメラ・セ ンサ賃貸借	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	金属ガラ	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
9	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2022/3/5	金属ガラ(2021SS-00127)	6	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
10	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	可燃物その他(ロープ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	ビニール類(ブルーシート)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	ナイロンスリング	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	プラスチック類(カラーコーン)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	プラスチック類(練り船)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	プラスチック類(Aパリ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	紙・ウエス類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	可燃物その他(トンパック)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	ゴム類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	鉄板(2021SS-10023)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
20	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/3/7	金属ガラ(2021CT-00060)	6	0.03 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F一時保管エリアコンテナ雨養生業務委託	一時保管エリアW1	固体廃棄物グループ	2022/3/15	防災シート	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
22	1F フェーシング工事(その4)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	土砂類	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
23	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	物揚場～K1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/3/4	PE管(電極部)	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F-1～4号機 G5エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/3/10	難燃シート類(ピンクシート)	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	グリーントラフ	2	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2021)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	FEP	2	7 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F構内道路監視機能向上対策機器賃貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	防護管理グループ	2022/2/15	ケーブル類	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2022/3/4	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2022/3/5	金属ガラ(2021FU-00073)	6	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
31	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
32	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	不燃物その他	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
33	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/3/1	ケーブル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
34	多核種除去設備 配管修理工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	木材類(パレット他)	2	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	多核種除去設備 配管修理工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	多核種除去設備 配管修理工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	保温材	5	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	多核種除去設備 配管修理工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	多核種除去設備 配管修理工事	多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/3/4	紙・ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	難燃シート	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
40	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/3/15	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]