

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	ピンクシート	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	壁ビニールクロス	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	機器類・制御盤類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	不燃物その他	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	金属ガラ	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	難燃シート類	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F-5・6号機 計測設備他点検手入工事	5・6号機 S/B 2FL 計器室	燃料計装設備グループ	2022/5/17	ケーブル類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	木材	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
10	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	プラスチック、ビニール類	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
11	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ケミカル袋	0.3	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	可燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ゴムパッキン	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
14	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ホース	0.5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
16	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2022/5/18	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/5/18	紙類(キムタオル、スミア)	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/5/18	ポリ袋	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2022)	各タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/5/18	ロープ	0.06	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/23	土砂	10	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
22	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/5/13	紙・ウエス類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
23	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/5/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
24	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
25	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/12	PE管(2021 SS-30021)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
26	1F-1～4号機 H9エリアタンク間連結ホース他撤去・除却工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/12	連結管(2021 SS-30191)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
27	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	カナフレックス	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
28	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/5/13	金属ガラ	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/5/13	ケーブル類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
30	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/5/13	不燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
31	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	木材	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
33	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
36	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(不燃その他)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40029)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
38	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	金属ガラ(2021SS-40030)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
39	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	ケーブル類(2021SS-40030)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
40	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40041)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	金属ガラ(2020ZK-03712)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
44	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00030)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
45	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00028)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
46	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00063)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
47	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03676)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
48	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00027)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
49	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	金属ガラ(2020ZK-03382)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
50	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03673)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
51	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03699)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
52	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	金属ガラ(2020ZK-03678)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
53	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03451)	6	0.01 mSv/h	0.14 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
54	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03830)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
55	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03864)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
56	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03782)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
57	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00527)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00097)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
59	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03824)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
60	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03865)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03829)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
62	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00080)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
63	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03924)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
64	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03700)	6	0.01 mSv/h	0.18 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
65	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03661)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
66	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03604)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
67	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03598)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
68	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03628)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
69	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03936)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
70	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03923)	6	0.01 mSv/h	0.5 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
71	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03942)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
72	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03941)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
73	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40042)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
74	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40043)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
75	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40044)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
76	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40060)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
77	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40061)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
78	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40062)	5	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
79	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03815)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
82	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03816)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
83	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00103)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
84	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03866)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
85	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	残土(2020ZK-03707)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
86	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03826)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
87	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03858)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
88	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020SS-00099)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
89	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03855)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
90	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03875)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
91	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03756)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
92	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03723)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
93	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03658)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
94	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03585)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
95	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03449)	6	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
96	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03663)	6	0.01 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
97	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03667)	6	0.01 mSv/h	0.35 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
98	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03822)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
99	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03569)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
100	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/2/10	砕石(2020ZK-03674)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00522)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
102	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03831)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
103	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03814)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
104	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	残土(2020ZK-03874)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
105	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03817)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
106	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00521)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
107	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03821)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
108	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03839)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
109	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03862)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
110	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00104)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
111	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40034)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
112	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40059)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.065 mSv/h
113	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40063)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
114	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40195)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
115	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40196)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
116	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40200)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
117	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	残土(2020ZK-03930)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
120	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03932)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03833)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
122	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03840)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
123	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03852)	6	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
124	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03921)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
125	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03791)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
126	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03914)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
127	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03802)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
128	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03871)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
129	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00524)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
130	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03859)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
131	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03828)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
132	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03779)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
133	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	残土(2020ZK-03757)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
134	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03873)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
135	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03860)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
136	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03773)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
137	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03834)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
138	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03881)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
139	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03861)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
140	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03832)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03760)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
142	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03857)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
143	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00525)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
144	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03856)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
145	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00528)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
146	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03841)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
147	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00523)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
148	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00101)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
149	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40165)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
150	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40166)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
151	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/16	不燃その他(2021SS-40167)	5	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
152	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40168)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
153	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40197)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
154	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40370)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
155	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
156	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
157	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03928)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
158	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020SS-00076)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
159	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03869)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
160	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03940)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03872)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
162	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03943)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
163	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03944)	6	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
164	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	残土(2020ZK-03868)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
165	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03918)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
166	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03917)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
167	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03880)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
168	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03919)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
169	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03945)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
170	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03946)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
171	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03947)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
172	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03905)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
173	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03883)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
174	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03863)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
175	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03929)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
176	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03926)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
177	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03931)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
178	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	残土(2020ZK-03927)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
179	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03915)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
180	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03853)	6	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03705)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03876)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03882)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
184	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03920)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
185	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03845)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
186	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03922)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
187	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40255)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
188	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40371)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
189	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/18	不燃その他(2021SS-40372)	5	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
190	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/21	不燃その他(2021SS-40355)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
191	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/21	不燃その他(2021SK-00158)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
192	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/5/21	不燃その他(2021SK-00164)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
193	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/5/24	フランジタンク片天板 (TEPU200081)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
196	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03913)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
197	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03906)	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
198	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03867)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
199	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03870)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
200	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事(2020年度固体廃棄物Gへ引き渡し 分)	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/3/8	砕石(2020ZK-03732)	6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h