

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	1F構内全域	固体廃棄物グループ	2022/11/21	刈草	0.9	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
2	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	1F構内全域	固体廃棄物グループ	2022/11/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
3	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/15	可燃物その他	3.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
4	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/15	保温材	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	指示書掲示板(塩ビ製)	0.07	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	金属ガラ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	防災シート	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	紙類(ダンボール、スミア)	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	ウエス	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	ポリ袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	ロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	電工袋(合成繊維くず)	0.06	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2022)	タンクエリア内	水処理計画グループ	2022/11/10	掲示物(パウチ済み)	0.02	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計他計装品点検手入工事	G6タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/11/16	キムタオル	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計他計装品点検手入工事	G6タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/11/16	キムタオル、紙類	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計他計装品点検手入工事	G6タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/11/16	段ボール	1.4	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計他計装品点検手入工事	G6タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/11/16	テープ、ラミネート	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-1～4号機汚染水連結タンク水位計他計装品点検手入工事	G6タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/11/16	水位計	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F工事用重機・車両の管理・運用委託 (2022)	第二土捨て場	保全計画グループ	2022/7/15	廃バッテリー	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
22	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	1F-3 復水補給水系フィルタ点検手入 工事(2022年)	福島第一原子力発電所構内 定検機 材倉庫周辺	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/15	刈草	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
24	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	缶	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	不燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/4	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
27	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/11/17	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
28	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/11/17	不燃その他	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
29	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/11/17	難燃その他	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
30	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/11/17	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
31	1F-1~4号機 RO3ハウス内歩廊改造 工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/11/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
32	1F 通信機械室不要設備撤去	GN-24(無線局舎)	通信システムグループ	2022/11/21	不燃物その他(蓄電池)	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	不燃シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	無	
44	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
46	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	プラビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
47	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
48	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	難燃(毛布)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
49	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	可燃その他(フレコン)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
50	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	紙、ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	難燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	金属屑	1.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	金属屑	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	ケーブル屑	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	難燃シート類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2B)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	木屑	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/14	CWP ベース	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
63	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	木材類	3	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	無	
64	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	可燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	1F南側66kV開閉所積算電力量設置(所内 共通変圧器2A)	南側66kV開閉所	電気設備建設グループ	2022/10/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/14	CWP ケーシング	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	ろ過水・純水設備運転	ろ過水・純水設備建屋(GQ-18)	運用支援グループ	2022/11/17	紙・ウェス類	0.15	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
68	ろ過水・純水設備運転	ろ過水・純水設備建屋(GQ-18)	運用支援グループ	2022/11/17	プラ・ポリ・ビニール類	0.15	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
69	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	紙・ウェス類	3	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	無	
71	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5・6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/18	伐採木(幹・根)	10	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
72	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
73	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/24	不燃その他	3	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
75	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5・6号機北側ゲート西側 発進立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/18	伐採木(幹・根)	10	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
76	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	プラビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
79	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/24	不燃その他	3	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/15	プラビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
83	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/11/22	廃バッテリー	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
84	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5、6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/18	伐採木(幹・根)	10	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
85	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
86	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	可燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
87	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
88	1F工事用重機・車両の管理・運用委託 (2022)	第二土捨て場	保全計画グループ	2022/7/15	廃バッテリー	0.5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
89	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/11/15	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
91	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/24	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/24	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/24	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	消火器(空)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
96	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	消火剤	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
97	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	石膏ボード(石綿なし)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
98	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
99	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/24	塩化ビニール類	1	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/24	ビニール類	3	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
102	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/11/21	難燃物その他(ポリウレタ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	トンパツゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
108	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/18	コンクリートガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
109	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	鉄くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
110	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2022/11/24	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	プラビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
113	1F PCV内部調査装置移動委託	高台パフファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/18	金属ガラ	6	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
114	1F PCV内部調査装置移動委託	高台パフファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/18	不燃物その他	0.5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
115	1F 原子炉注水設備保温材修理工事(2022年)	高台パフファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/18	保温材	6	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
116	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
118	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	プラビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
119	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	可燃物・その他	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-2 窓素封入設備ホース他片付業務委託	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/24	消防ホース	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F-2 窓素封入設備ホース他片付業務委託	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/24	消防ホース継手金具	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/21	GWP ケーシング	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
124	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト穀	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
125	1F 原子炉注水設備ろ過水供給ホース交換修理工事	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/24	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F 原子炉注水設備ろ過水供給ホース交換修理工事	ろ過水タンクエリア～出入管理所東側	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/24	エフレックス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	分電盤、変圧器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	分電盤用架台	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	1.8 mSv/h
129	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	分電盤用架台	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	足場板	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	ケーブル類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	クランプ、足場用部材、番線	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	防災シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	ドラム缶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	不燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F 不用品解体運搬業務委託	福島第一原子力発電所構内 機タービン建屋、建屋周辺	電気設備保守グループ	2022/11/24	足場パイプ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
137	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	1F-1～4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO濃縮水エリア	処理設備グループ	2022/11/15	ゴム類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
139	1F-1～4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO濃縮水エリア	処理設備グループ	2022/11/15	紙ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
140	1F-1～4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO濃縮水エリア	処理設備グループ	2022/11/15	プラ・ポリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO濃縮水エリア	処理設備グループ	2022/11/15	可燃その他	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	RO濃縮水エリア	処理設備グループ	2022/11/15	金属ガラ(パルプ、ボルトナット等)	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	3 mSv/h
143	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	3・4号機西側道路	保全計画グループ	2022/11/16	紙・ウエス類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
144	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	3・4号機西側道路	保全計画グループ	2022/11/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
145	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
146	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	トンパツゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号機敷地護岸(北防波堤)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/25	紙・ダンボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号機敷地護岸(北防波堤)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/25	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号機敷地護岸(北防波堤)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/25	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号機敷地護岸(北防波堤)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/25	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
155	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
156	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	可燃その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
157	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/28	不燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
158	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/28	金属ガラ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
159	PCV関連設備管理PJG直営作業	福島第一原子力発電所構内 定検機材倉庫周辺	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/17	刈草	2	0.03 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
160	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
162	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	可燃その他(テープ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
163	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	プラビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	高台パフファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/18	紙・ウエス類	0.5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
165	1F-3・4 建屋外不明物品片付委託	高台パフファタンクエリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	1.6 μ Sv/h	1.6 μ Sv/h	無	
166	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/22	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/23	不燃物その他(シート)	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
168	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/29	アスファルト殻	2.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
170	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2022/11/4	キムタオル・ろ紙	1.2	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
171	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
172	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/11/17	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
173	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/11	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/10/22	不燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/28	不燃物その他	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
177	緊急工事(計画外)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	ホース類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
178	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	紙・ウエス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	プラ・クランプカバー・ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	ロープ・ケミカル袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/23	不燃物その他(ボード)	13	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
184	1Fサブドレン移送設備他フランジ部止水対策工事	地下水バイパス一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/11/16	フランジタンク付属品	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F—登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	3・4号機西側道路	保全計画グループ	2022/11/16	金属ガラ(フィルター)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
187	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	3・4号機西側道路	保全計画グループ	2022/11/16	不燃物その他(防災シート)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
188	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	3・4号機西側道路	保全計画グループ	2022/11/16	不燃物その他(金属付ホース)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	防災シート・スラッチ・空容器	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	ゴムシート・ゴムパッキン	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	6号機CST南側エリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/14	シートパッキン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	ホース破碎エリア	固体廃棄物グループ	2022/11/21	トンバック(空)	15	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	第2土捨て場	固体廃棄物グループ	2022/11/9	6m3コンテナ(2021 FU-00155)	6	2 μ Sv/h	150 μ Sv/h	無	
196	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/11/24	フランジタンク片底板 (TEPU220002)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/11/18	2022SK-01237	3.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアF北側	固体廃棄物グループ	2022/11/18	2022SK-01238	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
199	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務(グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/11/30	ゴム手袋(2022 FU-00197)	1	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
200	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務(グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/11/30	タイベック(2022 FU-00197)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	