

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1～6号機械設備グループ	2022/11/28	不燃物その他	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1～6号機械設備グループ	2022/11/28	ホース類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託	一次中継タンク堰内	1～6号機械設備グループ	2022/11/28	難燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/11/25	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
5	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/11/25	金属ガラ	5.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
6	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	フランジタンク解体部材一時保管施設 ②テント前ジャバラハウス	貯留設備グループ	2022/11/25	掃除機	0.5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
7	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	ダンボール	0.8	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	紙、ウエス類	0.2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	難燃シート	0.2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	1FP-共用プール計装品点検手入工事 (2022)	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	プラスチック・ビニール	0.9	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2022/6/27	照明器具(蛍光灯なし)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	紙・ウエス類	0.3	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
13	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	可燃物その他	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	照明器具(本体)	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
16	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	照明器具(傘)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	照明器具(ガード)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
18	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	照明器具(ソケット)	0.09	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	照明器具(付属金具)	0.09	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	安定器	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	電線	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	2022年度 建屋照明LED化工事	運用補助共用施設	建築設備保守グループ	2022/12/2	被覆物	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	革手	0.05	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
24	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	木くず	0.1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	電池、バッテリー	0.1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	共用プール建屋 運転員控室	燃料計装設備グループ	2022/11/30	ケーブル類	0.2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
27	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30191)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30021)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40333)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
30	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40034)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
31	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40343)	6	4 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
32	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40355)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
33	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40063)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
34	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40271)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
35	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40199)	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30151)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
37	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40123)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
38	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SK-00161)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
39	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40229)	6	5 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
40	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40212)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40110)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40325)	6	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
43	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40231)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
44	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40187)	6	5 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
45	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 ZK-04830)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
46	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/22	6m3コンテナ(2021 SS-40186)	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2020 ZK-03739)	6	4 μ Sv/h	250 μ Sv/h	無	
48	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40511)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
49	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2020 ZK-03452)	6	4 μ Sv/h	500 μ Sv/h	無	
50	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40372)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
51	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00003)	6	4 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
52	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2020 ZK-03683)	6	4 μ Sv/h	100 μ Sv/h	無	
53	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00004)	6	4 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
54	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-30190)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40255)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
56	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40030)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
57	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00025)	6	4 μ Sv/h	22 μ Sv/h	無	
58	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40029)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
59	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00002)	6	4 μ Sv/h	16 μ Sv/h	無	
60	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-30189)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40043)	6	4 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
62	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40166)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
63	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00006)	6	4 μ Sv/h	22 μ Sv/h	無	
64	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00047)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
65	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00001)	6	4 μ Sv/h	16 μ Sv/h	無	
66	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40545)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
67	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2022 SK-00338)	6	4 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
68	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-03708)	6	4 μ Sv/h	500 μ Sv/h	無	
69	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40197)	6	4 μ Sv/h	16 μ Sv/h	無	
70	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2020 ZK-04002)	6	4 μ Sv/h	130 μ Sv/h	無	
71	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SK-00160)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
72	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30197)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
73	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40200)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
74	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40165)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
75	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40504)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
76	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40061)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
77	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 FU-10027)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
78	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40042)	6	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
79	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-30417)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
80	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40195)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SK-00164)	6	4 μ Sv/h	35 μ Sv/h	無	
82	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 ZK-04840)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
83	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40314)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
84	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40322)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
85	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SK-00158)	6	4 μ Sv/h	65 μ Sv/h	無	
86	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/21	6m3コンテナ(2021 SS-40464)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
87	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40041)	6	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
88	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00042)	6	4 μ Sv/h	28 μ Sv/h	無	
89	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2022 SS-00048)	6	4 μ Sv/h	17 μ Sv/h	無	
90	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40371)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
91	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40181)	6	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
92	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40059)	6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	無	
93	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40342)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
94	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40044)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
95	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40501)	6	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
96	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	エリアn	固体廃棄物グループ	2022/11/19	6m3コンテナ(2021 SS-40196)	6	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
97	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	TEPU 170272 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
98	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	TEPU 170250 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
99	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/1	TEPU 170266 フランジタンク本体	21	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
100	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/12/2	フランジタンク片底板(TEPU200023)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	TEPU 170299 フランジタンク 本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
102	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/12/7	TEPU 170164 フランジタンク 本体	21	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
103	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	木材類(2022 FU-00285)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00285)	3	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
105	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00285)	0.5	0.002 mSv/h	0.013 mSv/h	無	
106	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	難燃シート(2022 FU-00285)	1	0.002 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
107	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ゴム手袋(2022 FU-00285)	0.05	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	白い砂(2022 FU-00107)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
109	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	難燃シート(2022 FU-00107)	2	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
110	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00107)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	プラスチック類(2022 FU- 00107)	1	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
112	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ゴム手袋(2022 FU-00107)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	白い砂(2022 FU-00204)	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
114	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00204)	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
115	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00204)	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
116	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	プラスチック類(2022 FU- 00204)	1	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
117	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	長靴(2022 FU-00204)	0.5	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
118	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	木材類(2022 FU-00102)	2.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
119	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	難燃シート(2022 FU-00102)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00102)	1.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ゴム手袋(2022 FU-00102)	0.5	0.002 mSv/h	0.045 mSv/h	無	
122	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	プラスチック類(2022 FU-00102)	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00105)	3	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	木材類(2022 FU-00105)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
125	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00105)	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
126	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ビニール袋(2022 FU-00105)	0.5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
127	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	難燃シート(2022 FU-00105)	1	0.002 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
128	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00106)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	木材類(2022 FU-00106)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	白い砂(2022 FU-00106)	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
131	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ウエス類(2022 FU-00106)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	長靴(2022 FU-00106)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	紙類(2022 FU-00220)	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	タイベック(2022 FU-00220)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
135	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00220)	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
136	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00220)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	鉄くず(2022 FU-00220)	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
138	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	鉄くず(2022 FU-00104)	1	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
139	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	紙類(2022 FU-00104)	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
140	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00104)	1.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ケーブル類(2022 FU-00104)	1	0.002 mSv/h	0.017 mSv/h	無	
142	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	トンパック(2022 FU-00104)	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00214)	2	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
144	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ウエス類(2022 FU-00214)	0.5	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
145	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00214)	1.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
146	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	タイベック(2022 FU-00214)	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
147	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ゴム手袋(2022 FU-00214)	1	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
148	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ビニール袋(2022 FU-00103)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	タイベック(2022 FU-00103)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00103)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ウエス類(2022 FU-00103)	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ゴム手袋(2022 FU-00103)	0.5	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
153	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	鉄くず(2022 FU-00108)	1	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
154	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	PE管(2022 FU-00108)	2.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	コンクリートガラ(2022 FU-00108)	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ビニール袋(2022 FU-00108)	1	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
157	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ウエス類(2022 FU-00108)	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
158	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	ビニール袋(2022 FU-00101)	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
159	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	タイベック(2022 FU-00101)	2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
160	1F一時保管廃棄物の容器収納・移送業務 (グラフ反映不要)	一時保管エリアk東側(詰替エリア)	固体廃棄物グループ	2022/12/9	アノラック(2022 FU-00101)	1.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]