瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所雰囲気線量率	表面線量率	β・α汚染の有無	β＋γ線量率
1	1F-1～4号機 Dピット周辺除染業務委託(2022年度)	プロセス主建屋	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/24	ホース類	3	0.003 mSv/h	7.5 mSv/h	β有	8 mSv/h
2	1F-1～4号機 Dピット周辺除染業務委託(2022年度)	プロセス主建屋	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/24	プラスチックコンテナ	0.5	0.003 mSv/h	7.5 mSv/h	β有	8 mSv/h
3	1F-1～4号機 Dピット周辺除染業務委託(2022年度)	プロセス主建屋	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2022/3/24	ゴム板	1	0.003 mSv/h	7.5 mSv/h	無	
4	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/1	金属ガラ (2021 NM-00051)	5.5	0.08 mSv/h	8 mSv/h	β有	12 mSv/h
5	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/1	金属ガラ (2021 NM-00049)	5.5	0.08 mSv/h	3 mSv/h	β有	8 mSv/h
6	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/1	金属ガラ (2021 SS-10031)	5.5	0.08 mSv/h	3 mSv/h	β有	8 mSv/h
7	1F－1～4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/4/7	金属ガラ	6	0.03 mSv/h	1.1 mSv/h	無	
8	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ (2021 SS-10026)	5.5	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β有	1.8 mSv/h
9	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ (2021 SS-10033)	5.5	0.08 mSv/h	2 mSv/h	β有	4.5 mSv/h
10	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/12	金属ガラ (2021 SS-10037)	5.5	0.08 mSv/h	1.2 mSv/h	β有	1.8 mSv/h
11	#1大型カバー設置工事	1号機 周辺ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/2/1	2021 SK-00280 (不燃物)	3	0.02 mSv/h	1.2 mSv/h	β有	4 mSv/h
12	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/19	金属ガラ (2021 NM-00046)	5.5	0.08 mSv/h	1.5 mSv/h	β有	4 mSv/h
13	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/19	金属ガラ (2021 SS-40439)	5.5	0.08 mSv/h	1.5 mSv/h	β有	2.5 mSv/h
14	(特損)1F－1／2号機Rw／Bガレキ処理業務委託	1／2号機 Rw／B屋上	2号構台設置PJグループ	2022/4/19	金属ガラ (2021 SS-40440)	5.5	0.08 mSv/h	4 mSv/h	β有	8 mSv/h
15										
16										
17										
18										
19										
20										