

構内線量表示器測定記録(2023 年 3 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13～B090（予備機）を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 3/ 6～3/14 まで B015（予備機）を B032（4 号機 R/B 西側）の代替機として配備

※3 : 3/ 6～3/14 まで B023（予備機）を B038（1 号機 R/B 西側）の代替機として配備

※4 : 3/15～3/27 まで B015（予備機）を B018（3,4 号機 S/B 周辺）の代替機として配備

※5 : 3/15～3/27 まで B023（予備機）を B037（HTI 装備交換所周辺）の代替機として配備

※6 : 3/15～3/27 まで B068（予備機）を B044（1～4 号機 PP ゲート周辺）の代替機として配備

※7 : 3/ 1（11:10～11:30）校正場所（排水処理建屋）における通信確認による表示

※8 : 3/ 3 18:10～3/6 8:50 まで B057（3 号機 R/B 西側）近辺に高線量フレコンパック仮置きによる線量率上昇

測定月報

測定日：2023/03

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001	★ B002	B003	B004	★ B005	★ B006	B007	B008	★ B009	★ B010
	入退域管理棟周辺	正門警備所周辺	環境管理棟周辺	車両スクリーニング場周辺	厚生棟休憩所周辺	登録センター休憩所周辺	故障中	シールド中央制御室周辺	免震重要棟周辺	5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.196	0.432	1.131	0.351	0.356	1.020	△	1.951	3.347	0.573
2	0.195	0.430	1.121	0.353	0.355	1.012		1.938	3.320	0.564
3	0.186	0.427	1.121	0.350	0.351	1.013		1.919	3.261	0.551
4	0.188	0.429	1.121	0.352	0.353	1.016		1.932	3.291	0.559
5	0.180	0.425	1.116	0.350	0.351	1.015		1.914	3.257	0.549
6	0.192	0.434	1.124	0.353	0.354	1.018		1.949	3.281	0.558
7	0.194	0.447	1.136	0.353	0.355	1.017		1.956	3.316	0.568
8	0.203	0.451	1.142	0.356	0.357	1.041		1.959	3.357	0.570
9	0.206	0.449	1.145	0.358	0.360	1.070		1.973	3.364	0.573
10	0.206	0.455	1.142	0.356	0.358	1.064		1.975	3.350	0.570
11	0.194	0.452	1.139	0.355	0.358	1.065		1.945	3.315	0.563
12	0.208	0.450	1.138	0.355	0.357	1.060		1.962	3.316	0.564
13	0.210	0.447	1.124	0.351	0.344	1.054		1.929	3.302	0.560
14	0.199	0.443	1.119	0.346	0.337	1.018		1.913	3.251	0.547
15	0.197	0.442	1.126	0.349	0.343	1.002		1.907	3.260	0.550
16	0.205	0.447	1.133	0.350	0.353	1.009		1.920	3.308	0.564
17	0.196	0.444	1.127	0.351	0.353	1.004		1.928	3.283	0.561
18	0.190	0.440	1.096	0.344	0.347	0.991		1.894	3.199	0.533
19	0.184	0.441	1.121	0.345	0.347	0.993		1.905	3.263	0.552
20	0.196	0.442	1.134	0.346	0.349	1.000		1.924	3.299	0.562
21	0.190	0.450	1.138	0.347	0.355	1.009		1.943	3.344	0.574
22	0.198	0.445	1.140	0.349	0.348	1.012		1.940	3.336	0.571
23	0.202	0.446	1.134	0.346	0.351	1.010		1.940	3.341	0.574
24	0.202	0.445	1.135	0.345	0.352	1.007		1.927	3.342	0.569
25	0.186	0.441	1.122	0.343	0.347	0.998		1.903	3.245	0.548
26	0.191	0.439	1.109	0.340	0.348	0.997		1.890	3.225	0.541
27	0.195	0.444	1.126	0.344	0.340	0.999		1.915	3.271	0.549
28	0.193	0.441	1.125	0.344	0.339	1.001		1.903	3.237	0.548
29	0.198	0.447	1.133	0.345	0.341	1.003		1.908	3.258	0.553
30	0.199	0.451	1.137	0.347	0.342	1.008		1.912	3.275	0.556
31	0.200	0.458	1.143	0.350	0.346	1.011		1.931	3.310	0.571
1ヶ月値	0.196	0.443	1.129	0.349	0.350	1.017		1.929	3.294	0.560
最大値	0.263	0.505	1.206	0.396	0.400	1.164		2.065	3.482	0.622
最大値日時	03/08 14:20	03/10 16:20	03/08 13:00	03/16 10:00	03/09 11:30	03/11 11:20		03/09 18:00	03/08 19:50	03/09 16:10
最小値	0.151	0.386	1.028	0.305	0.298	0.916		1.795	3.108	0.487
最小値日時	03/04 01:30	03/07 03:50	03/26 16:10	03/26 07:30	03/24 07:30	03/27 06:10		03/05 07:20	03/19 06:20	03/18 07:00

測定月報

測定日：2023/03

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	車両整備場周辺	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	56号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	36.302	72.505	6.523	0.907	※7 6.194	0.521	△	11.426	1.575	0.671
2	35.830	72.405	6.436	0.892		0.510		11.345	1.552	0.665
3	35.414	71.291	6.249	0.878		0.503		8.277	1.483	0.655
4	35.750	72.043	6.322	0.877		0.505		4.061	1.505	0.659
5	35.383	71.504	6.193	0.865		0.504		4.045	1.460	0.656
6	35.622	71.674	6.265	0.832	※2 3.611	0.504		4.093	1.513	0.660
7	36.129	72.266	6.414	0.796	3.630	0.507		4.134	1.551	0.665
8	36.378	73.101	6.525	0.822	3.660	0.513		4.181	1.589	0.669
9	36.716	73.415	6.550	0.855	3.676	0.513		4.218	1.592	0.674
10	36.615	73.343	6.480	0.905	3.677	0.516		4.217	1.580	0.672
11	36.266	72.871	6.380	0.882	3.548	0.512		4.150	1.524	0.664
12	36.206	72.880	6.418	0.887	3.554	0.511		4.161	1.538	0.668
13	35.856	72.526	6.451	0.871	3.525	0.507		4.117	1.551	0.657
14	35.262	70.837	6.220	0.854	3.446	0.496		4.018	1.468	0.644
15	35.522	71.225	6.237	0.875	※4 3.901	0.501		※4 3.990	1.478	0.645
16	36.101	72.165	6.359	0.886	3.918	0.506			1.544	0.656
17	35.794	71.703	6.304	0.880	3.882	0.506			1.504	0.650
18	34.193	70.412	6.110	0.846	3.708	0.490			1.446	0.634
19	35.062	71.594	6.224	0.867	3.803	0.492			1.485	0.638
20	35.682	72.120	6.341	0.856	3.875	0.494			1.527	0.649
21	36.268	73.602	6.470	0.879	3.932	0.507			1.580	0.655
22	36.297	72.773	6.439	0.876	3.929	0.508			1.565	0.656
23	36.189	72.942	6.519	0.874	3.939	0.506			1.599	0.655
24	36.078	73.346	6.534	0.894	3.927	0.496			1.613	0.652
25	35.292	71.681	6.246	0.877	3.833	0.493			1.501	0.641
26	34.860	71.425	6.237	0.866	3.783	0.489			1.500	0.636
27	35.334	71.366	6.278	0.878	3.793	0.487		3.997	1.515	0.638
28	35.218	70.831	6.167	0.869		0.490		3.949	1.478	0.635
29	35.467	70.807	6.228	0.878		0.499		3.973	1.496	0.641
30	35.721	70.099	6.314	0.890		0.506		4.033	1.518	0.646
31	35.963	69.927	6.428	0.907		0.512		4.085	1.569	0.652
1ヶ月値	35.767	71.957	6.350	0.872	3.762	0.503		5.075	1.529	0.654
最大値	37.747	75.864	6.822	0.988	18.077	0.562		11.755	1.710	0.738
最大値日時	03/10 12:40	03/10 13:30	03/08 16:10	03/10 12:20	03/01 11:10	03/01 13:00		03/01 12:10	03/23 16:10	03/01 17:50
最小値	33.326	38.535	5.474	0.683	0.249	0.400		3.817	1.377	0.583
最小値日時	03/18 15:30	03/04 10:20	03/06 11:20	03/09 10:50	03/01 11:20	03/20 09:40		03/29 07:00	03/03 07:00	03/19 05:50

測定月報

測定日：2023/03

(3/11)

日	モニタ									
	B021 故障中	B022 さくら通り正門側	B023 予備機	B024 故障中	B025 故障中	B026 故障中	B027 固体庫34棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	★ B029 旧情報棟周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	※7 0.186	0.584	※3 289.303	※7 0.237	△	※7 0.194	5.586	23.724	12.957	△
2	△	0.579		△		△	5.529	23.508	12.769	
3		0.574					5.491	23.354	12.505	
4		0.583					5.530	23.539	12.640	
5		0.576					5.499	23.309	12.493	
6		0.583					5.526	23.496	12.609	
7		0.583					5.561	23.663	12.860	
8		0.589					5.623	23.767	12.959	
9		0.588					5.620	23.929	13.074	
10		0.587					5.617	23.934	13.015	
11		0.585	※5				5.590	23.783	12.937	
12		0.585					5.590	23.822	12.891	
13		0.582					5.520	23.480	12.841	
14		0.572					5.425	23.098	12.587	
15		0.575					5.454	23.191	12.632	
16		0.580					5.516	23.507	12.807	
17		0.577					5.503	23.375	12.745	
18		0.565					5.300	22.466	12.374	
19		0.569					5.386	22.897	12.644	
20		0.578					5.444	23.247	12.811	
21		0.581					5.528	23.508	13.009	
22		0.579					5.516	23.500	13.002	
23		0.581					5.504	23.486	12.964	
24		0.579					5.431	23.366	12.986	
25		0.573					5.388	23.094	12.469	
26		0.569					5.293	22.775	12.370	
27		0.573					5.355	23.075	12.585	
28		0.571					5.380	23.049	12.499	
29		0.571					5.419	23.188	12.541	
30		0.574					5.442	23.343	12.305	
31		0.586					5.493	23.505	12.349	
1ヶ月値	0.186	0.578	120.043	0.237		0.194	5.486	23.386	12.717	
最大値	0.192	0.649	300.162	0.237		0.201	6.755	26.245	13.564	
最大値日時	03/01 11:20	03/08 13:40	03/10 13:30	03/01 11:40		03/01 11:10	03/06 21:00	03/06 20:50	03/09 10:40	
最小値	0.180	0.519	3.357	0.237		0.188	5.038	21.837	11.644	
最小値日時	03/01 11:10	03/26 05:40	03/18 10:10	03/01 11:40		03/01 11:20	03/26 19:10	03/18 16:20	03/30 07:50	

測定月報

測定日：2023/03

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	1号機R/B西側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.386	3.693	1.255	0.593	1.043	1.427	4.026	285.248	11.581	※7 △ 0.194
2	0.384	3.826	1.235	0.586	1.033	1.419	4.016	285.001	11.404	
3	0.374	3.711	1.200	0.583	1.022	1.410	3.975	286.145	11.059	
4	0.380	3.601	1.208	0.585	1.029	1.415	3.958	286.996	11.182	
5	0.371	3.563	1.182	0.578	1.020	1.412	3.942	285.333	11.060	
6	0.378	※2 3.554	△ 1.190	△ 0.582	△ 1.019	△ 1.399	3.902	※3 284.315	△ 11.018	
7	0.385						3.958			
8	0.391						3.998			
9	0.393						4.006			
10	0.391						3.978			
11	0.385						3.988			
12	0.388						3.991			
13	0.391						3.880			
14	0.378	3.434	1.154	0.614	1.004	1.389	3.868	272.822	11.074	
15	△ 0.371	3.440	1.164	0.615	1.005	1.390	※5 3.851	271.941	11.168	
16		3.498	1.204	0.596	1.014	1.405		284.868	11.425	
17		3.483	1.182	0.571	1.014	1.400		284.234	11.333	
18		3.338	1.145	0.556	0.990	1.337		280.166	10.885	
19		3.406	1.168	0.562	0.995	1.360		282.651	11.182	
20		3.460	1.194	0.567	1.005	1.379		284.666	11.375	
21		3.533	1.227	0.575	1.019	1.399		286.929	11.614	
22		3.734	1.216	0.573	1.016	1.402		279.913	11.551	
23		3.769	1.239	0.577	1.019	1.394		275.630	11.625	
24		3.658	1.246	0.578	1.011	1.369		276.188	11.696	
25		3.567	1.177	0.571	1.006	1.360		273.113	11.319	
26		3.531	1.176	0.566	0.992	1.332		271.986	11.257	
27	0.363	3.571	1.191	0.572	0.998	1.349	3.898	273.088	11.372	
28	0.361	3.561	1.167	0.574	1.003	1.360	3.870	271.278	11.223	
29	0.365	3.643	1.178	0.580	1.004	1.369	3.874	272.053	11.292	
30	0.372	3.696	1.188	0.586	1.010	1.380	3.892	266.197	11.311	
31	0.379	3.734	1.226	0.593	1.021	1.388	3.918	268.630	11.485	
1ヶ月値	0.380	3.587	1.197	0.580	1.012	1.385	3.943	278.701	11.324	0.194
最大値	0.429	4.069	1.325	0.665	1.099	1.503	4.204	297.158	12.041	0.196
最大値日時	03/08 19:50	03/02 12:30	03/01 16:30	03/16 09:30	03/21 18:30	03/04 12:40	03/01 15:50	03/01 12:50	03/24 05:00	03/01 11:10
最小値	0.324	2.994	0.553	0.513	0.861	1.263	3.190	173.102	9.091	0.192
最小値日時	03/29 07:30	03/14 11:00	03/14 10:20	03/18 10:50	03/14 10:00	03/18 16:20	03/27 09:50	03/15 11:40	03/14 10:40	03/01 11:30

測定月報

測定日：2023/03

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	B045 故障中	B046 故障中	B047 故障中	★ B048 集中RW南側	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.277	2.156	2.006	13.214	※7 0.270	△	△	7.186	17.789	※7 0.260
2	2.264	2.093	1.999	13.029	△			7.149	17.728	△
3	2.250	2.056	1.970	12.743				6.917	17.659	
4	2.264	2.074	1.978	12.888				7.138	17.719	
5	2.252	2.047	1.962	12.687				7.126	17.607	
6	2.257	2.071	1.982	12.911				6.941	17.695	
7	2.279	2.155	2.001	13.109				7.154	17.744	
8	2.287	2.210	2.019	13.163				7.206	17.810	
9	2.298	2.219	2.023	13.274				7.128	17.829	
10	2.293	2.219	2.019	13.297				7.174	17.810	
11	2.279	2.173	1.985	13.060				7.191	17.710	
12	2.276	2.183	1.994	13.142				7.201	17.751	
13	2.242	2.196	1.975	13.070				6.992	17.183	
14	2.220	2.136	1.930	12.676				7.020	17.190	
15	2.235	2.149	1.947	※6 12.584				7.089	17.278	
16	2.253	2.211	1.981					7.110	17.511	
17	2.247	2.168	1.970					7.116	17.583	
18	2.163	2.139	1.903					6.635	15.566	
19	2.200	2.174	1.928					6.920	17.226	
20	2.230	2.230	1.963					7.039	17.468	
21	2.256	2.294	1.991					7.127	17.602	
22	2.253	2.230	1.989					7.015	17.557	
23	2.247	2.229	2.003					7.069	17.106	
24	2.212	2.239	1.975					6.960	17.161	
25	2.198	2.161	1.933					7.014	17.231	
26	2.166	2.164	1.923					6.794	16.218	
27	2.192	2.164	1.943	12.800				6.933	17.093	
28	2.203	2.128	1.934	12.626				7.060	17.214	
29	2.209	2.142	1.952	12.719				7.095	17.251	
30	2.226	2.158	1.963	12.868				7.142	17.338	
31	2.252	2.189	1.994	13.083				7.106	17.454	
1ヶ月値	2.241	2.166	1.972	12.961	0.270			7.056	17.390	0.260
最大値	2.401	2.380	2.115	16.053	0.288			7.428	18.179	0.275
最大値日時	03/10 17:10	03/21 23:10	03/08 20:10	03/06 20:50	03/01 11:10			03/11 11:20	03/01 15:50	03/01 11:20
最小値	2.069	1.881	1.811	10.640	0.255			4.005	14.136	0.251
最小値日時	03/18 14:40	03/07 10:30	03/19 05:00	03/27 09:40	03/01 11:20			03/22 10:30	03/18 16:20	03/01 11:30

測定月報

測定日：2023/03

(6/11)

日	モニタ									
	B051 故障中	B052 故障中	★ B053 1号機R/B北側	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫12棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	※7 △	※7 △	58.356	0.906	※7 △	5.372	86.807	0.377	0.646	1.232
2			56.745	0.901		4.917	89.177	0.374	0.644	1.229
3			54.650	0.901		5.135	※8 {	0.367	0.643	1.221
4			55.374	0.902		5.468		0.373	0.641	1.234
5			54.905	0.901		5.334		0.367	0.639	1.224
6			56.434	0.908		5.447		0.371	0.644	1.226
7			58.066	0.907		5.651		0.376	0.647	1.234
8			57.935	0.919		5.699	92.089	0.380	0.650	1.247
9			58.311	0.915		5.767	90.382	0.381	0.652	1.246
10			58.300	0.919		5.723	86.394	0.380	0.649	1.245
11			57.533	0.916		5.454	83.930	0.377	0.648	1.251
12			57.637	0.915		5.480	84.043	0.375	0.647	1.246
13			57.443	0.894		5.527	81.771	0.371	0.635	1.215
14			56.686	0.877		5.463	79.861	0.362	0.625	1.195
15			54.344	0.887		5.378	80.173	0.364	0.631	1.204
16			53.755	0.899		5.538	80.279	0.369	0.638	1.201
17			55.258	0.897		6.440	79.511	0.371	0.639	1.218
18			55.443	0.851		6.795	77.055	0.356	0.613	1.166
19			56.332	0.855		6.827	78.190	0.360	0.616	1.165
20			56.802	0.874		6.299	79.697	0.366	0.627	1.183
21			57.562	0.882		5.532	80.898	0.372	0.634	1.197
22			57.127	0.894		5.550	80.587	0.372	0.635	1.203
23			57.043	0.883		5.695	80.397	0.373	0.630	1.196
24			55.576	0.862		5.737	79.986	0.369	0.620	1.170
25			55.621	0.861		5.655	78.975	0.362	0.616	1.164
26			55.404	0.840		5.622	78.304	0.360	0.610	1.152
27			55.569	0.845		6.322	79.215	0.361	0.612	1.153
28			55.068	0.857		6.051	79.163	0.359	0.619	1.164
29			55.079	0.868		5.454	79.494	0.362	0.622	1.175
30			53.479	0.876		5.503	79.940	0.367	0.627	1.189
31			51.829	0.886		5.556	80.232	0.371	0.633	1.198
1ヶ月値	0.333	0.213	56.118	0.887	0.167	5.690	86.862	0.369	0.633	1.205
最大値	0.343	0.229	61.020	0.978	0.167	7.510	136.271	0.420	0.702	1.314
最大値日時	03/01 11:20	03/01 11:10	03/10 12:20	03/09 15:10	03/01 11:30	03/20 12:20	03/04 12:00	03/07 16:20	03/12 13:10	03/08 11:00
最小値	0.323	0.205	43.070	0.780	0.167	4.298	75.321	0.312	0.561	1.068
最小値日時	03/01 11:10	03/01 11:30	03/20 09:50	03/26 15:00	03/01 11:30	03/03 09:00	03/15 09:50	03/13 20:10	03/25 17:20	03/26 19:50

測定月報

測定日：2023/03

(7/11)

日	モニタ									
	B061 故障中	B062 雑固体焼却建屋周辺	★ B063 4号機T/B南側	B064 ヤード東側	★ B065 西門研修棟休憩所周辺	B066 一時保管エリアC東側	B067 土捨場資材置場東側	B068 予備機	B069 一時保管エリアH1周辺	★ B070 事務本館南側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.408	6.389	4.365	0.469	4.114	1.209	※7 0.182	2.304	7.165
2		1.397	6.242	4.336	0.464	3.849	1.198		2.293	7.080
3		1.385	6.245	4.335	0.452	3.711	1.192		2.287	6.855
4		1.390	6.275	4.349	0.459	3.797	1.200		2.295	6.962
5		1.380	6.188	4.339	0.457	3.794	1.193		2.283	6.771
6		1.389	6.239	4.338	0.459	3.781	1.197		2.294	6.927
7		1.387	6.319	4.361	0.462	4.581	1.209		2.302	7.089
8		1.408	6.218	4.375	0.498	5.567	1.228		2.311	7.196
9		1.413	6.303	4.387	0.491	5.643	1.258		2.316	7.237
10		1.416	6.239	4.376	0.466	4.466	1.281		2.311	7.200
11		1.414	6.171	4.369	0.463	3.790	1.278		2.304	6.996
12		1.414	6.214	4.352	0.464	3.782	1.279		2.307	7.039
13		1.399	6.121	4.344	0.458	3.608	1.260		2.263	7.096
14		1.382	6.142	4.326	0.450	3.520	1.247		2.240	6.785
15		1.384	6.080	4.318	0.453	3.500	1.249	※6 11.640	2.256	6.822
16		1.398	6.063	4.346	0.460	3.566	1.263	11.799	2.273	7.058
17		1.392	6.103	4.332	0.482	3.311	1.260	11.698	2.273	6.936
18		1.355	6.016	4.222	0.491	2.764	1.218	11.278	2.178	6.677
19		1.372	6.086	4.260	0.491	2.813	1.231	11.522	2.213	6.864
20		1.384	6.048	4.297	0.460	3.203	1.254	11.740	2.245	7.012
21		1.400	6.042	4.331	0.461	3.376	1.267	11.982	2.259	7.199
22		1.400	6.266	4.331	0.462	2.916	1.251	11.957	2.265	7.137
23		1.395	5.995	4.314	0.455	2.267	1.264	12.023	2.249	7.236
24		1.390	5.962	4.282	0.449	2.155	1.255	12.041	2.210	7.268
25		1.371	5.998	4.278	0.476	2.269	1.242	11.685	2.219	6.813
26		1.361	5.976	4.231	0.497	2.220	1.230	11.582	2.178	6.792
27		1.369	5.963	4.260	0.498	2.193	1.232	11.558	2.203	6.917
28		1.369	6.013	4.269	0.498	2.239	1.237		2.216	6.782
29		1.377	6.011	4.287	0.500	2.307	1.244		2.228	6.857
30		1.382	6.055	4.309	0.503	2.338	1.257		2.246	6.798
31		1.394	6.041	4.325	0.498	2.397	1.266		2.268	6.926
1ヶ月値		1.390	6.130	4.321	0.472	3.350	1.240	11.730	2.261	6.984
最大値		1.498	7.230	4.549	0.615	5.851	1.349	13.262	2.465	7.589
最大値日時		03/03 15:40	03/22 17:40	03/16 13:00	03/08 11:20	03/09 11:10	03/10 14:50	03/23 21:10	03/08 10:30	03/24 06:20
最小値		1.166	5.686	4.078	0.365	1.809	1.116	0.181	2.087	6.442
最小値日時		03/07 09:10	03/24 21:30	03/18 12:50	03/01 07:40	03/24 09:40	03/06 07:50	03/01 11:10	03/26 20:20	03/30 10:10

測定月報

測定日：2023/03

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 覆土式瓦礫保管エリアL南側	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	19.964	0.529	0.361	0.807	4.694	0.662	12.962	※7 0.258	9.344
2		19.863	0.529	0.356	0.810	4.663	0.659	12.931	△	9.203
3		19.833	0.523	0.349	0.808	4.652	0.653	12.887		8.959
4		19.906	0.526	0.351	0.810	4.668	0.655	12.942		9.095
5		19.862	0.524	0.348	0.807	4.649	0.655	12.913		8.909
6		19.788	0.526	0.354	0.813	4.657	0.656	12.883		9.087
7		19.836	0.531	0.359	0.817	4.681	0.657	12.942		9.270
8		19.897	0.531	0.363	0.827	4.702	0.662	12.989		9.383
9		20.017	0.537	0.377	0.826	4.697	0.665	13.027		9.449
10		19.967	0.533	0.383	0.830	4.696	0.661	13.020		9.400
11		20.007	0.531	0.376	0.826	4.686	0.658	13.042		9.191
12		20.011	0.531	0.378	0.828	4.686	0.662	13.026		9.216
13		19.511	0.521	0.378	0.803	4.622	0.651	12.719		9.239
14		19.091	0.507	0.361	0.787	4.601	0.642	12.657		8.939
15		19.132	0.516	0.345	0.793	4.622	0.646	12.736		8.980
16		19.538	0.522	0.331	0.804	4.647	0.651	12.821		9.219
17		19.659	0.519	0.325	0.811	4.646	0.650	12.824		9.091
18		18.750	0.498	0.321	0.757	4.502	0.636	12.319		8.777
19		19.055	0.505	0.319	0.766	4.566	0.642	12.598		8.970
20		19.247	0.512	0.326	0.789	4.619	0.648	12.689		9.169
21		19.493	0.518	0.331	0.799	4.654	0.650	12.824		9.390
22		19.548	0.522	0.330	0.802	4.650	0.650	12.819		9.293
23		19.431	0.522	0.331	0.796	4.643	0.653	12.739		9.376
24		19.174	0.512	0.330	0.770	4.585	0.649	12.545		9.399
25		19.259	0.507	0.319	0.771	4.574	0.641	12.584		8.992
26		18.900	0.499	0.322	0.756	4.514	0.641	12.366		8.938
27		19.110	0.503	0.320	0.765	4.567	0.641	12.559		9.081
28		19.309	0.503	0.320	0.775	4.586	0.644	12.584		8.939
29		19.482	0.510	0.321	0.782	4.593	0.645	12.611		8.982
30		19.675	0.516	0.325	0.797	4.617	0.651	12.697		8.931
31		19.681	0.522	0.330	0.801	4.638	0.656	12.770		9.069
1ヶ月値		19.548	0.519	0.343	0.798	4.631	0.651	12.775	0.258	9.138
最大値		20.478	0.607	0.418	0.886	4.879	0.713	13.332	0.260	9.825
最大値日時		03/01 12:50	03/08 10:00	03/10 12:30	03/08 14:10	03/08 13:30	03/20 13:30	03/08 15:20	03/01 11:10	03/10 13:20
最小値		17.956	0.446	0.283	0.700	4.348	0.594	11.954	0.256	8.578
最小値日時		03/24 13:30	03/18 07:30	03/29 02:20	03/18 16:40	03/18 15:20	03/24 06:00	03/26 18:10	03/01 11:20	03/18 19:20

測定月報

測定日：2023/03

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No3ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	※7 0.276	0.621	52.003	2.684	0.313	8.758	※7 0.217	△	2.320	0.569
2	△	0.612	51.500	2.643	0.312	8.722	△		2.305	0.570
3		0.596	50.702	2.568	0.306	8.699			2.286	0.564
4		0.602	50.959	2.599	0.309	8.752			2.298	
5		0.592	50.375	2.547	0.307	8.717			2.284	
6		0.604	51.263	2.572	0.310	8.724			2.293	
7		0.612	51.513	2.611	0.311	8.769			2.314	
8		0.622	52.124	2.650	0.314	8.819			2.326	
9		0.628	52.279	2.664	0.317	8.844			2.333	
10		0.627	52.069	2.655	0.315	8.822			2.330	
11		0.611	51.372	2.594	0.313	8.823			2.326	
12		0.616	51.467	2.605	0.312	8.824			2.326	0.569
13		0.623	51.562	2.606	0.309	8.599			2.312	0.572
14		0.597	50.425	2.520	0.303	8.581			2.288	0.563
15		0.600	50.493	2.552	0.304	8.637			2.288	0.566
16		0.620	51.235	2.631	0.309	8.711			2.309	0.570
17		0.611	50.869	2.586	0.307	8.717			2.314	0.566
18		0.592	49.953	2.483	0.303	8.332			2.252	0.566
19		0.600	50.427	2.545	0.300	8.390			2.271	0.564
20		0.608	50.972	2.605	0.305	8.588			2.296	0.568
21		0.618	51.581	2.657	0.308	8.665			2.312	0.574
22		0.617	51.123	2.647	0.367	8.664			2.314	0.571
23		0.626	51.370	2.661	0.355	8.620			2.317	0.574
24		0.631	51.538	2.673	0.311	8.518			2.304	0.573
25		0.597	50.199	2.563	0.301	8.483			2.273	0.565
26		0.600	49.966	2.541	0.307	8.339			2.255	0.569
27		0.602	50.230	2.582	0.302	8.395			2.270	0.567
28		0.594	50.134	2.539	0.300	8.498			2.269	0.566
29		0.598	50.466	2.560	0.303	8.530			2.274	0.565
30		0.604	50.607	2.606	0.303	8.604			2.293	0.568
31		0.618	50.721	2.655	0.309	8.634			2.301	0.573
1ヶ月値	0.276	0.610	51.016	2.600	0.311	8.638	0.217		2.298	※1 0.568
最大値	0.278	0.692	71.119	2.814	0.452	9.074	0.217		2.538	0.626
最大値日時	03/01 11:10	03/24 07:30	03/06 20:40	03/01 09:40	03/22 23:30	03/08 13:20	03/01 11:20		03/17 10:10	03/23 21:20
最小値	0.274	0.543	47.034	2.349	0.268	7.893	0.217		2.168	0.510
最小値日時	03/01 11:20	03/05 04:50	03/22 08:30	03/18 16:10	03/27 02:50	03/27 09:20	03/01 11:20		03/18 10:10	03/16 06:00

測定月報

測定日：2023/03

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						4.497	6.588			
2						4.437	6.489			
3						4.300	6.281			
4						4.349	6.370			
5						4.251	6.248			
6						4.352	6.380			
7						4.452	6.528			
8						4.511	6.616			
9						4.549	6.677			
10						4.528	6.663			
11						4.423	6.498			
12						4.443	6.538			
13						4.443	6.530			
14						4.280	6.273			
15						4.306	6.316			
16						4.419	6.487			
17						4.350	6.398			
18						4.161	6.120			
19						4.271	6.279			
20						4.372	6.430			
21						4.474	6.598			
22						4.472	6.610			
23						4.509	6.645			
24						4.533	6.670			
25						4.314	6.356			
26						4.288	6.324			
27						4.342	6.402			
28						4.263	6.295			
29						4.295	6.344			
30						4.378	6.473			
31						4.481	6.596			
1ヶ月値						4.388	6.452			
最大値						4.741	7.001			
最大値日時						03/09 18:10	03/10 12:30			
最小値						4.029	5.919			
最小値日時						03/18 11:20	03/18 10:00			