作成日	7月27日(木)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-230	
機器効率：	26.3 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	70 cpm
換算定数：	1.58E-02 Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	1.04E+00 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2023年7月分)

測定者:

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ:4Bq／cm²

No	測定日 / 測定場所	4／18		5/15		6/12		7/27																		備考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	
1	正門警備所前	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
2	入退域管理棟前	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80																	
3	新事務本館北東エリア	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
4	廃棄物倉庫北東エリア	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
5	企業棟[ ]エリア	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
6	企業センター(A棟)休憩所南東エリア	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
7	排水処理装置建屋南西	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
8	車輌汚染検査所エリア	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70																	
9	西門　厚生棟休憩所前	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	70																	
10	西門　研修棟休憩所前	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80																	
11	新西門東	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70																	
12	JAEA分析施設第一棟連絡通路	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70																	
13	JAEA分析施設第一棟侵入道路	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70																	
14	西門　登録センター休憩所前	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80																	
15	ふれあい交差点西エリア	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
16	中央交差点西エリア	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
17	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70																	
18	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80																	
19	免震重要棟進入口	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
20	免震重要棟南側進入口	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70																	
21	免震重要棟前駐車場エリア	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70																	
22	免震重要棟プレハブ第一工区前(屋根下)	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80																	
23	1～4号機出入管理所車両ゲート	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
24	物揚場車両ゲート	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70																	
25	1～4号機PP大熊通り車両ゲート	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80																	
26	五差路車両ゲート	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
27	1／2号開閉所車両ゲート	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70																	
28	5号機タービン建屋前駐車場	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80																	
29	5／6号サービス建屋入口前	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80																	
30	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70																	

作成日	7月27日(木)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-230	
機器効率：	26.3 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	70 cpm
換算定数：	1.58E-02 Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	1.04E+00 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2023年7月分)

測定者：

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ：4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／18		5/15		6/12		7/27																備考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm2	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	
31	6号機T／B前駐車場	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80															
32	北護岸入口車両ゲート	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70															
33	雑固体焼却設備建屋前	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70															
34	土捨場休憩所前	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80															
35	増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80															
36	グリーンデッキ No.1(視察台進入歩道入口)							<1.04	70															
37	グリーンデッキ No.2(視察台進入歩道)							<1.04	80															
38	グリーンデッキ No.3(視察台駐車場南西)							<1.04	80															
39	グリーンデッキ No.4(視察台駐車場北西)							<1.04	80															
40	グリーンデッキ No.5(視察台駐車場北東)							<1.04	70															
41	グリーンデッキ No.6(視察台駐車場南東)							<1.04	80															
42	グリーンデッキ No.7(視察台手すり)							<1.04	70															
43	グリーンデッキ No.8(視察台床面)							<1.04	70															
44	グリーンデッキ No.9(視察台床面)							<1.04	80															
45	グリーンデッキ No.10(視察台手すり)							<1.04	70															
46	グリーンデッキ No.11(視察台床面)							<1.04	70															
47	グリーンデッキ No.12(視察台床面)							<1.04	80															
48	グリーンデッキ No.13(視察台手すり)							<1.04	70															
49	グリーンデッキ No.14(視察台手すり)							<1.04	70															
50	グリーンデッキ No.15(視察台床面)							<1.04	70															
51	ブルーデッキ No. 1(床面)	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	80															
52	ブルーデッキ No. 2(グレーチング)	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80															
53	ブルーデッキ No. 3(手すり)	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70															
54	ブルーデッキ No. 4(手すり)	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70															
55	ブルーデッキ No. 5(手すり)	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70															
56	ブルーデッキ No. 6(手すり)	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70															
57	ブルーデッキ No. 7(手すり)	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70															
58	ブルーデッキ No. 8(手すり)	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	70															
59	ブルーデッキ No. 9(グレーチング)	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80															
60	ブルーデッキ No. 10(グレーチング)	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	70	<1.04	80															
61	ブルーデッキ No. 11(手すり)	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80	<1.04	70															
62	ブルーデッキ No. 12(手すり)	<1.04	80	<1.04	80	<1.04	70	<1.04	80															