

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（7月分）



7月	日							1(土)
	連続ダストモニタの計測値							7.88E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1							ND※2 (最小)
	日	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)
	連続ダストモニタの計測値	5.38E-05 (最大)	7.43E-05 (最大)	9.27E-05 (最大)	8.64E-05 (最大)	5.86E-05 (最大)	6.35E-05 (最大)	8.64E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)
	連続ダストモニタの計測値	7.58E-05 (最大)	7.86E-05 (最大)	5.63E-05 (最大)	5.25E-05 (最大)	6.73E-05 (最大)	8.60E-05 (最大)	8.17E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)
	連続ダストモニタの計測値	6.55E-05 (最大)	6.77E-05 (最大)	9.52E-05 (最大)	6.95E-05 (最大)	8.50E-05 (最大)	6.41E-05 (最大)	7.90E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)
	連続ダストモニタの計測値	6.44E-05 (最大)	5.23E-05 (最大)	7.58E-05 (最大)	5.90E-05 (最大)	9.24E-05 (最大)	4.84E-05 (最大)	4.27E-05 (最大)
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	30(日)	31(月)					
	連続ダストモニタの計測値	4.56E-05 (最大)	4.66E-05 (最大)					
	(Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)					

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2023年8月1日時点