

承認	審査	確認
2023. 8. 9	2023. 8. 9	2023. 8. 8

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2023年 8月 第1週)

施設名称	7 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承 認	審 査	確 認
2023.8.16	2023.8.16	2023.8.15

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2023年 8月 第2週)

施設名称	14 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6\mu\text{Sv/h}$ を超えないこと、	$1\mu\text{Sv/h}$ 未満、
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下、	検出限界値未満、
空气中放射性物質濃度	$2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 以下、	検出限界値未満、

承認	審査	確認
2023.8.24	2023.8.24	2023.8.23

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2023年 8月 第3週)

施設名称	21 日	監理員確認欄
免震重要棟	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	$2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2023.8.31	2023.8.31	2023.8.30

非管理区域サーベイ記録 確認チェックシート(2023年 8月 第4週)ノ

施設名称	28 日	監理員確認欄
免震重要棟 ノ	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜日) ノ

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル ノ	自主管理基準
線量当量率(γ)	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと	$1 \mu\text{Sv/h}$ 未満 ノ
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm^2 以下 ノ	検出限界値未満 ノ
空气中放射性物質濃度	$2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ 以下ノ	検出限界値未満 ノ