




承認	審査	作成
		
2024.1.25	2024.1.23	2024.1.23

## 1F増設焼却設備前処理業務委託(2023) 測定記録

測定期間 : 2023年10月1日～2023年12月31日  
 測定場所 : 一時保管エリアGおよびH  
 測定対象物 : 伐採木および破碎作業エリア

- ① 空気中放射性物質濃度      単位 :  $\times 10^{-6}\text{Bq/cm}^3$   
 \* 作業中止判断 : 5 以上

	最大値
エリアG	3.17
エリアH	0.876

- ② 空間線量率      単位 :  $\mu\text{Sv/h}$

	最大値		最小値
エリアG	1.5	～	0.2
エリアH	1.4	～	0.6

- ③ 表面線量率      単位 :  $\mu\text{Sv/h}$

	最大値		最小値
エリアG	3.0	～	0.4
エリアH	1.4	～	1.3