

① 1/2号機 サービス建屋(1F) (2024年1月)

[illegible]

[1/2]

[illegible]

[1/2]

[illegible]

[1/2]

[illegible]

[1/2]

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2024年1月)

[illegible]

【企業棟A棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2024年1月)

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.3	0.3	○	250	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク脱衣エリア		○	0.4	0.4	○	260	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク脱衣エリア		○	0.3	0.3	○	250	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク脱衣エリア		○	0.5	0.5	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.4	0.4	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.3	0.3	○	210	480	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.3	0.3	○	270	140	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.3	0.3	○	260	110	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	○	290	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.25	0.25	○	290	120	○	-	-	-	-	-	-	-	

※ALPS装備交換所の局所排風機は停止中です。