

1023-01

# 放射線管理記録

(1/1)

放射線管理責任者	担当


作業件名	1F固体廃棄物貯蔵庫第2棟保管物移動業務委託	WID No. 221442	計画線量 APD設定値	0.6 0.5
場 所	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	測定者		
作業内容	・構外搬出資機材の積み込み 搬出	測定日時	2023年3月10日 11時00分 ~	
		測定項目	■ $\gamma$ ■ $\beta + \gamma$ □ ダスト □ n	
	エリア解除に伴うサーベイ	測定器	□ ■ F1-ICWBL-83 ■ F1-ICW-111 □	
特記事項	( )の数字は、 $\beta + \gamma$ の線量	防護装備	□ G装備 ■ Y装備 □ DS-2マスク ■ 全面マスク	

×:空間線量率 (mSv/h)

⊗:表面線量率 (mSv/h)

○:ミヤホ イト

▲:ダストホ イト



— :区画フェンス  
□ :ユニットが置いていた箇所

測定種別	単位	最大値
線量率( $\gamma$ )	mSv/h	0.05
線量率( $\beta + \gamma$ )	mSv/h	0.07
ダスト	Bq/cm <sup>3</sup>	—