


# 放射線サーベイ記録

作業件名	【2023年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務 【その他】 / /	測定項目	■γ      □スミア / □ダスト   ■中性子
測定場所	1号機 R/B 1階 大物搬入口 / /	測定者	/ /
測定目的	作業環境サーベイ / /	測定器	F1-RC-6 F1-ICW-269 / /
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 / /		
測定日時	2023/9/22    14:00    ~    /14:30 /		

**No:**空間線量当量率(γ線)      【mSv/h】 / /

**No:**空間線量当量率(中性子線) 【μSv/h】 / /



●線量当量率(γ線) / /

●線量当量率(中性子線) / /

測定箇所	空間線量当量率 【mSv/h】 / /
1	0.04 / /
2	0.04 / /
3	0.04 / /
4	0.04 / /
5	0.06 / /
6	0.07 / /

測定箇所	空間線量当量率 【μSv/h】 / /
1	0.0 / /
2	0.0 / /

承認	審査	作成