

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	紙・ウエス類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所建屋内外	建築設備保守グループ	2023/3/16	フレコン袋	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/3/20	不燃物その他	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/3/14	ビニール類(ホース)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所建屋内外	建築設備保守グループ	2023/3/16	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	可燃物その他	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
9	発電所構内除草・除伐業務	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	流木	4	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
10	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に 関する研究開発(吸着材サンプリング技術の 適用)	固体廃棄物貯蔵庫 管理棟	処理・処分計画PJグル ープ	2023/3/14	紙・ウエス	0.3	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
11	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に 関する研究開発(吸着材サンプリング技術の 適用)	固体廃棄物貯蔵庫 管理棟	処理・処分計画PJグル ープ	2023/3/14	プラ・ビニール	1	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
12	(国プロ)固体廃棄物の処理処分に 関する研究開発(吸着材サンプリング技術の 適用)	固体廃棄物貯蔵庫 管理棟	処理・処分計画PJグル ープ	2023/3/14	難燃シート	0.3	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
13	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグル ープ	2023/3/9	木材	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
14	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグル ープ	2023/3/9	ホース類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/14	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/14	不燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	発電所構内除草・除伐業務	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	流木	4	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
18	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/13	可燃物 紙・ウエス類	1	0.41 μ Sv/h	0.45 μ Sv/h	無	
19	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/13	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール 類	1	0.42 μ Sv/h	0.46 μ Sv/h	無	
20	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/13	可燃物 木材類	0.5	0.41 μ Sv/h	0.46 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/13	可燃物 その他	0.5	0.43 μ Sv/h	0.47 μ Sv/h	無	
22	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/13	難燃物その他	0.5	0.44 μ Sv/h	0.47 μ Sv/h	無	
23	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/3/14	ポリ	0.1	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
24	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/3/14	紙ウエス類	0.1	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
25	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2023/3/14	難燃シート	0.1	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
26	発電所構内除草・除伐業務	1F港湾内	総務グループ	2023/3/9	流木	4	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
27	1F-淡水化装置一般計装品点検手入工事(2023)	ROタンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/2/15	金属ガラ	0.05	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
28	1F-淡水化装置一般計装品点検手入工事(2023)	ROタンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/2/15	不燃物その他(ガスカート)	0.05	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
29	1F-淡水化装置一般計装品点検手入工事(2023)	ROタンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/2/15	不燃物その他(バッテリー)	0.05	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
30	1F-淡水化装置一般計装品点検手入工事(2023)	ROタンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/2/15	紙・ウエス類	0.3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
31	1F-淡水化装置一般計装品点検手入工事(2023)	ROタンクエリア	水処理計装設備グループ	2023/2/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
32	1F-共用D/G(A)計器点検手入工事(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/7	不燃物その他(安全靴)	0.07	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
33	1F-共用D/G(A)計器点検手入工事(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/7	プラスチック類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
34	1F-共用D/G(A)計器点検手入工事(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/7	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	1F-共用D/G(A)計器点検手入工事(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/7	ケーブル類	0.05	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	1F-共用D/G(A)計器点検手入工事(2022)	2,3号機Rw/B,2,3号機SFPコンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/7	可燃物その他	0.03	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
37	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/14	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
38	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/14	金属ガラ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
39	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	電線管, サポート端材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
40	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	プラスチック・ポリ・ビニール等	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計 他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	可燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計 他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	紙・ウエス	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計 他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	電源、通信ケーブル端材	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計 他信頼度向上対策工事	第三施設	水処理計装設備グループ	2023/3/13	不燃物その他	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
45	(任意)国プロ(処理・処分計画PJG所掌)	固体廃棄物貯蔵庫 操作室	処理・処分計画PJグループ	2023/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール	0.2	1 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
46	(任意)国プロ(処理・処分計画PJG所掌)	固体廃棄物貯蔵庫 操作室	処理・処分計画PJグループ	2023/3/15	可燃物その他	0.06	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	(任意)国プロ(処理・処分計画PJG所掌)	固体廃棄物貯蔵庫 操作室	処理・処分計画PJグループ	2023/3/15	難燃シート	0.4	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	(任意)国プロ(処理・処分計画PJG所掌)	固体廃棄物貯蔵庫 操作室	処理・処分計画PJグループ	2023/3/15	紙・ウエス類	0.05	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
49	(任意)国プロ(処理・処分計画PJG所掌)	固体廃棄物貯蔵庫 操作室	処理・処分計画PJグループ	2023/3/15	不燃物その他	0.05	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
50	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
51	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
52	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	機器類・制御盤類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	塩化ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/20	可燃物その他	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
55	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
56	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/3/3	可燃物プラスチック・ポリ・ビニール類	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
57	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	防災シート	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
58	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	コンクリートガラ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
59	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	ホース(金属付き)	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	3 mSv/h
60	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	鉄	0.6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	3.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	防災シート	0.8	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
62	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	ダクト	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
63	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	土砂類	4.4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	6 mSv/h
64	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	防災シート	0.6	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
65	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/14	プラスチック・ポリ・ビニール類 (大型土のう空袋)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/14	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/20	可燃物その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
68	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
69	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F 総合情報棟本設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2023/3/8	石棉含有粉塵	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
72	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務 委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	難燃シート	0.4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
73	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務 委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	ホース	0.1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
74	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	ホース類(エフレックス)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	4 mSv/h
76	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	足場材	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
77	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	防災シート	1.4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	6 mSv/h
78	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	鉄	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
79	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	6.5 mSv/h
80	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/20	足場材	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	金属ガラ	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
82	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	不燃物その他	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
83	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
84	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
85	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	可燃物その他	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
86	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	難燃シート	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
87	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/10	ゴム類	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	紙・ウエス	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
89	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
90	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/16	フィルター	3	0.1 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
91	1F-窒素封入設備他計装品点検手入工事	1～3号機 タービンエリア	燃料計装設備グループ	2023/2/27	サホート、フランジ、ホルト類	0.17	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
92	1F-窒素封入設備他計装品点検手入工事	1～3号機 タービンエリア	燃料計装設備グループ	2023/2/27	計器類	0.17	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
93	1F-遠隔集中監視装置ソフトウェア変更委託(2022)	1～3号機 タービンエリア	燃料計装設備グループ	2023/2/27	エフレックス	0.2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
94	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/14	不燃その他(防災シート)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F 海水取放水設備設置工事他1件	北面岸壁(メガフロート)	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/14	ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	塩化ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
97	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	アスファルトガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
98	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	ポリ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
99	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	バタ角	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
100	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	ブルーシート	0.3	0.001 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	10 mSv/h
102	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/16	土砂類	5.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
103	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/15	可燃物(紙・ウエス類)	4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
104	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/15	可燃物(プラスチック、ホリ・ビニール類)	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
105	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/14	紙・ウエス類	0.3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/14	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.4	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/14	可燃テープ	0.3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/16	紙・ウエス類	0.2	0.004 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	8 mSv/h
109	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	0.004 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	8 mSv/h
110	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/16	可燃テープ	0.5	0.004 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	8 mSv/h
111	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2023/3/16	不燃物その他	4	0.004 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	8 mSv/h
112	3号機SFP現場コンテナハウス内エアコン取替	3号機 SFP循環冷却設備コンテナ	燃料計装設備グループ	2023/3/10	エアコン(室内機)	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
113	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機 コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/10/21	コンクリートガラ	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
114	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2023/3/17	1m3コンテナ 2023-1 水銀灯	1	0.8 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
115	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2023/3/17	1m3コンテナ 2023-2 水銀灯	1	0.8 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
116	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2023/3/17	1m3コンテナ 2023-3 水銀灯	1	0.8 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
117	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2023/3/17	1m3コンテナ 2023-4 水銀灯	1	0.8 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
118	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	クリアランス測定建屋	固体廃棄物グループ	2023/3/17	1m3コンテナ 2023-5 水銀灯	1	0.8 μ Sv/h	1.2 μ Sv/h	無	
119	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	保温材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	ケーブル類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/17	不燃物その他(空調系フィルタ)	7.5	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
122	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/17	不燃物その他(不燃シート)	0.1	2.5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
123	減容処理設備 建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/17	固化済み廃シンナー	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
124	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/17	紙・ウエス類	1	2.5 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
125	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	2.5 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
126	1F 海生物処理建屋残水処理検討業務委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/17	難燃シート類	0.3	2.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
127	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-1～4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	A型バリケード、カラーコーン	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F-1～4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F-1～4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	テープ、ロープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F-1～4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	段ボール、ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F-1～4号機 移送配管フランジ部他点検工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	段ボール、ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/20	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
134	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	大芋沢周辺、活性炭ホルト'アップ'建屋周辺、物揚げ場周辺	土木基盤設備グループ	2023/3/24	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
135	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	紙・ウエス類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
136	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	プラスチック・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
137	4号機エレベーター修理工事	北地点地盤系地震観測エリア	建築設備保守グループ	2023/3/17	可燃物(草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
138	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	1F 港湾視察台整備工事	No.4危険物倉庫付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/21	コンクリートガラ	8	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
140	企業センターB棟休憩所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta + \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	PE管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	番線、ブリキ板、単管	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	タンク内スラッジ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入 工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/16	ケーブル	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグル ープ	2023/3/28	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
146	4号機エレベーター修理工事	北地点地盤系地震観測エリア	建築設備保守グループ	2023/3/17	可燃物(草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
147	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	大芋沢周辺、活性炭ホールドアップ建屋周 辺、物揚げ場周辺	土木基盤設備グループ	2023/3/24	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
148	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事 (2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	パール缶	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事 (2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	ベアリング・金属ガラ類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
150	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事 (2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	保温材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事 (2022)	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/14	不燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/16	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
153	1F-地盤系地震観測装置更新並びに関 連除却工事	北地点地盤系地震観測エリア	建築設備保守グループ	2023/3/17	不燃物(鉄くず)	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
154	1F-地盤系地震観測装置更新並びに関 連除却工事	北地点地盤系地震観測エリア	建築設備保守グループ	2023/3/17	不燃物(機器類)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
155	1F-地盤系地震観測装置更新並びに関 連除却工事	北地点地盤系地震観測エリア	建築設備保守グループ	2023/3/17	不燃物(ケーブル類)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
156	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	紙・ウエス類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
157	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	紙・ウエス類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
158	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	ブルーシート	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
159	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	難燃シート	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
160	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	ゴム類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
162	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	アキレスフラーレ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
163	汚染水処理設備弁類点検手入工事	工作機械設備建屋	処理設備グループ	2023/3/17	難燃物その他	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
164	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H1エリア	土木水対策設備グループ	2022/3/15	難燃物その他(ポリウレア)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
165	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	木材類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
166	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	紙・ウェス・段ボール	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
167	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	ポリ・ブラ他	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
168	企業センターB棟林隠所設置工事および同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2023/3/15	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
169	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	コンクリートがら	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
170	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	コンクリートがら	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
171	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	足場材・番線・鉄くず	1.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
172	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	ポンプ・電動工具	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
173	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	電源ケーブル	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	防災シート・石膏ボード 等	1.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
175	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	エアフレックス	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
176	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	ペーパータオル・紙、ウェス	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
177	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	段ボール	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
178	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	プラスチック・ポリエチレン	2.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
179	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	梱包枠材・木くず	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
180	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	ロープ、トンバック、テープ等	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	ゴムパッキン・ゴムマット	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
182	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	ホース	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
183	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2022)	地下水バイパス設備A系、B系、C系	地下水対策設備グループ	2023/3/17	難燃シート	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計 他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	シート類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グ ラフ反映不要)	第二土捨て場	固体廃棄物グループ	2023/3/22	6m3コンテナ(2022FU-00287)	6	5 μ Sv/h	103 μ Sv/h	無	
186	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022 年度)	大芋沢周辺、活性炭ホール‘アップ’建屋周 辺、物揚げ場周辺	土木基盤設備グループ	2023/3/24	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
187	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計 他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	資材金属類	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
189	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計 他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	ケーブル類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
190	1F-1～4号機 汚染水連結タンク水位計 他信頼度向上対策工事	H1タンクエリア他	水処理計装設備グループ	2023/3/16	不燃シート類他	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
191	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	ゴム類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
192	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	難燃物シート類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
193	企業センターB棟休憩所設置工事および 同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	棟建 建築設備建設グループ	2023/3/15	難燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
194	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/6	不燃物その他	0.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
195	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/6	木材	0.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
196	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/6	プラスチック	0.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
197	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/6	レール(1.0m)	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
198	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/6	鋼材(1.5m)	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
199	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事 (2022)	1～2号機西側、3～4号機西側	地下水対策設備グループ	2023/3/14	保温材	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
200	1F-2号機仮設物片付け業務委託	2号機R/B近傍	2号構台設置PJグループ	2023/3/23	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	