

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架 台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架 台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	袋(ポリエチレン製品)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架 台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	可燃テープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F サブドレン集水タンク設置工事	サブドレン集水タンク設置エリア	土木水対策設備グループ	2024/1/24	可燃物その他(雑草)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
5	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理土木設備設置PJグ ループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
6	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/1/31	鋼材	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
7	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/1/31	単管パイプ	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
8	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/1/31	クランプ	1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
9	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2024/1/31	鉄板	1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
10	1F-3/4号機廃棄物処理建屋他撤去検討 に伴う現場調査委託	3/4 号機 廃棄物処理建屋内	大規模取り出し検討PJグ ループ	2024/1/25	防災シート	2.1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
11	1F-3/4号機廃棄物処理建屋他撤去検討 に伴う現場調査委託	3/4 号機 廃棄物処理建屋内	大規模取り出し検討PJグ ループ	2024/1/25	コンクリートガラ	0.7	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
12	2023年度防火帯および消火水利周辺防草 シート敷設工事	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	レフス凝固物	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
13	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架 台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	固化後オイル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 地下水バイパス設備一般弁他点検手入 工事(2023年度)	福島第一原子力発電所構内 一時貯 留タンク廻り	地下水対策設備グループ	2024/2/9	ウエス・紙	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 地下水バイパス設備一般弁他点検手入 工事(2023年度)	福島第一原子力発電所構内 一時貯 留タンク廻り	地下水対策設備グループ	2024/2/9	可燃テープ	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F 地下水バイパス設備一般弁他点検手入 工事(2023年度)	福島第一原子力発電所構内 一時貯 留タンク廻り	地下水対策設備グループ	2024/2/9	ポリ袋	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F 地下水バイパス設備一般弁他点検手入 工事(2023年度)	福島第一原子力発電所構内 一時貯 留タンク廻り	地下水対策設備グループ	2024/2/9	テフロン	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F 地下水バイパス設備一般弁他点検手入 工事(2023年度)	福島第一原子力発電所構内 一時貯 留タンク廻り	地下水対策設備グループ	2024/2/9	スコッチブライト	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/18	木材類	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
20	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業 務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	金属ガラ(2022SK-00335)	1	0.01 mSv/h	6 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	コンクリートガラ(2022SK-00335)	1	0.01 mSv/h	8 mSv/h	無	
22	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	土砂類(2022SK-00335)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/1/25	ガラス製品、ビン類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	2023年度防火帯および消火水利周辺防草シート敷設工事	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	レフス凝固物	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
26	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/1/29	移送ホース(ワイヤなし)	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
27	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/1/29	移送ホース(ワイヤなし)	1	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
28	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/1/29	移送ホース(ワイヤなし)	1	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
29	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/1/29	移送ホース(ワイヤなし)	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
30	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/1/29	移送ホース(ワイヤなし)	0.6	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
31	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	ウエス類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
32	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	紙類	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	ダンボール	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
34	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	ホリ・ビニール類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
35	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	パウチされた掲示物(紙)	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
36	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	ゴム類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	難燃シート類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	1F-1~4号機 溶接タンク他内面調査業務委託(2023)	タンクエリア全域	貯留設備グループ	2024/1/31	長靴	0.2	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
39	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/7	草	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/7	木材類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
42	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鋼材	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
43	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	単管パイプ	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
44	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	クランプ	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
45	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鉄板	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
46	1F 海水ポンプ他仮置整備業務委託	第四使用済吸着塔一時保管所隣	地下水対策設備グループ	2024/2/2	段ボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F 海水ポンプ他仮置整備業務委託	第四使用済吸着塔一時保管所隣	地下水対策設備グループ	2024/2/2	ポリ袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F 海水ポンプ他仮置整備業務委託	第四使用済吸着塔一時保管所隣	地下水対策設備グループ	2024/2/2	ロープ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F 海水ポンプ他仮置整備業務委託	第四使用済吸着塔一時保管所隣	地下水対策設備グループ	2024/2/2	カラーコーン	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F 海水ポンプ他仮置整備業務委託	第四使用済吸着塔一時保管所隣	地下水対策設備グループ	2024/2/2	コンテナ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	ポンプ部品	0.1	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	スラッジ	0.2	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
53	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	ウエス	0.3	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
54	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	紙	0.2	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
55	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	テープ	0.1	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	5, 6T 滞留水油分分離装置廃棄業務委託	5号機タービン建屋B1FLストームドレンサンポンプ	1～6号機械設備グループ	2024/1/30	ビニール	0.4	1.5 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
57	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	金属ガラ(2022SK-00347)	1	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	無	
58	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	コンクリートガラ(2022SK-00347)	1	0.01 mSv/h	4 mSv/h	無	
59	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	土砂類(2022SK-00347)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/1/23	金属ガラ	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
62	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	紙、段ボール、ウエス	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
63	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	サポート材、鉄くず	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
64	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	ケーブル	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
65	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	トンパック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
66	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	木材	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
67	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
68	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	プラスチックネット、プラスチック	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
69	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	ビニールシート、ビニール	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
70	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
71	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	ビニールシート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
72	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	防災シート	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
73	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	コンガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
74	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	鉄くず	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
75	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
76	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/1/23	モータ	1.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
77	1F M/C6D他地絡検出回路改造工事	予備変電所	電気設備建設グループ	2024/2/9	紙・ウエス	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
78	1F M/C6D他地絡検出回路改造工事	予備変電所	電気設備建設グループ	2024/2/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
79	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 T/B 東側屋上	1~6号機械設備グループ	2024/2/13	プラスチック類(プロペラファン)	0.05	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 T/B 東側屋上	1~6号機械設備グループ	2024/2/13	機器類・制御盤類(電動機)	0.05	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	5号機 T/B 東側屋上	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	ケーブル類	0.01	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鋼材	1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
83	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	単管パイプ	1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
84	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	クランプ	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
85	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鉄板	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
86	2023年度防火帯および消火水利周辺防草シート敷設工事	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	レフス凝固物	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
87	1F-1～4号機タービン建屋内設備安全通路設置工事(2023)	1F-2 T/B大物搬入口内	地下水対策設備グループ	2024/2/3	足場パイプ、板、クランプ、鋼材	6	0.001 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
88	1F サイトバンカブル浄化装置フィルタ交換他業務委託(2023)	サイトバンカ建屋 2FL	高線量機器取り出しPJグループ	2024/2/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F サイトバンカブル浄化装置フィルタ交換他業務委託(2023)	サイトバンカ建屋 2FL	高線量機器取り出しPJグループ	2024/2/14	ロープ	0.5	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
91	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
92	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	コンガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
93	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	防災シート	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
94	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	長靴(鉄板入)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
95	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/12	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
96	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
97	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	金属ガラ(2022SK-01132)	1	0.01 mSv/h	6 mSv/h	無	
98	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	コンクリートガラ(2022SK-01132)	1	0.01 mSv/h	6 mSv/h	無	
99	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/7	土砂類(2022SK-01132)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/13	可燃その他(わりばし)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/13	可燃その他(たばこ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
102	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/1/30	6m3コンテナ(2022 FU-00143)	6	4 μ Sv/h	120 μ Sv/h	無	
103	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/1/30	6m3コンテナ(2022 FU-00147)	6	4 μ Sv/h	60 μ Sv/h	無	
104	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/1/30	6m3コンテナ(2022 GT-00687)	6	4 μ Sv/h	95 μ Sv/h	無	
105	1F-1～4号機タービン建屋内設備安全通路設置工事(2023)	1F-2 T/B大物搬入口内	地下水対策設備グループ	2024/2/3	足場パイプ、板、クランプ、鋼材	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
106	1F M/C6D他地絡検出回路改造工事	予備変電所	電気設備建設グループ	2024/2/9	ケーブル	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
107	2023年度防火帯および消火水利周辺防草シート敷設工事	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	レフス凝固物	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
108	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/18	木材類	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
109	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/19	土(QD-00005)	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
110	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/19	土(QD-00006)	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
111	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
112	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1号機R/B北西ヤード・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2023/1/29	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
113	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1号機R/B北西ヤード・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2023/1/29	防災シート	1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
114	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/1/25	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
115	1F-1～4号機 タンク他点検手入工事(2023)	J6タンクエリア近傍	貯留設備グループ	2024/1/31	金属ガラ	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
116	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1号機R/B北西ヤード・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2023/1/29	紙・ウエス	1	0.005 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
117	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1号機R/B北西ヤード・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2023/1/29	ビニール	4	0.005 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備エリア	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/2/1	プラ・ポリ・ビニール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1F-5, 6G 電気設備修理工事(2023)	6号 ヤード	電気設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	金属ガラ(2022GT-00277)	1	0.01 mSv/h	6 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	コンクリートガラ(2022CT-00277)	1	0.01 mSv/h	6 mSv/h	無	
122	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	土砂類(2022CT-00277)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/2/6	テーブル、ガラス、ケース	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/2/6	鉄材、缶、鉄くず	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
125	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鋼材	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
126	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	単管パイプ	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
127	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	クランプ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-2 仮設建築物他撤去工事	定検機材倉庫庫棟外西側エリリ	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2024/1/31	鉄板	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
130	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	1号機R/B北西ヤード・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2023/1/29	ビニールテープ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	1F キャスク仮保管設備キャスク受入作業	キャスク仮保管設備エリア	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/2/1	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F 環境モニタリング業務委託(2023)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/2/6	塩ビ管	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	1F 環境モニタリング業務委託(2023)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/2/6	収納箱	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/2/9	波板鋼管外管付PE管	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
135	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
136	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	プラスチック、発砲スチロール	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
137	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	トンパック	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
138	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	難燃シート	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
139	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	ゴム類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
140	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	5,6号機東側ヤード、スクリーンエリア、K4タンク廻り	貯留設備グループ	2024/2/8	不燃シート	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/2/15	フランジ・タンク片側板 (TEPU190023)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
143	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	プラポリビニール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
144	2023年度防火帯および消火水利周辺防草 シート敷設工事	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	レフス凝固物	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
146	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
147	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/19	伐採木(枝・葉)	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
148	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F 所内共通D/G(A)AVR盤取替	共用プール建屋 所内共通D/G(A)制御盤室	電気設備保守グループ	2024/2/14	紙類・ダンボール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	1F 所内共通D/G(A)AVR盤取替	共用プール建屋 所内共通D/G(A)制御盤室	電気設備保守グループ	2024/2/14	ビニール・アクリル・緩衝材	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	1F 所内共通D/G(A)AVR盤取替	共用プール建屋 所内共通D/G(A)制御盤室	電気設備保守グループ	2024/2/14	テープ類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
153	3号機/5号機/蒸気濃縮M/C /5・6号ページング用/免震棟CVCF用/仮設充電器盤(キャスク保管建屋で使用)バッテリー取置き	1.2号機開閉所	電気設備建設グループ	2023/9/22	廃バッテリー	1	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
154	2023年度建屋照明LED化工事	5/6号機屋コントロール建屋	建築設備保守グループ	2024/2/16	紙・ウエス類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
155	2023年度建屋照明LED化工事	5/6号機屋コントロール建屋	建築設備保守グループ	2024/2/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
156	2023年度構内保管危険物減容委託	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	一斗缶、塗料缶、スプレー缶	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
157	2023年度構内保管危険物減容委託	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	ポリ袋、ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
158	2023年度構内保管危険物減容委託	ガソリン貯蔵所	労働安全・防火グループ	2024/2/9	梱包紙、ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/18	木材類	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
160	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/19	土(QD-00007)	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
162	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2024/2/20	アスファルトガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/1	不燃金属ガラ(2022FU-00144)	3.5	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	1 mSv/h
164	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/1	不燃金属ガラ(2022FU-00125)	3.5	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	1 mSv/h
165	1F—1～4号機 タンク他点検手入工事(2023)	J6タンクエリア近傍	貯留設備グループ	2024/1/31	金属ガラ	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	1F—1～4号機 タンク他点検手入工事(2023)	J6タンクエリア近傍	貯留設備グループ	2024/1/31	パッキン・シートガasket	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
167	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
168	5, 6T 滞留水貯留設備電気品点検手入工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2024/2/8	可燃物(紙・ウエス類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	5, 6T 滞留水貯留設備電気品点検手入工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2024/2/8	可燃物(プラスチック・ビニール類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2024/2/8	不燃物その他(防災シート)	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/19	伐採木(枝・葉)	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
172	1F 3号機取水電源ケーブルトレンチ閉塞工事	3号機S/B, T/B	土木水対策設備グループ	2024/2/14	トンパック	3.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号機タービン建屋地下1階	1～6号機械設備グループ	2024/1/31	紙、ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
174	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号機タービン建屋地下1階	1～6号機械設備グループ	2024/1/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
175	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号機タービン建屋地下1階	1～6号機械設備グループ	2024/1/31	吸着マット(使用済み)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号機タービン建屋地下1階	1～6号機械設備グループ	2024/1/31	難燃シート類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	プラポリビニール	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
178	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	フレコン、紙付ラミネート、防草シート、テープ類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
179	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
180	2023年度建屋照明LED化工事	5/6号機屋コントロール建屋	建築設備保守グループ	2024/2/16	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
182	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	エフレックス	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
183	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
184	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/1/30	金属ガラ	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
185	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	コンガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
186	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	碎石	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
187	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
188	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	防災シート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
189	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	ブルーシート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
190	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	木材	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
191	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	草	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
192	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/17	ポリビニール、プラネット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
193	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
194	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/2/14	コンクートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
195	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	紙 布 ウエス	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
196	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/2/15	木材類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
197	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/1/30	金属ガラ	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
198	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/15	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
199	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/15	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
200	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/15	コンガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/15	土砂	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
202	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2024年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/1/15	防災シート	3	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
203	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5号機 大物搬入口外側近傍	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	不燃シート	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
204	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5号機 大物搬入口外側近傍	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	金属ガラ	0.4	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
205	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5号機 大物搬入口外側近傍	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	アルミテープ	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
206	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5号機 大物搬入口外側近傍	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	アスファルトガラ	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
207	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2024/2/20	空フレコン、油ウエス、テープ類	3	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
208	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2024/2/20	プラスチック、ポリ、ビニル	1.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
209	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	1-4号機周辺	建築設備建設グループ	2024/2/20	紙、ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
210	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
211	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/19	伐採木(枝・葉)	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
212	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
213	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	ケイ酸カルシウム	2.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	パーライト	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	防災シート	0.7	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
216	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	塩ビホース	0.2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
217	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	コーキング容器	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
218	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	グラスウール	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
219	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/2/16	不燃シート	0.1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
220	【特撰】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	金属ガラ(2022CT-00336)	3	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	不燃シート(2022CT-00336)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
222	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋(GJ-24)	建築設備建設グループ	2024/2/5	金属ガラ(2022SK-01223)	3	0.01 mSv/h	0.16 mSv/h	無	
223	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	紙(ダンボール)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
224	5・6T HVAC点検手入工事 2023/2～2023/9	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	紙・ウエス類(つなぎ)	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
225	5・6T HVAC点検手入工事 2023/2～2023/9	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
226	5・6T HVAC点検手入工事 2023/2～2023/9	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	難燃シート	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
227	5・6T HVAC点検手入工事 2023/2～2023/9	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	金属ガラ(フィルタ枠)	0.3	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
228	5・6T HVAC点検手入工事 2023/2～2023/9	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2024/2/13	金属ガラ(鉄錆)	0.2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
229	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	金属ガラ(鋼製サポート、レバー)	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
230	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	パッチングリップ	1.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
231	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	塩ビ管	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
232	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/2/14	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
233	1F 地下水バイパス循環・放水ポンプ他取替工事	一時貯留タンク、移送ポンプ(A.B.C)エリア	地下水対策設備グループ	2024/2/15	ポンプ・ベース、ボルト、薄鉄板、ワイヤー	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
234	1F 地下水バイパス循環・放水ポンプ他取替工事	一時貯留タンク、移送ポンプ(A.B.C)エリア	地下水対策設備グループ	2024/2/15	電動機付ポンプ、ポンプ、電動機	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
235	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/1/22	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
236	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/1/22	袋、蓋、チップ、ポリビン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
237	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/1/22	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
238	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/1/22	A4用紙、キムタオル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
239	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/1/22	アキレスフラーレ	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
240	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/18	木材類	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F―一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/1	不燃金属ガラ(2022FU-00131)	3.5	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	1 mSv/h
242	1F―一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/1	不燃金属ガラ(2022CT-00170)	3.5	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	1 mSv/h
243	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	アスファルトガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
244	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2023年度)	地下水バイパス揚水ポンプエリア	地下水対策設備グループ	2024/2/15	ケーブル	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
245	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2023年度)	地下水バイパス揚水ポンプエリア	地下水対策設備グループ	2024/2/15	電動機直結ポンプ	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
246	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2023)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2024/2/6	金属ガラ	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
247	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	2号機R/Bヤードコンテナハウス	燃料計装設備グループ	2024/2/13	UPS本体(バッテリー無し)・ポンプ・除湿器	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
248	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	2号機R/Bヤードコンテナハウス	燃料計装設備グループ	2024/2/13	バッテリー	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
249	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	2号機R/Bヤードコンテナハウス	燃料計装設備グループ	2024/2/13	段ボール・キムタオル	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
250	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	2号機R/Bヤードコンテナハウス	燃料計装設備グループ	2024/2/13	プラ・ポリ類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
251	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
252	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1～6号機械設備グループ	2023/12/20	金属ガラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
253	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1～6号機械設備グループ	2023/12/20	パッキン(ノンアス)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
254	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1～6号機械設備グループ	2023/12/20	不燃物その他(防災シート)	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
255	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1～6号機械設備グループ	2023/12/20	ベアリング	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
256	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟 (GU-20)	分析評価グループ	2024/2/6	金属ガラ	0.06	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
257	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟 (GU-20)	分析評価グループ	2024/2/6	試薬ビン	0.12	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
258	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟 (GU-20)	分析評価グループ	2024/2/6	乾電池	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
259	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟 (GU-20)	分析評価グループ	2024/2/6	アルミ材	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
260	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2024/1/19	伐採木(枝・葉)	4.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/2	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
262	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	紙・ウエス類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
263	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
264	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	可燃テープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
265	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	ダンボール	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
266	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	シリコン	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
267	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	ラミネート類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
268	1F-5R RCWポンプ他点検修理工事	5号機 R/B 3FL	1-6号機械設備グループ	2023/12/20	Oリング	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
269	1-4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K3タンクエリア他水移送業務委託	貯留設備グループ	2024/2/6	保温材	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
270	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/2/14	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
271	免震棟バス待合所安全通路設置工事	免震棟バス待合所	建築設備保守グループ	2024/2/9	金属ガラ	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
272	1F 付着塩分量測定装置設置工事	H4タンクエリア	共用プール燃料搬出PJグループ	2024/2/15	不燃物(アスファルトガラ)	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
273	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/20	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1002276)	7	3 μ Sv/h	11.5 μ Sv/h	β 有	2.86 mSv/h
274	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/20	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1002430)	7	3 μ Sv/h	8.9 μ Sv/h	β 有	2.53 mSv/h
275	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/20	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1002152)	7	3 μ Sv/h	44 μ Sv/h	β 有	0.045 mSv/h
276	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/20	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1000041)	7	3 μ Sv/h	120 μ Sv/h	β 有	0.44 mSv/h
277	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/20	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1000036)	7	3 μ Sv/h	125 μ Sv/h	β 有	0.38 mSv/h
278	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/9	TDPU1003694	7	0.003 mSv/h	0.062 mSv/h	β 有	0.062 mSv/h
279	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/9	TDPU1002825	7	0.003 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
280	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/9	TDPU1001454	7	0.003 mSv/h	0.066 mSv/h	β 有	0.066 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/9	TDPU1002996	7	0.003 mSv/h	0.068 mSv/h	β 有	0.068 mSv/h
282	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/9	TDPU1002975	7	0.003 mSv/h	0.058 mSv/h	β 有	0.058 mSv/h
283	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/5	TDPU1002569	7	0.003 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
284	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/5	TDPU1002722	7	0.003 mSv/h	0.066 mSv/h	β 有	0.066 mSv/h
285	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/5	TDPU1003328	7	0.003 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
286	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/5	TDPU1002023	7	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
287	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/10	TDPU1000519	7	0.002 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
288	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/10	TDPU1001937	7	0.002 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
289	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/10	TDPU1003061	7	0.002 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
290	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/10	TDPU1003056	7	0.002 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
291	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/10	TDPU1002419	7	0.002 mSv/h	0.066 mSv/h	β 有	0.066 mSv/h
292	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/8	TDPU1002234	7	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
293	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/8	TDPU1002960	7	0.003 mSv/h	0.058 mSv/h	β 有	0.058 mSv/h
294	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/8	TDPU1001942	7	0.003 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
295	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/8	TDPU1002358	7	0.003 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
296	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/8	TDPU1002403	7	0.003 mSv/h	0.062 mSv/h	β 有	0.062 mSv/h