

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 (第 40 条) 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 容器数 | 容量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 保管容器 線量率 |
|-----|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1 | 1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事 | 4号機 T/B 2FL 建屋内RO | 処理設備グループ | 2023/8/9 | 建屋内RO循環設備のRO膜装置フィルタ類 | 2 | 4 | 0.002 mSv/h | 1.5 mSv/h |