

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（1月分）



1月	日		1(月)	2(火)	3(水)	4(木)	5(金)	6(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1		8.67E-05 (最大)	7.84E-05 (最大)	8.28E-05 (最大)	8.38E-05 (最大)	8.46E-05 (最大)	8.84E-05 (最大)
			ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	7(日)	8(月)	9(火)	10(水)	11(木)	12(金)	13(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.28E-05 (最大)	7.85E-05 (最大)	8.12E-05 (最大)	6.70E-05 (最大)	6.61E-05 (最大)	6.66E-05 (最大)	7.60E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	14(日)	15(月)	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	6.69E-05 (最大)	9.54E-05 (最大)	6.99E-05 (最大)	8.01E-05 (最大)	3.98E-05 (最大)	1.16E-04 (最大)	8.97E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	21(日)	22(月)	23(火)	24(水)	25(木)	26(金)	27(土)
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.54E-05 (最大)	8.37E-05 (最大)	6.16E-05 (最大)	7.16E-05 (最大)	6.67E-05 (最大)	6.30E-05 (最大)	6.21E-05 (最大)
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	28(日)	29(月)	30(火)	31(水)			
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm ³) ※1	8.65E-05 (最大)	7.13E-05 (最大)	6.52E-05 (最大)	9.09E-05 (最大)			
		ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)			

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出

2024年2月1日時点