

# 構内線量表示器測定記録(2024 年 3 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 3/14 ~ 3/28 B007 (予備機) を B018 (3,4 号機 S/B 周辺) の代替機として配備

※3 : 3/14 ~ 3/28 B015 (予備機) を B032 (4 号機 R/B 西側) の代替機として配備

※4 : 3/14 ~ 3/28 B025 (予備機) を B037 (HTI 装備交換所) の代替機として配備

※5 : 3/14 ~ 3/28 B046 (予備機) を B044 (1~4 号機 PP ゲート周辺) の代替機として配備

※6 : 3/28 B074 (一時保管エリア H1 周辺) データ収集遅延の為、B046 (予備機) を代替機として配備

# 測定月報

測定日：2024/03

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 故障中	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 予備機	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.192	0.429	1.025	0.349	△	0.951		1.529	3.012	0.519
2	0.185	0.423	1.040	0.350		0.953		1.533	2.997	0.519
3	0.188	0.427	1.051	0.354		0.955		1.544	3.024	0.526
4	0.187	0.426	1.040	0.354		0.952		1.559	2.993	0.522
5	0.187	0.429	1.039	0.351		0.950		1.543	2.978	0.516
6	0.189	0.416	1.008	0.339		0.929		1.506	2.943	0.503
7	0.196	0.427	1.039	0.347		1.133		1.549	2.995	0.515
8	0.186	0.407	0.984	0.329		1.267		1.496	2.908	0.481
9	0.196	0.421	1.034	0.343		1.312		1.571	2.978	0.506
10	0.182	0.425	1.041	0.348		1.312		1.598	2.987	0.513
11	0.193	0.428	1.047	0.352		1.320		1.609	3.016	0.518
12	0.195	0.429	1.031	0.350		1.112		1.601	3.011	0.511
13	0.199	0.426	1.046	0.344		0.945		1.599	3.008	0.516
14	0.198	0.426	1.043	0.352		0.951	※2	1.619	3.037	0.523
15	0.201	0.432	1.050	0.354		0.960		1.651	3.091	0.536
16	0.198	0.431	1.061	0.357		0.962		1.647	3.091	0.533
17	0.198	0.436	1.066	0.358		0.962		1.659	3.131	0.545
18	0.194	0.432	1.045	0.353		0.955		1.666	3.064	0.535
19	0.193	0.428	1.046	0.354		0.953		1.661	3.045	0.534
20	0.194	0.428	1.046	0.352		0.947		1.647	3.039	0.535
21	0.189	0.430	1.041	0.349		0.950		1.652	3.027	0.532
22	0.190	0.431	1.045	0.352		0.951		1.647	3.026	0.533
23	0.187	0.429	1.042	0.348		0.950		1.649	3.019	0.528
24	0.191	0.433	1.051	0.352		0.955		1.692	3.072	0.539
25	0.194	0.436	1.060	0.354		0.961		1.696	3.098	0.546
26	0.197	0.433	1.030	0.348		0.945		1.640	3.018	0.513
27	0.187	0.426	1.045	0.343		0.945		1.645	3.019	0.531
28	0.189	0.429	1.049	0.350		0.951		1.673	3.046	0.546
29	0.195	0.432	1.045	0.352		0.949		1.673	3.079	0.533
30	0.193	0.438	1.060	0.356		0.954		1.695	3.116	0.560
31	0.195	0.443	1.062	0.360		0.956		1.708	3.135	0.568
1ヶ月値	0.192	0.429	1.042	0.350		1.008	3.156	1.618	3.032	0.527
最大値	0.249	0.481	1.135	0.394		1.385	28.930	2.716	3.281	0.619
最大値日時	03/15 12:50	03/30 19:10	03/23 10:20	03/31 14:20		03/10 14:40	03/14 10:40	03/06 19:10	03/31 14:10	03/31 09:50
最小値	0.157	0.353	0.847	0.287		0.858	2.823	1.356	2.756	0.419
最小値日時	03/14 01:20	03/08 11:30	03/08 10:00	03/08 10:50		03/06 06:20	03/26 18:20	03/08 09:40	03/08 10:50	03/08 11:00

# 測定月報

測定日：2024/03

(2/11)

日	モニタ									
	B011	★ B012	★ B013	★ B014	B015	B016	B017	★ B018	B019	★ B020
	1号機北側法面上周辺	1, 2号機西側法面上周辺	3, 4号機西側法面上周辺	4号機南側法面上周辺	予備機	故障中	故障中	3, 4号機S/B周辺	野鳥の森五差路周辺	5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	25.506	59.245	5.588	0.758		△	△	3.358	1.346	0.372
2	25.601	57.922	5.465	0.753				3.360	1.301	0.369
3	25.991	58.054	5.553	0.772				3.416	1.332	0.374
4	25.928	57.105	5.485	0.765				3.393	1.304	0.371
5	25.556	56.557	5.441	0.756				3.365	1.283	0.368
6	24.480	56.707	5.361	0.731				3.265	1.262	0.360
7	25.453	57.645	5.453	0.752				3.372	1.290	0.368
8	23.882	55.783	5.280	0.729				3.217	1.229	0.349
9	24.982	57.655	5.422	0.785				3.323	1.284	0.366
10	25.404	57.733	5.413	0.794				3.351	1.277	0.367
11	25.718	58.174	5.514	0.807				3.402	1.310	0.369
12	25.395	57.407	5.552	0.798				3.380	1.329	0.373
13	25.176	57.099	5.511	0.791				3.341	1.315	0.368
14	26.418	58.014	5.568	0.803	※3 3.820			※2 3.334	1.330	0.373
15	27.217	59.152	5.685	0.828	2.879				1.380	0.381
16	26.508	59.193	5.672	0.828	2.896				1.369	0.379
17	26.778	60.077	5.791	0.841	2.938				1.417	0.385
18	26.311	58.450	5.608	0.821	2.881				1.341	0.376
19	26.477	57.954	5.564	0.817	2.883				1.327	0.375
20	26.327	58.345	5.588	0.819	2.865				1.340	0.375
21		57.392	5.533	0.813	2.878				1.318	0.374
22		57.292	5.521	0.817	2.894				1.305	0.372
23	25.636	57.656	5.501	0.810	2.886				1.306	0.369
24	25.479	58.834	5.639	0.834	2.937				1.361	0.376
25	26.496	58.941	5.742	0.841	2.963				1.396	0.382
26	25.936	57.822	5.553	0.801	2.893				1.335	0.376
27		57.325	5.504	0.798	2.881				1.307	0.369
28	25.292	57.761	5.544	0.812	2.831			3.397	1.323	0.374
29		58.715	5.712	0.806				3.341	1.393	0.379
30		59.401	5.763	0.831				3.423	1.416	0.385
31		60.208	5.813	0.846				3.485	1.427	0.386
1ヶ月値	25.666	58.052	5.559	0.799	2.932			3.362	1.331	0.373
最大値	28.846	62.097	6.093	0.927	77.170			3.622	1.839	0.425
最大値日時	03/15 10:50	03/17 12:40	03/17 14:50	03/17 15:40	03/14 11:10			03/31 13:20	03/25 15:20	03/31 05:30
最小値	22.265	38.038	4.967	0.624	2.722			3.022	1.111	0.296
最小値日時	03/08 12:10	03/13 15:10	03/28 07:10	03/08 11:10	03/15 10:20			03/08 09:40	03/08 10:10	03/08 10:40

# 測定月報

測定日：2024/03

(3/11)

日	モニタ									
	★ B021 1号機R/B西側	B022 故障中	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 予備機	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 予備機	B030 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	229.132	△	0.527	△			4.765	21.894		△
2	227.732		0.531				4.848	22.006		
3	228.017		0.537				4.898	22.261		
4	227.270		0.539				4.829	22.224		
5	228.058		0.530				4.783	22.078		
6	227.773		0.513				4.557	21.375		
7	230.475		0.530				4.738	21.876		
8	224.963		0.506				4.430	20.824		
9	229.625		0.524				4.691	21.645		
10	230.223		0.529				4.803	21.874		
11	231.173		0.533				4.808	22.120		
12	230.733		0.528				4.751	21.852		
13	230.379		0.529				4.722	21.769		
14	231.418		0.536		※4 3.307		4.784	22.127		
15	232.977		0.540		3.324		4.855	22.407		
16	233.363		0.541		3.366		4.914	22.449		
17	233.945		0.545		3.361		4.960	22.585		
18	232.401		0.541		3.346		4.854	22.412		
19	232.058		0.539		3.326		4.816	22.325		
20	231.320		0.540		3.314		4.842	22.254		
21	231.102		0.541		3.310		4.821	22.292		
22	231.153		0.538		3.327		4.787	22.354		
23	230.785		0.533		3.324		4.849	22.251		
24	232.457		0.540		3.348		4.887	22.523		
25	233.254		0.545		3.357		4.836	22.733		
26	230.093		0.532		3.222		4.677	21.741		
27	229.732		0.530		3.272		4.705	21.790		
28	230.414		0.536		3.283		4.757	22.048		
29	231.080		0.537				4.756	21.724		
30	232.520		0.544				4.878	22.199		
31	233.543		0.546				4.943	22.503		
1ヶ月値	230.618		0.534		3.321		4.792	22.081		
最大値	237.040		0.720		3.634		5.190	23.309		
最大値日時	03/17 14:20		03/04 10:00		03/21 11:10		03/25 18:50	03/25 13:00		
最小値	214.088		0.440		2.923		3.937	19.474		
最小値日時	03/08 09:30		03/08 10:40		03/14 11:10		03/08 10:00	03/08 10:50		

# 測定月報

測定日：2024/03

(4/11)

日	モニタ									
	B031 HIC保管エリア周辺	★ B032 4号機R/B西側	B033 H4タンクエリア周辺	B034 Eタンクエリア周辺	B035 J5タンクエリア周辺	B036 J1タンクエリア周辺	★ B037 HTI装備交換所周辺	B038 予備機	B039 旧研修棟正面玄関前	B040 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.374	3.240	1.066	0.582	0.974	1.250	3.652		9.293	△
2	0.370	3.243	1.047	0.578	0.979	1.266	3.712		8.926	
3	0.377	3.292	1.060	0.581	0.992	1.280	3.739		9.059	
4	0.372	3.269	1.045	0.582	0.988	1.281	3.717		9.281	
5	0.370	3.241	1.034	0.579	0.983	1.270	3.637		9.474	
6	0.366	3.120	1.013	0.558	0.949	1.208	3.455		9.464	
7	0.369	3.225	1.031	0.575	0.964	1.255	3.569		9.626	
8	0.355	3.037	0.994	0.544	0.923	1.164	3.413		9.188	
9	0.365	3.166	1.037	0.564	0.955	1.215	3.576		9.313	
10	0.366	3.208	1.035	0.575	0.968	1.248	3.615		9.382	
11	0.371	3.311	1.055	0.582	0.979	1.267	3.681		9.620	
12	0.375	3.261	1.052	0.579	0.974	1.249	3.653		9.706	
13	0.372	3.187	1.050	0.576	0.970	1.246	3.675		9.621	
14	△ 0.370	※3 3.157	△ 1.041	△ 0.569	△ 0.965	△ 1.247	※4 3.691		△ 9.479	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28	0.357	3.279	1.074	0.591	0.985	1.273	3.762		9.540	
29	0.362	3.137	1.093	0.588	0.976	1.243	3.664		9.707	
30	0.368	3.142	1.112	0.595	0.992	1.271	3.765		9.831	
31	0.368	3.177	1.124	0.602	1.002	1.292	3.800		9.831	
1ヶ月値	0.368	3.205	1.053	0.578	0.973	1.251	3.650		9.461	
最大値	0.416	3.510	1.191	0.639	1.064	1.374	3.955		10.322	
最大値日時	03/13 10:50	03/11 13:00	03/31 12:40	03/04 08:40	03/31 20:30	03/31 14:30	03/31 16:10		03/30 14:10	
最小値	0.312	2.630	0.840	0.486	0.809	1.049	3.080		4.323	
最小値日時	03/28 09:50	03/28 11:10	03/28 09:50	03/08 12:50	03/28 10:00	03/08 12:50	03/08 10:40		03/28 10:20	

# 測定月報

測定日：2024/03

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	2.684	2.104	1.606	12.277	0.334		△	△	15.118	△
2	2.710	2.079	1.600	12.245	0.335				16.269	
3	2.743	2.095	1.619	12.419	0.339				16.393	
4	2.746	2.071	1.612	12.380	0.337				16.405	
5	2.725	2.061	1.600	12.282	0.334				16.174	
6	2.618	2.041	1.558	11.874	0.323				14.950	
7	2.704	2.056	1.589	12.177	0.334				16.206	
8	2.530	1.998	1.527	11.627	0.309				14.859	
9	2.646	2.079	1.580	12.061	0.324				16.070	
10	2.693	2.066	1.588	12.152	0.331				16.267	
11	2.726	2.069	1.608	12.324	0.335				16.380	
12	2.689	2.078	1.605	12.228	0.335				15.533	
13	2.685	2.066	1.598	12.111	0.333				15.847	
14	2.722	2.097	1.616	※5 12.087	0.335	※5 9.663			16.347	
15	2.751	2.113	1.637		0.337	9.555			16.505	
16	2.758	2.095	1.637		0.338	9.482			16.559	
17	2.778	2.129	1.663		0.342	9.573			16.622	
18	2.765	2.073	1.628		0.337	9.478			16.506	
19	2.767	2.075	1.623		0.336	9.470			16.516	
20	2.754	2.094	1.622		0.337	9.441			16.426	
21	2.759	2.065	1.614		0.335	9.438			16.428	
22	2.774	2.068	1.610		0.335	9.458			16.485	
23	2.749	2.060	1.600		0.337	9.429			16.380	
24	2.772	2.079	1.626		0.337	9.561			16.516	
25	2.793	2.110	1.644		0.340	9.674			16.611	
26	2.680	2.072	1.594		0.334	9.319			14.730	
27	2.691	2.043	1.589		0.327	9.264			16.065	
28	2.727	2.071	1.605	12.282	0.331	※6 5.336			16.367	
29	2.677	2.114	1.616	12.176	0.332	1.964			14.979	
30	2.726	2.124	1.627	12.388	0.334	1.998			16.359	
31	2.767	2.136	1.647	12.538	0.337	2.032			16.551	
1ヶ月値	2.719	2.080	1.609	12.203	0.334	7.976			16.110	
最大値	2.940	2.253	1.754	12.846	0.382	10.448			16.927	
最大値日時	03/19 14:10	03/17 15:20	03/17 15:20	03/03 12:20	03/22 01:10	03/25 11:40			03/25 13:50	
最小値	2.268	1.840	1.376	10.395	0.269	1.869			12.803	
最小値日時	03/08 11:20	03/08 12:20	03/08 10:20	03/28 10:40	03/08 13:10	03/29 12:40			03/29 12:40	

# 測定月報

測定日：2024/03

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1, 2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	10.785	△	0.515	0.777	△	3.526	60.865	4.546	0.590	1.104
2	10.606		0.519	0.797		3.445	60.626	4.544	0.598	1.117
3	10.661		0.525	0.810		3.442	61.155	4.574	0.602	1.134
4	10.569		0.518	0.812		3.489	60.926	5.469	0.607	1.142
5	10.481		0.516	0.808		3.345	60.462	6.267	0.600	1.135
6	10.380		0.494	0.737		3.144	59.419	6.279	0.555	1.072
7	10.618		0.453	0.787		3.185	60.343	5.402	0.593	1.106
8	10.170		0.420	0.699		2.995	58.460	4.819	0.524	1.030
9	10.506		0.433	0.736		3.102	59.804	4.803	0.551	1.075
10	10.543		0.445	0.786		3.134	60.228	4.814	0.593	1.111
11	10.601		0.447	0.801		3.207	60.679	4.860	0.604	1.124
12	10.535		0.440	0.788		3.323	60.588	4.852	0.598	1.114
13	10.532		0.436	0.767		3.305	60.529	4.837	0.592	1.105
14	10.812		0.448	0.784		3.378	60.986	4.889	0.602	1.123
15	10.992		0.459	0.805		3.460	61.728	4.938	0.610	1.142
16	10.940		0.468	0.815		3.433	61.888	4.965	0.614	1.154
17	11.046		0.468	0.824		3.476	62.333	4.985	0.620	1.164
18	10.847		0.455	0.822		3.398	61.458	4.968	0.614	1.166
19	10.794		0.463	0.822		3.244	61.178	4.985	0.613	1.167
20	10.782		0.461	0.822		3.045	61.091	4.982	0.613	1.159
21	10.741		0.460	0.823		3.027	61.178	4.985	0.614	1.163
22	10.725		0.462	0.831		3.023	61.642	5.006	0.617	1.167
23	10.661		0.459	0.823		3.017	61.501	4.993	0.614	1.163
24	10.873		0.464	0.826		3.084	62.277	5.028	0.614	1.161
25	10.984		0.469	0.831		3.122	62.666	5.039	0.624	1.176
26	10.688		0.458	0.787		3.039	61.379	4.942	0.603	1.124
27	10.670		0.448	0.770		3.029	61.380	4.880	0.594	1.113
28	10.741		0.456	0.791		3.054	61.520	4.914	0.607	1.131
29	10.856		0.451	0.760		3.091	61.492	4.664	0.592	1.103
30	10.991		0.457	0.776		3.133	62.121	4.497	0.602	1.123
31	11.082		0.461	0.801		3.152	62.561	4.486	0.615	1.144
1ヶ月値	10.717		0.465	0.794		3.221	61.112	4.974	0.600	1.129
最大値	11.424		0.562	0.890		3.752	63.871	6.551	0.679	1.235
最大値日時	03/17 14:00		03/03 10:10	03/31 15:10		03/14 11:00	03/17 12:40	03/05 13:50	03/22 08:00	03/21 11:40
最小値	9.613		0.376	0.604		2.804	55.803	4.074	0.450	0.905
最小値日時	03/08 10:00		03/08 13:10	03/08 12:20		03/08 12:00	03/08 09:20	03/30 13:50	03/08 15:50	03/08 12:40

# 測定月報

測定日：2024/03

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	★ B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	★ B069	★ B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	4号機T/B南側	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	集中RW南側	事務本館南側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	0.338	1.202	4.766	3.774	0.364	1.714	1.094	32.786	6.778	5.919
2	0.329	1.203	4.708	3.740	0.373	1.736	1.112	32.241	6.998	5.722
3	0.341	1.214	4.770	3.752	0.377	1.777	1.123	32.340	7.116	5.799
4	0.340	1.208	4.742	3.736	0.359	1.760	1.123	32.168	7.126	5.673
5	0.341	1.203	4.639	3.703	0.338	1.767	1.113	32.008	7.024	5.601
6	0.321	1.153	4.544	3.577	0.319	1.653	1.068	31.832	6.554	5.518
7	0.332	1.195	4.615	3.709	0.334	1.743	1.100	32.495	6.855	5.669
8	0.304	1.117	4.501	3.437	0.311	1.558	1.033	31.377	6.474	5.378
9	0.316	1.165	4.615	3.589	0.326	1.658	1.074	32.130	6.845	5.635
10	0.330	1.196	4.652	3.694	0.334	1.757	1.102	32.266	7.018	5.622
11	0.337	1.214	4.485	3.715	0.335	1.794	1.113	32.639	7.122	5.712
12	0.336	1.218	4.237	3.671	0.335	1.768	1.104	32.373	6.871	5.749
13	0.333	1.209	4.214	3.662	0.334	1.728	1.098	32.278	6.852	5.704
14	0.337	1.215	4.228	3.663	0.336	1.755	1.112	33.249	7.011	5.884
15	0.342	1.227	4.307	3.687	0.339	1.811	1.127	33.820	7.091	6.076
16	0.343	1.229	4.299	3.700	0.342	1.832	1.133	33.573	7.171	5.992
17	0.348	1.235	4.280	3.700	0.345	1.842	1.144	33.724	7.211	6.150
18	0.343	1.222	4.247	3.695	0.341	1.814	1.135	33.294	7.143	5.889
19	0.344	1.219	4.212	3.698	0.342	1.810	1.133	33.249	7.145	5.833
20	0.343	1.218	4.215	3.660	0.342	1.841	1.131	33.124	7.118	5.878
21	0.343	1.210	4.176	3.667	0.340	1.847	1.130	32.811	7.083	5.769
22	0.343	1.224	4.199	3.708	0.341	1.924	1.134	32.857	7.081	5.727
23	0.343	1.221	4.209	3.718	0.340	1.965	1.132	32.384	7.047	5.690
24	0.343	1.237	4.213	3.744	0.343	1.981	1.143	32.959	7.120	5.886
25	0.348	1.241	4.243	3.748	0.345	1.991	1.149	33.198	7.053	6.010
26	0.338	1.215	4.184	3.624	0.341	1.887	1.109	32.295	6.534	5.776
27	0.329	1.213	4.168	3.610	0.334	1.899	1.079	32.532	6.855	5.705
28	0.335	1.223	4.142	3.663	0.336	1.948	1.123	32.758	7.268	5.774
29	0.333	1.223	3.986	3.610	0.337	1.896	1.101	32.639	6.929	6.001
30	0.335	1.238	4.049	3.656	0.340	1.940	1.120	33.131	7.296	6.083
31	0.339	1.248	4.106	3.679	0.346	1.976	1.136	33.345	7.432	6.157
1ヶ月値	0.337	1.211	4.353	3.677	0.341	1.818	1.115	32.706	7.007	5.806
最大値	0.382	1.352	5.832	3.914	0.416	2.091	1.221	35.171	7.631	6.506
最大値日時	03/19 22:20	03/13 09:50	03/01 06:40	03/04 09:30	03/03 13:30	03/31 12:50	03/19 15:50	03/14 15:50	03/31 10:50	03/17 14:10
最小値	0.259	1.024	3.690	3.151	0.258	1.325	0.931	29.943	4.680	4.779
最小値日時	03/08 12:50	03/08 13:10	03/29 13:00	03/08 11:00	03/08 12:30	03/01 10:40	03/08 14:10	03/12 17:00	03/27 11:20	03/18 09:30



# 測定月報

測定日：2024/03

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	1.114	0.432	2.118	0.704	4.028	0.611	18.138	△	7.818
2		1.122	0.439	2.157	0.719	4.070	0.613	18.534		7.633
3		1.126	0.447	2.183	0.728	4.108	0.616	18.658		7.742
4		1.129	0.449	2.193	0.733	4.102	0.617	18.720		7.614
5		1.121	0.446	2.181	0.725	4.076	0.615	18.557		7.512
6		1.062	0.420	2.056	0.657	3.949	0.592	17.862		7.364
7		1.110	0.436	2.177	0.708	4.054	0.608	18.403		7.552
8		1.009	0.398	1.982	0.608	3.812	0.570	17.170		7.212
9		1.062	0.416	2.066	0.648	3.987	0.589	18.099		7.501
10		1.105	0.437	2.167	0.705	4.050	0.603	18.461		7.526
11		1.121	0.442	2.206	0.719	4.091	0.610	18.576		7.647
12		1.101	0.438	2.185	0.707	4.046	0.612	18.050		7.631
13		1.099	0.434	2.181	0.702	4.048	0.609	18.299		7.581
14		1.112	0.439	2.215	0.719	4.080	0.613	18.519		7.857
15		1.112	0.448	2.207	0.733	4.128	0.620	18.667		8.061
16		1.118	0.452		0.743	4.135	0.620	18.789		7.933
17		1.125	0.455		0.750	4.154	0.625	18.837		8.098
18		1.120	0.454		0.749	4.134	0.622	18.817		7.849
19		1.123	0.454		0.748	4.124	0.623	18.820		7.777
20		1.111	0.452		0.744	4.106	0.621	18.734		7.790
21		1.107	0.454		0.744	4.112	0.621	18.736		7.765
22		1.109	0.454		0.755	4.122	0.621	18.832		7.774
23		1.102	0.454		0.742	4.094	0.622	18.715		7.738
24		1.111	0.453		0.745	4.114	0.622	18.774		7.957
25		1.115	0.456		0.753	4.143	0.626	18.921		8.062
26		1.075	0.439		0.713	4.031	0.611	17.873		7.771
27		1.071	0.436		0.705	4.062	0.612	18.374		7.717
28		1.104	0.443	※6	0.730	4.094	0.617	18.555		7.818
29		1.067	0.433		0.699	4.022	0.610	17.778		7.972
30		1.089	0.442		0.716	4.110	0.620	18.468		8.142
31		1.098	0.449		0.737	4.147	0.625	18.676		8.234
1ヶ月値		1.102	0.442	2.149	0.719	4.075	0.613	18.462		7.763
最大値		1.208	0.498	2.309	0.832	4.307	0.680	19.299		8.511
最大値日時		03/05 15:10	03/18 15:20	03/14 19:20	03/22 12:50	03/31 12:40	03/23 10:10	03/25 15:00		03/31 14:00
最小値		0.889	0.336	1.800	0.511	2.789	0.519	15.538		6.738
最小値日時		03/08 14:20	03/08 13:40	03/08 10:20	03/08 13:10	03/29 12:50	03/08 15:10	03/08 11:20		03/08 10:10

# 測定月報

測定日：2024/03

(9/11)

日	モニタ									
	B081 故障中	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ仮保管設備No1ARM
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1	△	0.572	43.707	2.402	0.307	7.896	△	△	2.441	0.159
2		0.558	43.215	2.364	0.306	7.986			2.440	0.155
3		0.562	43.623	2.413	0.308	8.046			2.458	0.158
4		0.558	43.357	2.366	0.308	8.079			2.457	0.156
5		0.551	43.104	2.329	0.308	8.033			2.454	0.156
6		0.543	42.692	2.264	0.297	7.669			2.344	0.155
7		0.552	43.310	2.339	0.306	7.956			2.391	0.155
8		0.569	42.387	2.170	0.287	7.113			2.244	0.153
9		0.608	43.131	2.304	0.295	7.551			2.335	0.154
10		0.610	43.178	2.321	0.303	7.889			2.395	0.154
11		0.618	43.600	2.372	0.304	8.002			2.411	0.155
12		0.622	43.606	2.384	0.307	7.886			2.400	0.160
13		0.618	43.479	2.357	0.303	7.905			2.399	0.160
14		0.621	43.788	2.392	0.307	8.023			2.419	
15		0.633	44.366	2.458	0.310	8.092			2.442	
16		0.630	44.486	2.444	0.312	8.156			2.440	
17		0.645	44.941	2.507	0.317	8.197			2.453	0.165
18		0.624	44.028	2.427	0.313	8.190			2.436	0.158
19		0.621	43.849	2.402	0.312	8.195			2.435	0.157
20		0.625	43.803	2.418	0.312	8.142			2.417	0.159
21		0.651	43.727	2.391	0.311	8.160			2.419	0.157
22		0.666	43.656	2.388	0.312	8.205			2.445	0.157
23		0.664	43.566	2.374	0.311	8.143			2.452	0.157
24		0.677	44.334	2.446	0.315	8.200			2.481	0.157
25		0.671	44.740	2.484	0.312	8.268			2.486	0.161
26		0.648	43.555	2.374	0.307	7.891			2.427	0.161
27		0.627	43.342	2.342	0.297	7.956			2.434	0.155
28		0.628	43.511	2.374	0.300	8.043			2.452	0.157
29		0.650	43.958	2.426	0.305	7.889			2.437	0.162
30		0.654	44.523	2.478	0.305	8.051			2.466	0.160
31		0.657	45.028	2.507	0.309	8.160			2.485	0.162
1ヶ月値		0.617	43.729	2.388	0.307	7.999			2.426	※1 0.157
最大値		0.758	52.895	2.716	0.383	8.918			2.604	0.189
最大値日時		03/25 09:30	03/25 15:20	03/17 15:00	03/27 10:30	03/18 09:10			03/24 12:10	03/04 18:10
最小値		0.496	39.999	1.966	0.245	6.299			2.064	0.129
最小値日時		03/06 05:50	03/29 03:20	03/08 10:20	03/08 12:00	03/08 10:30			03/08 12:10	03/08 14:00

# 測定月報

測定日：2024/03

(10/11)

日	モニタ									
	B091	B092	B093	B094	B095	B096	★ B097	B098	B099	B100
	携行利用型線量表示器91	携行利用型線量表示器92	携行利用型線量表示器93	携行利用型線量表示器94	携行利用型線量表示器95	3号機海側連ダ小屋内	1, 2号機海側(2. 5m盤)	携行利用型線量表示器98	携行利用型線量表示器99	携行利用型線量表示器100
	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	線量率 ( $\mu$ Sv/h)
1						3.860	5.746			
2						3.783	5.625			
3						3.860	5.740			
4						3.818	5.669			
5						3.755	5.591			
6						3.645	5.439			
7						3.750	5.596			
8						3.553	5.336			
9						3.735	5.549			
10						3.731	5.544			
11						3.805	5.661			
12						3.831	5.698			
13						3.772	5.637			
14						3.845	5.731			
15						3.954	5.888			
16						3.946	5.852			
17						4.039	6.001			
18						3.906	5.778			
19						3.870	5.732			
20						3.891	5.756			
21						3.856	5.710			
22						3.845	5.680			
23						3.817	5.650			
24						3.937	5.848			
25						4.017	5.968			
26						3.820	5.695			
27						3.748	5.588			
28						3.797	5.655			
29						3.910	5.824			
30						3.968	5.913			
31						4.012	5.982			
1ヶ月値						3.841	5.712			
最大値						4.276	6.385			
最大値日時						03/17 13:50	03/17 15:00			
最小値						3.260	4.931			
最小値日時						03/08 11:20	03/08 11:20			