

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2024年 4月

作成日	5月1日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10
2	保護衣準備室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
3	PPゲート室 北側出入口	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070
4	PPゲート室 南側出入口	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070
5	監視室(週一回)	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-
6	委託員詰所室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
7	ロッカー室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
8	大型休憩所出入口前	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
9	VIP更衣室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
10	計測器貸出室	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.070
11	放射線監視事務室	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.080
12	西側階段	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070
13	医療室	0.050	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050
14	保安員監視室・控室	0.050	0.050	0.050	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050
15	化学分析棟1階 階段	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
16	化学分析棟地下 階段	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
17	化学分析棟地下 EV前	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070
18	化学分析棟1階 EV前	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	-	-	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	-	-	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11
19	装備貸出エリア	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080
20	マスク貸出エリア	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	-	-	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11
21	装備脱衣エリア	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11
22	汚染検査エリア前室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060
23	視察者入口前室	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060
24	一般服出入口	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	-	-	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	-	-	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	-	-	0.11	0.12
測定者							-	-						-	-						-	-						-	-		
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00
	測定器No.	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-						-	-		

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
2	保護衣準備室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
3	PPゲート室(北側出入口)	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
4	PPゲート室(南側出入口)	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
5	監視室(週一回)	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-
6	委託員詰所室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
7	ロッカー室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
8	大型休憩所出入口前	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
9	VIP更衣室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
10	計測器貸出室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
11	放射線監視事務室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
12	西側階段	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
13	医療室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
14	保安員監視室・控室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
15	化学分析棟1階 階段	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
16	化学分析棟地下 階段	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
17	化学分析棟地下 EV前	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
18	化学分析棟1階 EV前	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
19	装備貸出エリア	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
20	マスク貸出エリア	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
21	装備脱衣エリア	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
22	汚染検査エリア前室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
23	視察者入口前室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
24	一般服出入口	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
測定者							-	-						-	-						-	-						-	-		
	測定時間	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00
	測定器No.	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1
	検出限界値	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-						-	-		

大型休憩所内の放射線管理（環境モニタリングサーベイ）： 2024年 4月

作成日	5月1日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

[illegible]

2. スミア測定 (単位 : Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2FL 渡り廊下	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
2	2FL ホール	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
3	2FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
4	2FL 食堂東側	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
5	2FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
6	1FL 通路西側扉前	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
7	1FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
8	1FL 放射線管理員控室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
9	3FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
10	3FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
11	4FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
12	4FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
13	5FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
14	5FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
15	6FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
16	6FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
17	7FL EV前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
18	7FL トイレ前通路	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
19	8FL 排煙機械室	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
20	8FL 倉庫	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
21	1FL ドックシェルター	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01
測定者																															
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00
	測定器No.	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1
	検出限界値	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-						-	-		

3. 放射性物質濃度 (單位 : Bq/cm³)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1FL 西口	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06
2	1FL 東南口	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	<4.0E-06	-	-	<4.0E-06	<4.0E-06
測定者							-	-						-	-						-	-						-	-		
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00
	測定器No.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	1,3	1,3
1	検出限界値	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06
2		4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	4.0E-06	-	-	4.0E-06	4.0E-06
確認者	放射線防護G						-	-						-	-						-	-						-	-		

4. 積算線量（単位：mSv）

No.	測定場所	4月4日	4月11日	4月18日	4月25日
1	1FL 東南口（廊下）	0.010	0.010	0.010	0.010
2	1FL 東北口（通信システム室）	0.012	0.012	0.011	0.012
3	1FL 北口（肺モニタ室）	0.011	0.011	0.011	0.011
4	1FL 西口（廊下）	0.008	0.008	0.008	0.008
5	1FL 南側（非常用EV前）	0.008	0.008	0.009	0.009
6	2FL 東南口（廊下）	0.010	0.009	0.009	0.009
7	2FL 北側（食堂）	0.010	0.010	0.010	0.010
8	2FL 西側（食堂）	0.012	0.012	0.012	0.012
9	2FL 南側（非常用EV前）	0.010	0.010	0.010	0.010
10	2FL 渡り廊下 東側	0.011	0.011	0.011	0.011
11	2FL 渡り廊下 西側	0.011	0.011	0.010	0.011
12	3FL 東南口（廊下）	0.009	0.009	0.008	0.008
13	3FL 北側	0.010	0.011	0.010	0.010
測定者					
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00
	測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4
確認者	放射線防護G				

No.	測定場所	4月4日	4月11日	4月18日	4月25日
14	3FL 西側	0.011	0.011	0.010	0.010
15	3FL 南側 (非常用EV前)	0.009	0.009	0.009	0.009
16	4FL 東南口 (廊下)	0.008	0.009	0.008	0.008
17	4FL 北側 (休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008
18	4FL 西側 (休憩室)	0.010	0.010	0.011	0.010
19	4FL 南側 (非常用EV前)	0.011	0.011	0.011	0.011
20	5FL 東南口 (廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009
21	5FL 北側 (休憩室)	0.009	0.009	0.009	0.009
22	5FL 西側 (休憩室)	0.011	0.011	0.011	0.011
23	5FL 南側 (非常用EV前)	0.010	0.010	0.010	0.010
24	6FL 東南口 (廊下)	0.008	0.008	0.008	0.008
25	6FL 北側 (休憩室)	0.008	0.008	0.008	0.008
26	6FL 西側 (休憩室)	0.011	0.012	0.011	0.012
測定者					
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00
	測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4
確認者	放射線防護G				

No.	測定場所	4月4日	4月11日	4月18日	4月25日
27	6FL 南側(非常用EV前)	0.010	0.010	0.010	0.010
28	7FL 東南口(廊下)	0.009	0.009	0.009	0.009
29	7FL 視察室	0.013	0.013	0.013	0.013
30	7FL 北側(休憩室)	0.009	0.009	0.009	0.009
31	7FL 西側(休憩室)	0.011	0.011	0.011	0.011
32	7FL 南側(非常用EV前)	0.012	0.012	0.012	0.012
33	8FL 東南口	0.012	0.011	0.012	0.011
34	8FL 北側	0.014	0.014	0.014	0.014
35	8FL 西側	0.011	0.011	0.011	0.012
36	8FL 南側	0.014	0.014	0.014	0.013
37	1FL ドックシェルター南側	0.017	0.017	0.017	0.017
38	1FL ドックシェルター北側	0.016	0.016	0.016	0.016
		-	-	-	-
測定者					
	測定時間	9:00	9:00	9:00	9:00
	測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考
1	GMAD-458	
2	SC-135	
3	DSH-039	
4	HDT-002	
5	SC-108	
6	HDT-009	
7		
8		
9		
10		

※1 3/18 地震の影響によりEV停止の為測定不可

基準：1. 線量当量率…0.5[μ Sv/h]未満、2. スミア測定…0.8[Bq/cm²]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度… 1×10^{-5} [Bq/cm³]未満の検出限界値未満、4. 積算線量…0.09[mSv]未満

西門通用門の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)

2024年4月

作成日	5月1日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

1.線量当量率(単位: μ Sv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	0.090	0.090	0.090	0.10	0.090	—	—	0.090	0.10	0.10	0.10	0.10	—	—	0.10	0.10	0.10	0.090	0.10	—	—	0.10	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.10
2	風除室	0.090	0.10	0.090	0.10	0.10	—	—	0.10	0.090	0.10	0.10	0.10	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.10	—	—	0.10	0.10
測定者							—	—						—	—						—	—						—	—		
	測定時間	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00
	測定器No.	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2
確認者	放射線防護G						—	—						—	—					—	—						—	—			

2.スミア測定(単位: Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01
2	風除室	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01
測定者							—	—						—	—						—	—						—	—		
	測定時間	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00
	測定器No.	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1
	検出限界値	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01
確認者	放射線防護G						—	—						—	—						—	—						—	—		

3.放射性物質濃度(単位: Bq/cm³)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	—	—	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	—	—	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	—	—	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	<3.5E-06	—	—	<3.5E-06	<3.5E-06
測定者							—	—						—	—						—	—						—	—		
	測定時間	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00
	測定器No.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3
	検出限界値	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	—	—	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	—	—	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	—	—	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	3.5E-06	—	—	3.5E-06	3.5E-06
確認者	放射線防護G						—	—						—	—						—	—						—	—		

4.積算線量(単位: mSv)

No.	測定場所	3	10	17	24
1	汚染検査所	0.014	0.014	0.014	0.014
測定者					
	測定時間	10:00	10:00	10:00	10:00
	測定器No.	2,4	2,4	2,4	2,4
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考
1	GMAD-463	
2	SC-075	
3	DSH-048	
4	HDT-002	
5	HDT-009	
6		
7		
8		
9		
10		

基準：1. 線量当量率・・・0.5[μ Sv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm²]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10⁻⁵[Bq/cm³]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満