

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2024年 6月

作成日	7月1日(月)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	-	-	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-
2	保護衣準備室	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
3	PPゲート室 北側出入口	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-
4	PPゲート室 南側出入口	-	-	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-
5	監視室(週一回)	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-
6	委託員詰所室	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
7	ロッカー室	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
8	大型休憩所出入口前	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
9	VIP更衣室	-	-	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
10	計測器貸出室	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	-	-	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	-	-	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	-	-
11	放射線監視事務室	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-
12	西側階段	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-
13	医療室	-	-	0.060	0.050	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-
14	保安員監視室・控室	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
15	化学分析棟1階 階段	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
16	化学分析棟地下 階段	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
17	化学分析棟地下 EV前	-	-	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
18	化学分析棟1階 EV前	-	-	0.10	0.10	0.090	0.090	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	-	-
19	装備貸出エリア	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-
20	マスク貸出エリア	-	-	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	-	-	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-
21	装備脱衣エリア	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	-	-
22	汚染検査エリア前室	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
23	視察者入口前室	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-
24	一般服出入口	-	-	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	-	-	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-
測定者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定時間	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-
	測定器No.	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-
確認者	放射線防護G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
2	保護衣準備室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
3	PPゲート室(北側出入口)	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
4	PPゲート室(南側出入口)	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
5	監視室(週一回)	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-	-	-	<6.5E-01	-	-	-	-	-
6	委託員詰所室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
7	ロッカー室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
8	大型休憩所出入口前	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
9	VIP更衣室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
10	計測器貸出室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
11	放射線監視事務室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
12	西側階段	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
13	医療室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
14	保安員監視室・控室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
15	化学分析棟1階 階段	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
16	化学分析棟地下 階段	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
17	化学分析棟地下 EV前	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
18	化学分析棟1階 EV前	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
19	装備貸出エリア	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
20	マスク貸出エリア	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
21	装備脱衣エリア	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
22	汚染検査エリア前室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
23	視察者入口前室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
24	一般服出入口	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
測定者		-	-						-	-						-	-						-	-						-	-
	測定時間	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-
	測定器No.	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	検出限界値	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-
確認者	放射線防護G	-	-						-	-						-	-						-	-						-	-

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2024年 6月

作成日	7月1日(月)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2FL 渡り廊下	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-
2	2FL ホール	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	-	-
3	2FL EV前通路	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
4	2FL 食堂東側	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
5	2FL トイレ前通路	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
6	1FL 通路西側扉前	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
7	1FL トイレ前通路	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
8	1FL 放射線管理員控室	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-
9	3FL EV前通路	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-
10	3FL トイレ前通路	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
11	4FL EV前通路	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-
12	4FL トイレ前通路	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-
13	5FL EV前通路	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-
14	5FL トイレ前通路	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-
15	6FL EV前通路	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-
16	6FL トイレ前通路	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
17	7FL EV前通路	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
18	7FL トイレ前通路	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
19	8FL 排煙機械室	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-
20	8FL 倉庫	-	-	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-
21	1FL ドックシェルター	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	-	-
測定者		-	-						-	-						-	-						-	-						-	-
	測定時間	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-
	測定器No.	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-
確認者	放射線防護G	-	-						-	-						-	-						-	-						-	-

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2FL 渡り廊下	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
2	2FL ホール	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
3	2FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
4	2FL 食堂東側	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
5	2FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
6	1FL 通路西側扉前	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
7	1FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
8	1FL 放射線管理員控室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
9	3FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
10	3FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
11	4FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
12	4FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
13	5FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
14	5FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
15	6FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
16	6FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
17	7FL EV前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
18	7FL トイレ前通路	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
19	8FL 排煙機械室	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
20	8FL 倉庫	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
21	1FL ドックシェルター	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-	-	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	<6.5E-01	-	-
測定者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	測定時間	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-
	測定器No.	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
	検出限界値	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-	-	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	6.5E-01	-	-
確認者 放射線防護G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西門通用門の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)

2024年6月

作成日	7月1日(月)
作成者	
審査者	
承認者	

1.線量当量率(単位: μ Sv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—
2	風除室	—	—	0.10	0.090	0.090	0.10	0.090	—	—	0.10	0.10	0.10	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.10	0.10	0.090	—	—	0.10	0.090	0.090	0.090	0.10	—	—
測定者		—	—						—	—						—	—					—	—						—	—	
	測定時間	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—
	測定器No.	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—
確認者	放射線防護G	—	—						—	—						—	—					—	—						—	—	

2.スミア測定(単位: Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—
2	風除室	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	<5.9E-01	—	—
測定者		—	—						—	—						—	—						—	—						—	—
	測定時間	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—
	測定器No.	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—
	検出限界値	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	5.9E-01	—	—
確認者	放射線防護G	—	—						—	—						—	—					—	—							—	—

3.放射性物質濃度(単位: Bq/cm³)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	—	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	—	—	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	—	—	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	—	—	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	<3.6E-06	—	—
測定者		—	—						—	—						—	—						—	—						—	—
	測定時間	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—
	測定器No.	—	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—	—
	検出限界値	—	—	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	—	—	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	—	—	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	—	—	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	3.6E-06	—	—
確認者	放射線防護G	—	—						—	—						—	—					—	—							—	—

4.積算線量(単位: mSv)

No.	測定場所	5	12	19	26
1	汚染検査所	0.013	0.013	0.013	0.013
測定者					
	測定時間	10:00	10:00	10:00	10:00
	測定器No.	2.4	2.4	2.4	2.4
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考
1	GMAD-463	
2	SC-075	
3	DSH-074	
4	HDT-002	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

基準：1. 線量当量率・・・0.5[μ Sv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm²]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10⁻⁵[Bq/cm³]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満