

構内線量表示器測定記録(2024 年 7 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 7/1~7/12 B007 (予備機) を B065 (西門研修棟休憩所周辺) の代替機として配備

※3 : 7/17~7/26 B005 (予備機) を B068 (1 号 R/B 北側) の代替機として配備

※4 : 7/17~7/26 B007 (予備機) を B069 (集中 RW 南側) の代替機として配備

※5 : 7/17~7/26 B015 (予備機) を B070 (事務本館南側) の代替機として配備

※6 : 7/17~7/26 B016 (予備機) を B080 (旧事務本館北側) の代替機として配備

※7 : 7/16~7/17 B068 (1 号 R/B 北側) を工事干渉のため、西側へ 2m 移動

測定月報

測定日：2024/07

(1/11)

日	モニタ									
	★ B001 入退域管理棟周辺	★ B002 正門警備所周辺	B003 環境管理棟周辺	B004 車両スクリーニング場周辺	B005 予備機	★ B006 登録センター休憩所周辺	B007 予備機	B008 シールド中央制御室周辺	★ B009 免震重要棟周辺	★ B010 5, 6号防護本部周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.211	0.451	1.070	0.696		0.954	※2 0.333	1.567	3.134	0.518
2	0.210	0.453	1.075	0.698		0.951	0.333	1.542	3.103	0.512
3	0.204	0.451	1.067	0.700		0.947	0.331	1.519	3.085	0.508
4	0.217	0.455	1.074	0.698		0.955	0.334	1.527	3.121	0.518
5	0.214	0.459	1.079	0.703		0.958	0.337	1.534	3.146	0.521
6	0.202	0.454	1.078	0.703		0.959	0.338	1.532	3.138	0.519
7	0.205	0.455	1.082	0.706		0.955	0.337	1.544	3.151	0.524
8	0.211	0.455	1.077	0.702		0.957	0.337	1.554	3.143	0.524
9	0.213	0.453	1.075	0.698		0.953	0.336	1.559	3.131	0.517
10	0.211	0.453	1.066	0.692		0.950	0.333	1.555	3.108	0.507
11	0.210	0.453	1.056	0.673		0.948	0.330	1.540	3.090	0.507
12	0.210	0.448	1.055	0.674		0.943	0.334	1.577	3.065	0.500
13	0.200	0.450	1.064	0.676		0.946		1.598	3.071	0.501
14	0.198	0.450	1.064	0.677		0.947		1.594	3.061	0.497
15	0.201	0.445	1.051	0.669		0.940		1.569	3.040	0.492
16	0.202	0.443	1.063	0.674		0.944		1.585	3.049	0.494
17	0.203	0.450	1.070	0.677	※3 24.882	0.947	※4 6.686	1.578	3.060	0.495
18	0.203	0.451	1.065	0.678	25.065	0.943	6.683	1.583	3.079	0.497
19	0.212	0.452	1.070	0.682	25.228	0.946	6.750	1.571	3.088	0.505
20	0.197	0.452	1.075	0.689	25.289	0.951	6.808	1.581	3.112	0.512
21	0.200	0.452	1.072	0.693	25.444	0.950	6.848	1.604	3.118	0.512
22	0.209	0.453	1.075	0.699	25.701	0.950	6.835	1.601	3.142	0.522
23	0.210	0.454	1.077	0.704	25.867	0.951	6.882	1.605	3.149	0.528
24	0.215	0.454	1.080	0.706	26.169	0.948	6.853	1.624	3.150	0.526
25	0.209	0.451	1.071	0.705	26.175	0.947	6.852	1.606	3.120	0.523
26	0.214	0.450	1.071	0.700	25.868	0.945	6.799	1.597	3.114	0.516
27	0.206	0.451	1.074	0.703		0.947		1.585	3.094	0.514
28	0.207	0.450	1.070	0.697		0.942		1.591	3.119	0.519
29	0.211	0.451	1.074	0.699		0.945		1.606	3.144	0.526
30	0.215	0.454	1.079	0.708		0.957		1.597	3.153	0.528
31	0.209	0.454	1.073	0.694		0.955		1.592	3.123	0.522
1ヶ月値	0.208	0.452	1.071	0.693	25.565	0.949	3.241	1.575	3.110	0.513
最大値	0.271	0.502	1.152	0.760	26.999	1.021	7.045	1.721	3.284	0.567
最大値日時	07/31 09:00	07/06 05:30	07/30 07:40	07/07 18:20	07/24 19:00	07/05 20:20	07/24 22:30	07/21 22:10	07/23 23:30	07/30 04:00
最小値	0.171	0.410	0.946	0.621	21.653	0.869	0.290	1.403	2.939	0.443
最小値日時	07/15 23:40	07/01 15:30	07/15 09:20	07/15 03:00	07/17 07:10	07/03 13:30	07/10 05:20	07/08 06:10	07/17 02:30	07/14 19:50

測定月報

測定日：2024/07

(2/11)

日	モニタ									
	B011 故障中	★ B012 1, 2号機西側法面上周辺	★ B013 3, 4号機西側法面上周辺	★ B014 4号機南側法面上周辺	B015 予備機	B016 予備機	B017 故障中	★ B018 3, 4号機S/B周辺	B019 野鳥の森五差路周辺	★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	58.995	6.104	0.892			△	3.731	1.547	0.388
2		58.647	5.996	0.883				3.703	1.503	0.385
3		58.022	5.945	0.874				3.677	1.483	0.383
4		58.918	6.089	0.893				3.714	1.541	0.387
5		59.292	6.115	0.900				3.750	1.549	0.389
6		59.137	6.071	0.892				3.743	1.536	0.388
7		59.559	6.106	0.903				3.755	1.556	0.390
8		59.484	6.125	0.898				3.751	1.560	0.390
9		58.533	6.096	0.891				3.720	1.545	0.386
10		58.335	6.026	0.878				3.670	1.513	0.382
11		57.985	5.987	0.867				3.617	1.503	0.380
12		57.012	5.943	0.899				3.591	1.483	0.378
13		57.174	5.967	0.911				3.611	1.479	0.380
14		57.019	5.917	0.907				3.606	1.460	0.375
15		57.000	5.884	0.894				5.876	1.449	0.374
16		57.346	5.915	0.903				7.427	1.465	0.374
17		57.424	5.966	0.910	※5 5.395	※6 7.891		7.570	1.481	0.376
18		57.520	6.007	0.914	5.177	7.930		7.589	1.506	0.380
19		57.747	6.032	0.918	5.218	7.965		7.573	1.507	0.380
20		58.353	6.082	0.926	5.274	8.044		7.736	1.534	0.384
21		58.602	6.091	0.928	5.295	8.071		7.762	1.538	0.382
22		58.650	6.174	0.943	5.398	8.175		7.742	1.575	0.390
23		58.607	6.189	0.944	5.421	8.207		7.728	1.578	0.388
24		58.655	6.188	0.947	5.433	8.231		7.762	1.579	0.387
25		58.337	6.129	0.938	5.373	8.167		7.707	1.545	0.386
26		58.423	6.099	0.934	5.299	8.078		7.676	1.535	0.386
27		58.116	6.024	0.926				7.722	1.505	0.380
28		58.668	6.110	0.930				7.720	1.537	0.384
29		58.992	6.201	0.944				7.751	1.585	0.389
30		58.993	6.235	0.954				7.781	1.596	0.390
31		58.523	6.143	0.931				7.685	1.560	0.387
1ヶ月値		58.325	6.063	0.912	5.328	8.082		5.821	1.527	0.384
最大値		60.336	6.366	1.085	30.924	8.417		8.034	1.683	0.430
最大値日時		07/07 22:40	07/29 19:50	07/30 20:10	07/17 07:30	07/24 20:00		07/29 17:40	07/29 18:50	07/29 23:00
最小値		38.348	5.548	0.803	4.980	6.505		3.416	1.327	0.337
最小値日時		07/12 11:20	07/16 11:20	07/11 17:00	07/18 01:50	07/17 07:30		07/13 11:20	07/15 06:00	07/18 00:40

測定月報

測定日：2024/07

(3/11)

日	モニタ									
	★ B021 1号機R/B西側	B022 予備機	B023 さくら通り正門側	B024 故障中	B025 予備機	B026 故障中	B027 固体庫3, 4棟周辺	★ B028 1, 2号機S/B周辺	B029 1号機北側法面上周辺	B030 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	227.471		0.572	△		△	4.934	21.921	23.694	△
2	227.438		0.572				4.948	22.003	23.594	
3	226.470		0.571				4.936	21.898	23.514	
4	226.677		0.569				4.956	21.945	23.763	
5	227.891		0.573				5.002	22.177	23.998	
6	227.831		0.578				5.041	22.162	23.901	
7	227.683		0.576				5.054	22.197	23.948	
8	227.421		0.575				5.006	22.105	23.759	
9	227.247		0.574				4.946	21.966	23.738	
10	226.360		0.572				4.907	21.803	23.402	
11	225.769		0.556				4.810	21.581	23.138	
12	222.387		0.553				4.771	21.466	23.084	
13	220.294		0.551				4.842	21.789	23.183	
14	219.803		0.552				4.829	21.691	23.071	
15	218.843		0.541				4.756	21.490	22.694	
16	219.559		0.547				4.737	21.749	22.846	
17	219.502		0.550				4.762	21.848	22.984	
18	219.496		0.554				4.757	21.812	23.060	
19	219.849		0.559				4.786	21.956	23.240	
20	219.940		0.566				4.876	22.033	23.386	
21	220.293		0.569				4.930	22.149	23.467	
22	220.307		0.571				4.941	22.251	23.784	
23	220.815		0.571				4.983	22.379	23.845	
24	221.104		0.577				4.975	22.391	23.951	
25	220.770		0.576				4.949	22.341	23.202	
26	220.443		0.572				4.937	22.268	22.934	
27	220.170		0.572				4.935	22.227	22.764	
28	219.772		0.567				4.919	22.091	22.741	
29	220.519		0.575				4.946	22.276	22.917	
30	220.845		0.577				4.984	22.398	23.064	
31	220.656		0.565				4.967	22.178	22.781	
1ヶ月値	222.698		0.566				4.907	22.017	23.337	
最大値	238.940		0.624				5.268	22.701	25.221	
最大値日時	07/12 02:40		07/30 09:20				07/29 18:00	07/31 01:30	07/12 01:40	
最小値	214.927		0.504				4.400	20.227	21.899	
最小値日時	07/15 09:00		07/15 00:20				07/16 06:40	07/12 09:00	07/31 11:30	

測定月報

測定日：2024/07

(4/11)

日	モニタ									
	B031	★ B032	B033	B034	B035	B036	★ B037	★ B038	B039	B040
	HIC保管エリア周辺	4号機R/B西側	H4タンクエリア周辺	Eタンクエリア周辺	J5タンクエリア周辺	J1タンクエリア周辺	HTI装備交換所周辺	4号機T/B南側	旧研修棟正面玄関前	故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.365	3.381	1.196	0.609	1.039	1.335	4.686	4.205	10.347	△
2	0.360	3.361	1.173	0.607	1.035	1.341	4.645	4.191	10.148	
3	0.358	3.333	1.160	0.607	1.028	1.335	4.624	4.217	9.963	
4	0.371	3.372	1.191	0.613	1.032	1.338	4.633	4.204	10.097	
5	0.372	3.405	1.195	0.616	1.039	1.362	4.671	4.220	10.258	
6	0.373	3.387	1.185	0.617	1.039	1.359	4.684	4.210	10.354	
7	0.385	3.410	1.201	0.617	1.048	1.369	4.683	4.281	10.433	
8	0.387	3.401	1.200	0.618	1.041	1.358	4.663	4.242	10.325	
9	0.373	3.378	1.188	0.615	1.039	1.351	4.645	4.187	10.262	
10	0.349	3.337	1.174	0.611	1.027	1.338	4.557	4.217	9.757	
11	0.355	3.299	1.168	0.601	1.015	1.304	4.493	4.243	9.844	
12	0.352	3.304	1.181	0.597	1.010	1.282	5.635	4.199	9.856	
13	0.348	3.333	1.181	0.601	1.011	1.297	5.655	4.232	9.988	
14	0.349	3.324	1.176	0.596	1.012	1.291	5.639	4.225	9.934	
15	0.345	3.280	1.161	0.589	0.993	1.267	5.591	4.254	9.798	
16	0.346	3.311	1.167	0.591	1.003	1.280	5.640	4.138	9.676	
17	0.350	3.334	1.169	0.596	1.005	1.287	5.595	4.182	9.795	
18	0.361	3.344	1.182	0.597	1.009	1.281	5.491	4.284	9.894	
19	0.363	3.371	1.182	0.601	1.013	1.292	5.498	4.358	10.017	
20	0.355	3.383	1.202	0.603	1.018	1.307	5.474	4.373	9.970	
21	0.368	3.405	1.207	0.607	1.023	1.309	5.467	4.411	10.001	
22	0.363	3.431	1.227	0.608	1.030	1.325	5.471	4.426	10.086	
23	0.371	3.449	1.230	0.616	1.033	1.336	5.506	4.408	10.094	
24	0.376	3.455	1.228	0.616	1.037	1.342	5.531	4.407	10.204	
25	0.369	3.429	1.214	0.613	1.030	1.340	5.535	4.384	10.098	
26	0.369	3.417	1.204	0.611	1.030	1.336	5.476	4.402	10.162	
27	0.366	3.402	1.186	0.606	1.031	1.336	5.352	4.394	10.105	
28	0.368	3.398	1.208	0.611	1.029	1.325	5.312	4.379	10.261	
29	0.373	3.440	1.233	0.611	1.034	1.344	5.347	4.389	10.210	
30	0.377	3.452	1.237	0.615	1.037	1.357	5.441	4.421	9.655	
31	0.373	3.409	1.218	0.611	1.030	1.342	5.299	4.439	9.848	
1ヶ月値	0.364	3.379	1.194	0.607	1.026	1.325	5.192	4.294	10.046	
最大値	0.422	4.650	1.310	0.664	1.106	1.436	20.797	4.644	10.750	
最大値日時	07/09 09:00	07/12 02:40	07/29 23:10	07/10 02:20	07/23 19:40	07/08 11:00	07/12 02:50	07/11 00:50	07/07 18:50	
最小値	0.308	3.172	1.072	0.543	0.939	1.198	4.344	3.893	8.337	
最小値日時	07/15 08:50	07/15 11:00	07/16 13:00	07/16 07:50	07/18 00:30	07/17 14:10	07/10 22:40	07/10 15:20	07/30 08:40	

測定月報

測定日：2024/07

(5/11)

日	モニタ									
	B041 MP7	B042 大型メンテナンス建屋東側	B043 大熊通り中央付近	★ B044 1～4号機PPゲート周辺	★ B045 厚生棟休憩所周辺	B046 一時保管エリアH1周辺	B047 故障中	B048 故障中	★ B049 共用プール西側	B050 故障中
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	2.826	2.210	1.692	12.388	0.348	1.980	△	△	16.629	△
2	2.838	2.171	1.679	12.382	0.348	2.011			16.633	
3	2.832	2.156	1.666	12.327	0.346	1.981			16.545	
4	2.829	2.206	1.685	12.411	0.345	1.978			16.553	
5	2.865	2.219	1.695	12.515	0.348	2.009			16.735	
6	2.863	2.196	1.691	12.487	0.351	2.014			16.727	
7	2.873	2.220	1.698	12.506	0.351	2.028			16.763	
8	2.855	2.225	1.696	12.494	0.350	2.000			16.669	
9	2.840	2.209	1.686	12.560	0.346	1.976			16.624	
10	2.812	2.196	1.667	12.541	0.346	1.950			16.083	
11	2.758	2.185	1.644	12.416	0.340	1.909			16.104	
12	2.744	2.163	1.625	12.344	0.342	1.887			15.870	
13	2.757	2.160	1.636	12.440	0.342	1.883			16.524	
14	2.757	2.145	1.630	12.410	0.341				16.037	
15	2.711	2.129	1.611	12.293	0.337				15.899	
16	2.717	2.137	1.628	12.632	0.339	1.900			16.457	
17	2.735	2.161	1.640	12.780	0.340	1.942			16.498	
18	2.741	2.180	1.644	12.802	0.339	1.906			16.499	
19	2.759	2.185	1.652	12.894	0.343	1.923			16.612	
20	2.781	2.205	1.673	12.952	0.346	1.937			16.664	
21	2.803	2.207	1.675	13.008	0.345	1.953			16.708	
22	2.815	2.240	1.698	13.070	0.344	1.956			16.799	
23	2.832	2.234	1.700	13.138	0.347	1.976			16.856	
24	2.838	2.229	1.700	13.149	0.346	1.992			16.870	
25	2.839	2.206	1.683	13.108	0.345	1.983			16.798	
26	2.833	2.193	1.673	13.069	0.345	1.959			16.735	
27	2.833	2.171	1.665	13.051	0.345	1.962			16.637	
28	2.800	2.205	1.671	13.018	0.344	1.924			16.610	
29	2.834	2.233	1.692	13.077	0.347	1.947			16.785	
30	2.842	2.245	1.706	13.167	0.350	1.994			16.855	
31	2.822	2.210	1.676	12.765	0.345	1.979			16.433	
1ヶ月値	2.806	2.194	1.670	12.716	0.345	1.962			16.555	
最大値	3.021	2.351	1.782	13.371	0.389	2.635			17.153	
最大値日時	07/27 16:50	07/29 18:30	07/23 07:10	07/30 18:20	07/06 08:30	07/30 15:50			07/24 19:00	
最小値	2.557	2.025	1.530	12.007	0.299	1.809			13.780	
最小値日時	07/15 07:10	07/14 20:30	07/12 17:50	07/12 09:00	07/24 10:00	07/20 06:00			07/14 19:50	

測定月報

測定日：2024/07

(6/11)

日	モニタ									
	★ B051 旧情報棟周辺	B052 故障中	B053 車両整備場周辺	B054 MP5	B055 故障中	B056 固体庫1、2棟周辺	★ B057 3号機R/B西側	B058 固体庫9棟周辺	B059 MP3	B060 MP4
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	10.790	△	0.478	0.861	△	4.122	63.022	0.603	0.632	1.168
2	10.753		0.473	0.870		4.071	62.810	0.597	0.641	1.181
3	10.690		0.469	0.864		3.827	62.308	0.598	0.637	1.177
4	10.787		0.469	0.863		3.884	63.090	0.613	0.638	1.172
5	10.860		0.474	0.876		3.886	63.416	0.608	0.647	1.187
6	10.826		0.479	0.882		4.501	63.307	0.624	0.646	1.202
7	10.858		0.479	0.885		4.779	63.428	0.632	0.648	1.204
8	10.874		0.482	0.877		4.745	63.357	0.654	0.641	1.195
9	10.794		0.477	0.868		5.471	63.089	0.701	0.641	1.181
10	10.748		0.482	0.859		4.636	62.794	0.697	0.631	1.173
11	10.699		0.470	0.828		4.136	62.411	0.722	0.614	1.138
12	10.515		0.467	0.820		4.160	62.026	0.712	0.610	1.121
13	10.488		0.469	0.829		4.163	62.319	0.725	0.619	1.133
14	10.458		0.472	0.828		4.147	62.213	0.727	0.619	1.143
15	10.340		0.462	0.805		4.099	61.778	0.718	0.602	1.108
16	10.408		0.466	0.811		4.095	61.916	0.700	0.611	1.118
17	10.481		0.476	0.816		3.863	62.047	0.715	0.615	1.123
18	10.527		0.476	0.810		3.743	62.007	0.719	0.613	1.117
19	10.543		0.473	0.825		3.717	62.094	0.726	0.621	1.134
20	10.582		0.482	0.836		3.673	62.560	0.734	0.627	1.145
21	10.629		0.486	0.845		3.652	62.776	0.735	0.630	1.159
22	10.665		0.482	0.855		3.823	63.004	0.730	0.635	1.168
23	10.720		0.488	0.866		3.740	63.250	0.744	0.641	1.179
24	10.752		0.489	0.861		3.756	63.341	0.744	0.637	1.181
25	10.695		0.490	0.866		3.684	63.063	0.745	0.637	1.183
26	10.648		0.487	0.856		3.647	62.925	0.749	0.631	1.174
27	10.621		0.488	0.857		3.679	62.762	0.734	0.633	1.178
28	10.638		0.484	0.843		3.714	62.876	0.743	0.627	1.156
29	10.697		0.482	0.858		3.601	63.216	0.744	0.637	1.176
30	10.725		0.488	0.871		3.607	63.517	0.753	0.646	1.191
31	10.652		0.485	0.856		3.508	63.095	0.746	0.636	1.173
1ヶ月値	10.660		0.478	0.850		4.004	62.768	0.700	0.630	1.163
最大値	11.108		0.540	0.958		5.879	65.274	0.808	0.698	1.276
最大値日時	07/04 20:00		07/25 21:40	07/07 22:00		07/09 23:00	07/12 02:40	07/24 03:20	07/05 11:30	07/08 02:10
最小値	10.077		0.416	0.746		3.313	58.182	0.437	0.548	1.049
最小値日時	07/15 10:00		07/12 09:00	07/15 11:20		07/31 07:00	07/03 11:00	07/10 19:50	07/15 09:30	07/15 02:30

測定月報

測定日：2024/07

(7/11)

日	モニタ									
	B061	B062	B063	B064	★ B065	B066	B067	★ B068	★ B069	★ B070
	覆土式瓦礫保管エリアL南側	雑固体焼却建屋周辺	予備機	ヤード東側	西門研修棟休憩所周辺	一時保管エリアC東側	土捨場資材置場東側	1号機R/B北側	集中RW南側	事務本館南側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	0.339	1.319		4.065	※2 0.358	1.587	1.876	31.796	6.976	6.174
2	0.341	1.325		4.094		△	△	31.872	7.034	6.048
3	0.340	1.318		4.087				31.781	6.811	5.987
4	0.341	1.326		4.081				31.856	6.822	6.160
5	0.345	1.337		4.113				32.016	7.062	6.187
6	0.344	1.338		4.126				31.833	7.082	6.132
7	0.344	1.343		4.131				31.929	7.087	6.188
8	0.339	1.336		4.106				32.022	7.009	6.225
9	0.339	1.331		4.100				31.896	6.984	6.165
10	0.335	1.326		4.080				31.530	6.900	6.077
11	0.328	1.310		4.035				31.623	6.774	6.039
12	0.326	1.301		3.974	0.339			31.367	6.683	5.897
13	0.325	1.309		3.986	0.342			30.796	6.968	5.845
14	0.323	1.310		3.989	0.347	1.520		30.831	6.899	5.798
15	0.321	1.291		3.947	0.340	1.487		29.880	6.855	5.729
16	0.322	1.298		3.964	0.341	1.501	0.684	※7 28.177	6.986	5.794
17	0.325	1.304		3.998	0.346	1.558	0.688	※3 27.673	※4 6.984	※5 5.827
18	0.324	1.308		3.989	0.343	1.573	0.691			
19	0.328	1.297		4.005	0.346	1.540	0.698			
20	0.330	1.297		4.011	0.349	1.543	0.704			
21	0.334	1.306		4.022	0.349	1.555	0.707			
22	0.336	1.304		4.022	0.352	1.567	0.718			
23	0.332	1.311		4.033	0.353	1.591	0.725			
24	0.334	1.311		4.030	0.356	1.587	0.727			
25	0.335	1.305		4.039	0.354	1.629	0.723			
26	0.330	1.305		4.021	0.349	1.524	0.717	27.832	6.920	5.968
27	0.330	1.300		4.030	0.350	1.486	0.711	27.764	6.978	5.874
28	0.326	1.292		3.983	0.348	1.471	0.698	27.786	6.940	6.008
29	0.329	1.299		4.004	0.351	1.479	0.714	27.912	7.023	6.131
30	0.333	1.303		4.019	0.353	1.490	0.724	28.191	7.033	6.170
31	0.329	1.295		4.009	0.352	1.485	0.713	29.244	6.022	6.076
1ヶ月値	0.332	1.311		4.037	0.348	1.533	0.724	30.444	6.903	6.028
最大値	0.382	1.404		4.301	0.396	1.727	1.930	37.657	7.264	6.411
最大値日時	07/31 04:00	07/05 05:20		07/06 01:10	07/31 11:40	07/25 13:30	07/01 00:50	07/11 23:50	07/05 22:30	07/08 00:30
最小値	0.286	1.211		3.843	0.291	1.210	0.631	23.703	5.149	4.900
最小値日時	07/31 22:50	07/15 03:50		07/15 14:10	07/12 06:40	07/31 07:20	07/18 03:40	07/26 05:50	07/31 11:30	07/26 06:10

測定月報

測定日：2024/07

(8/11)

日	モニタ									
	B071 故障中	B072 瓦礫保管Aテント周辺	B073 MP1	B074 故障中	B075 MP2	B076 MP8	B077 MP6	B078 一般焼却炉周辺	B079 故障中	★ B080 旧事務本館北側
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1	△	1.091	0.456	△	0.761	4.174	0.637	19.046	△	8.250
2		△	0.463		0.771	4.196	0.642	△		8.147
3			0.459		0.764	4.179				8.067
4			0.461		0.768	4.172				8.232
5			0.468		0.781	4.213				8.283
6			0.469		0.779	4.216				8.251
7			0.470		0.786	4.222				8.302
8			0.460		0.776	4.224	0.630			8.302
9			0.458				0.630			8.252
10			0.457				0.628			8.167
11			0.442				0.620			8.092
12			0.440			4.044	0.617			7.986
13			0.442			4.087	0.621			8.007
14		1.016	0.442			4.093	0.622			7.968
15		1.017	0.436			4.042	0.617			7.834
16		1.026	0.436		0.723	4.082	0.618			7.766
17		1.028			0.729	4.106	0.624			※6 7.742
18		1.030			0.725	4.085	0.622	18.517		
19		1.038	0.441		0.739	4.123	0.627	18.602		
20		1.044	0.447		0.750	4.144	0.630	18.722		
21		1.050	0.450		0.760	4.154	0.632	18.845		
22		1.057	0.454		0.764	4.177	0.637	18.938		
23		1.056	0.460		0.770	4.198	0.640	19.055		
24		1.058	0.458		0.773	4.198	0.638	19.102		
25		1.055	0.457		0.768	4.188	0.638	19.103		
26		1.050	0.448		0.754	4.175	0.634	19.035		7.936
27		1.049	0.452		0.755	4.168	0.635	19.024		7.881
28		1.041	0.444		0.740	4.139	0.627	18.844		7.972
29		1.048	0.451		0.758	4.187	0.637	19.049		8.054
30		1.061	0.459		0.771	4.202	0.641	19.164		8.089
31		1.056	0.457		0.758	4.171	0.636	18.987		8.023
1ヶ月値		1.045	0.453		0.758	4.157	0.630	18.940		8.081
最大値		1.138	0.509		0.832	4.355	0.693	19.431		8.499
最大値日時		07/30 17:40	07/21 13:50		07/08 02:30	07/07 09:30	07/23 03:20	07/30 13:40		07/07 20:00
最小値		0.964	0.363		0.670	3.905	0.572	17.498		6.242
最小値日時		07/15 06:30	07/19 09:40		07/18 03:40	07/15 09:40	07/11 04:50	07/31 11:30		07/26 05:30

測定月報

測定日：2024/07

(9/11)

日	モニタ									
	B081 予備機	B082 大型メンテナンス建屋西側	★ B083 2, 3号機間道路西側	★ B084 3, 4号機海側(2. 5m盤)	★ B085 ふれあい交差点周辺	B086 No4倉庫周辺	B087 故障中	B088 故障中	B089 Fタンクエリア西側	B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1		0.619	45.212	2.595	0.322	8.331	△	△	2.362	0.172
2		0.608	44.905	2.551	0.319	8.360			2.370	0.170
3		0.603	44.594	2.527	0.320	8.319			2.367	0.169
4		0.616	45.168	2.586	0.319	8.335			2.370	0.172
5		0.618	45.332	2.596	0.324	8.454			2.386	0.172
6		0.613	45.176	2.580	0.326	8.463			2.386	0.173
7		0.621	45.353	2.597	0.326	8.493			2.388	0.173
8		0.625	45.278	2.598	0.324	8.385			2.379	0.176
9		0.619	45.213	2.586	0.322	8.317			2.366	0.173
10		0.610	45.042	2.546	0.321	8.247			2.352	0.172
11		0.606	44.767	2.522	0.312	8.074			2.343	0.171
12		0.600	44.399	2.503	0.314	7.996			2.332	0.171
13		0.596	44.447	2.519	0.316	8.091			2.354	0.170
14		0.591	44.303	2.504	0.316	8.071			2.350	0.169
15		0.587	44.227	2.501	0.310	7.934			2.331	0.167
16		0.588	44.176	2.525	0.310	8.010			2.338	0.167
17		0.595	44.622	2.556	0.313	8.027			2.344	0.168
18		0.599	44.767	2.580	0.311	8.038			2.341	0.170
19		0.603	44.861	2.585	0.315	8.094			2.348	0.170
20		0.610	45.061	2.617	0.317	8.144			2.351	0.171
21		0.611	45.162	2.626	0.319	8.207			2.358	0.171
22		0.618	45.387	2.668	0.318	8.285			2.356	0.175
23		0.617	45.601	2.673	0.323	8.320			2.362	0.174
24		0.620	45.792	2.676	0.319	8.328			2.354	0.174
25		0.617	45.587	2.645	0.319	8.304			2.342	0.172
26		0.616	45.480	2.621	0.318	8.278			2.337	0.171
27		0.606	45.529	2.594	0.317	8.248			2.334	0.169
28		0.616	46.081	2.627	0.316	8.182			2.330	0.172
29		0.626	46.495	2.678	0.319	8.308			2.331	0.173
30		0.626	46.919	2.693	0.321	8.378			2.338	0.175
31		0.615	46.611	2.647	0.319	8.256			2.316	0.174
1ヶ月値		0.610	45.211	2.591	0.318	8.235			2.352	※1 0.171
最大値		0.680	48.226	2.782	0.371	8.663			2.463	0.202
最大値日時		07/08 06:40	07/12 02:40	07/30 00:50	07/23 19:40	07/08 10:00			07/14 12:50	07/01 07:40
最小値		0.542	37.892	2.375	0.269	7.635			2.221	0.141
最小値日時		07/17 21:30	07/16 19:00	07/12 09:10	07/19 07:40	07/15 09:10			07/31 16:40	07/15 04:30

測定月報

測定日：2024/07

(10/11)

日	モニタ									
	B091 MP2(予備機)	B092 MP1(予備機)	B093 携行利用型線量表示器93	B094 携行利用型線量表示器94	B095 携行利用型線量表示器95	B096 3号機海側連ダ小屋内	★ B097 1, 2号機海側(2. 5m盤)	B098 MP6(点検中)	B099 MP7(予備機)	B100 携行利用型線量表示器100
	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)	線量率 (μ Sv/h)
1						4.059	5.840			
2						3.976	5.734	0.633		
3						3.963	5.684	0.629		
4						4.018	5.804	0.631		
5						4.042	5.840	0.638		
6						4.026	5.789	0.639		
7						4.051	5.829	0.639		
8		4.059				4.068	5.871	0.640		
9		4.101				4.030	5.816			
10		4.074				3.979	5.745			
11		4.021				3.939	5.698			
12		4.010				3.911	5.674			
13						3.931	5.718			
14						3.907	5.692			
15						3.899	5.653			
16		0.422				3.946	5.713			
17		0.428				3.992	5.777			
18		0.425				4.022	5.808			
19		0.430				4.037	5.850			
20						4.075	5.889			
21						4.082	5.899			
22						4.141	5.993			
23						4.159	6.021			
24						4.177	6.039			
25						4.120	5.973			
26						4.091	5.926			
27						4.053	5.867			
28						4.098	5.949			
29						4.171	6.038			
30						4.194	6.077			
31						4.113	5.978			
1ヶ月値		2.699				4.041	5.845	0.635		
最大値		4.263				4.317	6.251	0.688		
最大値日時		07/10 09:10				07/29 23:40	07/25 01:00	07/02 11:40		
最小値		0.389				3.732	5.411	0.589		
最小値日時		07/18 09:50				07/14 21:10	07/12 09:40	07/03 21:20		