

承認	審査	確認
	2024.9.5	2024.9.8

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
26日(月)															
27日(火)															
28日(水)															
29日(木)															
30日(金)															
31日(土)															
1日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	閉鎖	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する ※1 電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.5	2024.9.4

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第1週)

設置場所	15-1 総合情報棟 休憩所(2階)	15-2 総合情報棟 休憩所(2階)	16 自力棟 休憩所	17 大型機器 メンテナンス 建屋内休憩所	18 ろ過水・純水 設備運転業務 制御室	19 西門研修棟 休憩所	20 6号機ポンプ 室北側休憩所	21 旧消防車庫 休憩所	22 ALPS 設備 交換所・給水 所	23 タンクエリア 設備交換所・給 水所	24 情報棟2階 設備交換所・給 水所	25 コントロール ルーム休憩所	26 給水車 (HTI 建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリ アG)	28 給水車 (大型機材倉庫 東側)	監理員確認欄
26日(月)																
27日(火)																
28日(水)																
29日(木)																
30日(金)																
31日(土)																
1日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.12	2024.9.11

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サードビル建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖 /	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 -	5 μSv/h未満 -
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 -	検出限界値未満 -
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 -	検出限界値未満 -

承認	審査	確認
	2024.9.12	2024.9.11

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第2週)

設置場所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 大型機器メンテナンス棟屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 8号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 給水車 (HTI建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリアG)	28 給水車 (大型機材倉庫東側)	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.24	2024.9.19

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス連屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス連屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス連屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス連屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 IR 5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
9日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.27	2024.9.19

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第3週)

設置場所	15-1 総合情報棟 休憩所(2階)	15-2 総合情報棟 休憩所(2階)	16 自力棟 休憩所	17 大型機器メンテナンス 建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備 運転制御室	19 西門研修棟 休憩所	20 6号機ポンプ室 北側休憩所	21 旧消防車庫 休憩所	22 ALPS設備交換所・ 給水所	23 タンクエリア設備交換所・ 給水所	24 情報棟2階設備交換所・ 給水所	25 コントロールルーム 休憩所	26 給水車 (HTI建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリア)	28 給水車 (大型機材倉庫東側)	監理員確認欄
9日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	
15日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.27	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下 /	5μSv/h未満 /
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 /	検出限界値未満 /
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 /	検出限界値未満 /

承認	審査	確認
	2024.9.27	2024.9.25

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第4週)

設置場所	15-1 総合情報棟休憩所(2階)	15-2 総合情報棟休憩所(2階)	16 自力棟休憩所	17 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修棟休憩所	20 8号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 給水車 (HTI建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリアG)	28 給水車 (大型機材倉庫東側)	29 給水車 (4号T/B東側)	監理員確認欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖		
17日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
18日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
19日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
20日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.10.3	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所(1階・2階)	3 1・2号機サードビル連屋休憩所(1階)	4 1・2号機サードビル連屋休憩所(1階・2階)	5 3・4号機サードビル連屋休憩所(1階・2階)	6 5・6号機サードビル連屋休憩所(1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所(1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所(1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所(防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
23日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.10-3	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第5週)

設置場所	15-1 総合情報機休憩所(2階)	15-2 総合情報機休憩所(2階)	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報機2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 給水車 (HTI建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリアG)	28 給水車 (大型機材倉庫東側)	29 給水車 (4号T/B東側)	監理員確認欄
23日(月)	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
24日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
29日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.10.9	2024.10.8

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2024年 9月 第6週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービスマン休憩所 (1階)	4 1・2号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービスマン休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	監理員確認欄
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(火)															
2日(水)															
3日(木)															
4日(金)															
5日(土)															
6日(日)															

○:維持管理レベルを満足する		×:維持管理レベルを逸脱する	
測定項目	維持管理レベル	自主管理基準	
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下	5 μSv/h未満	
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満	
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満	

承認	審査	確認
	2024.10.9	2024.10.8

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2024年 9月 第6週)

設置場所	15-1 総合情報棟 休憩所(2階)	15-2 総合情報棟 休憩所(2階)	16 自力棟 休憩所	17-1 大型機器メンテナ ンス建屋内休憩所	17-2 大型機器メンテナ ンス建屋内休憩所	18 ろ過水・純水設備運 転業務制御室	19 西門研修棟 休憩所	20 6号機ポンプ室北 側休憩所	21 旧消防車庫 休憩所	22 ALPS設備交換所・ 給水所	23 タンクエリア設備 交換所・給水所	24 情報棟2階設備交 換所・給水所	25 コントロールル ーム休憩所	26 給水車 (HTI建屋東側)	27 給水車 (一時保管エリア G)	28 給水車 (大型機材倉庫東 側)	29 給水車 (4号T/B東側)	監理員 確認欄
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(火)																		
2日(水)																		
3日(木)																		
4日(金)																		
5日(土)																		
6日(日)																		

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μ Sv/h以下	5 μ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2024.9.12	2024.9.11

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 9月 第2週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 3 u 東側	A 3 3 u 東側	C 工作建屋1階	H 情報棟	I 事務本館	監理員確認欄
2日(月)	○	○	○	○	○	○	
3日(火)	○	○	○	○	○	○	
4日(水)	○	○	○	○	○	○	
5日(木)	○	○	○	○	○	○	
6日(金)	○	○	○	○	○	○	
7日(土)	○	○	○	○	○	○	
8日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.9.12	2024.9.11

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 9月 第2週) ✓

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(メガフロート)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ	監理員確認欄
2日(月)	○ ✓						
3日(火)							
4日(水)		○ ✓					
5日(木)							
6日(金)							
7日(土)							
8日(日)							

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
	2024.9.24	2024.9.19

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 9月 第3週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 3 u 東側	A 3 3 u 東側	C 工作建屋1階	H 情報棟	I 事務本館	監理員確認欄
9日(月)	○	○	○	○	○	○	
10日(火)	○	○	○	○	○	○	
11日(水)	○	○	○	○	○	○	
12日(木)	○	○	○	○	○	○	
13日(金)	○	○	○	○	○	○	
14日(土)	○	○	○	○	○	○	
15日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日) ~

○:維持管理基準を満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.9.24	2024.9.19

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 9月 第3週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(メガフロート)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ	監理員確認欄
9日(月)	○						
10日(火)		○					
11日(水)							
12日(木)							
13日(金)							
14日(土)							
15日(日)							

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.9.27	2024.9.25

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 9月 第4週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 1 u 東 側	A 2 3 u 東 側	A 3 3 u 東 側	C 工 作 建 屋 1 階	H 情 報 棟	I 事 務 本 館	監 理 員 確 認 欄
16日(月)	○	○	○	○	○	○	
17日(火)	○	○	○	○	○	○	
18日(水)	○	○	○	○	○	○	
19日(木)	○	○	○	○	○	○	
20日(金)	○	○	○	○	○	○	
21日(土)	○	○	○	○	○	○	
22日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.9.26	

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 9月 第4週) / /

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(メガフロート)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ	監理員確認欄
16日(月)							
17日(火)	○ /						
18日(水)							
19日(木)							
20日(金)		○ /					
21日(土)							
22日(日)							

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.10.3	

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 9月 第5週)

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 u 東側	A 3 u 東側	C 工作 建屋 1階	H 情報 棟	I 事務 本館	監理員 確認欄
23日(月)	○	○	○	○	○	○	
24日(火)	○	○	○	○	○	○	
25日(水)	○	○	○	○	○	○	
26日(木)	○	○	○	○	○	○	
27日(金)	○	○	○	○	○	○	
28日(土)	○	○	○	○	○	○	
29日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.10.3	

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 9月 第5週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(メガフロート)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ	監理員確認欄
23日(月)							
24日(火)	○ /						
25日(水)		○ /					
26日(木)							
27日(金)							
28日(土)							
29日(日)							

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.10.9	2024.10.8

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2024年 9月 第6週/ 10月 第1週)

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 1 u 東 側	A 2 3 u 東 側	A 3 3 u 東 側	C 工 作 建 屋 1 階	H 情 報 棟	I 事 務 本 館	監 理 員 確 認 欄
30日(月)	○	○	○	○	○	○	
1日(火)	○	○	○	○	○	○	
2日(水)	○	○	○	○	○	○	
3日(木)	○	○	○	○	○	○	
4日(金)	○	○	○	○	○	○	
5日(土)	○	○	○	○	○	○	
6日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2024.10.9	2024.10.8

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2024年 9月 第6週/ 10月 第1週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(メガフロート)	⑩ 6号機原子炉建屋6回廊	監理員確認欄
30日(月)	○ ✓						
1日(火)							
2日(水)		○ ✓					
3日(木)							
4日(金)							
5日(土)							
6日(日)							

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定