

入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2024年 9月

作成日	10月1日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	-	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	-	-	0.10
2	保護衣準備室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
3	PPゲート室(北側出入口)	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.080	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070
4	PPゲート室(南側出入口)	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070
5	監視室(週一回)	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.050	-	-	-	-	-	-	0.060	-	-	-	-	-	-	0.050
6	委託員詰所室	-	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
7	ロッカー室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
8	大型休憩所出入口前	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050
9	VIP更衣室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050
10	計測器貸出室	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
11	放射線監視事務室	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070
12	西側階段	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070
13	医療室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060
14	保安員監視室・控室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050
15	化学分析棟1階 階段	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
16	化学分析棟地下 階段	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
17	化学分析棟地下 EV前	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
18	化学分析棟1階 EV前	-	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.080
19	装備貸出エリア	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	-	-	0.070
20	マスク貸出エリア	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10
21	装備脱衣エリア	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.090	0.090	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.090
22	汚染検査エリア前室	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
23	視察者入口前室	-	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	-	-	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060
24	一般服出入口	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	-	-	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	-	-	0.10
測定者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定時間	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00
	測定器No.	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2
確認者	放射線防護G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	装備品倉庫	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
2	保護衣準備室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
3	PPゲート室(北側出入口)	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
4	PPゲート室(南側出入口)	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
5	監視室(週一回)	-	<6.1E-01	-	-	-	-	-	-	<6.1E-01	-	-	-	-	-	-	<6.1E-01	-	-	-	-	-	-	<6.1E-01	-	-	-	-	-	-	<6.1E-01
6	委託員詰所室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
7	ロッカー室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
8	大型休憩所出入口前	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
9	VIP更衣室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
10	計測器貸出室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
11	放射線監視事務室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
12	西側階段	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
13	医療室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
14	保安員監視室・控室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
15	化学分析棟1階 階段	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
16	化学分析棟地下 階段	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
17	化学分析棟地下 EV前	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
18	化学分析棟1階 EV前	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
19	装備貸出エリア	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
20	マスク貸出エリア	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
21	装備脱衣エリア	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
22	汚染検査エリア前室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
23	視察者入口前室	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
24	一般服出入口	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	<6.1E-01	-	-	<6.1E-01
測定者		-						-	-						-	-						-	-						-	-	
	測定時間	-	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00
	測定器No.	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
	検出限界値	-	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	-	-	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	-	-	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	-	-	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	6.1E-01	-	-	6.1E-01
確認者	放射線防護G	-						-	-						-	-						-	-						-	-	

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：2024年 9月

作成日	10月1日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2FL 渡り廊下	-	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.10	
2	2FL ホール	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
3	2FL EV前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	
4	2FL 食堂東側	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
5	2FL トイレ前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
6	1FL 通路西側扉前	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060
7	1FL トイレ前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.070	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
8	1FL 放射線管理員控室	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	-	-	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	-	-	0.070	
9	3FL EV前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.070	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	
10	3FL トイレ前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
11	4FL EV前通路	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060
12	4FL トイレ前通路	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.060	
13	5FL EV前通路	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	0.050	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	
14	5FL トイレ前通路	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
15	6FL EV前通路	-	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	
16	6FL トイレ前通路	-	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	
17	7FL EV前通路	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.050	0.050	-	-	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	
18	7FL トイレ前通路	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	-	-	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-	0.060	
19	8FL 排煙機械室	-	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	-	-	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	-	-	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	-	-	0.080	
20	8FL 倉庫	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	-	-	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	-	-	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	-	-	0.080	
21	1FL ドックシェルター	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	0.10	
測定者		-						-	-						-	-						-	-						-	-		
	測定時間	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	
	測定器No.	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2	
確認者	放射線防護G	-						-	-						-	-						-	-					-	-			

2. スミア測定 (単位：Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2FL 渡り廊下	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
2	2FL ホール	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
3	2FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
4	2FL 食堂東側	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
5	2FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
6	1FL 通路西側扉前	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
7	1FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
8	1FL 放射線管理員控室	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
9	3FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
10	3FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
11	4FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
12	4FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
13	5FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
14	5FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
15	6FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
16	6FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
17	7FL EV前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
18	7FL トイレ前通路	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
19	8FL 排煙機械室	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
20	8FL 倉庫	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
21	1FL ドックシェルター	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	<6.2E-01	-	-	<6.2E-01
測定者		-						-	-						-	-							-	-						-	-	
	測定時間	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00
	測定器No.	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
	検出限界値	-	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	-	-	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	-	-	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	-	-	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	6.2E-01	-	-	6.2E-01
確認者	放射線防護G	-						-	-						-	-							-	-						-	-	

西門通用門の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)

2024年9月

作成日	10月1日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

1.線量当量率(単位: μ Sv/h)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090
2	風除室	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	—	—	0.090
測定者		—						—	—						—	—						—	—						—	—	
	測定時間	—	10:00	9:00	10:00	10:00	9:30	—	—	9:30	9:30	10:30	10:30	10:30	—	—	10:30	9:30	10:30	9:30	9:30	—	—	10:30	11:00	11:00	11:00	11:00	—	—	11:00
	測定器No.	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2	2	2	2	2	—	—	2
確認者	放射線防護G	—						—	—						—	—						—	—						—	—	

2.スミア測定(単位: Bq/cm²)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01
2	風除室	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	<5.6E-01	—	—	<5.6E-01
測定者		—						—	—						—	—						—	—						—	—	
	測定時間	—	10:00	9:00	10:00	10:00	9:30	—	—	9:30	9:30	10:30	10:30	10:30	—	—	10:30	9:30	10:30	9:30	9:30	—	—	10:30	11:00	11:00	11:00	11:00	—	—	11:00
	測定器No.	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1
	検出限界値	—	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	—	—	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	—	—	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	—	—	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	5.6E-01	—	—	5.6E-01
確認者	放射線防護G	—						—	—						—	—						—	—						—	—	

3.放射性物質濃度(単位: Bq/cm³)

No.	測定場所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	汚染検査所	—	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	—	—	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	—	—	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	—	—	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	<3.4E-06	—	—	<3.4E-06
測定者		—						—	—						—	—						—	—						—	—	
	測定時間	—	10:00	9:00	10:00	10:00	9:30	—	—	9:30	9:30	10:30	10:30	10:30	—	—	10:30	9:30	10:30	9:30	9:30	—	—	10:30	11:00	11:00	11:00	11:00	—	—	11:00
	測定器No.	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	—	—	1,3
	検出限界値	—	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	—	—	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	—	—	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	—	—	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	3.4E-06	—	—	3.4E-06
確認者	放射線防護G	—						—	—						—	—						—	—						—	—	

4.積算線量(単位: mSv)

No.	測定場所	4	11	18	25
1	汚染検査所	0.013	0.013	0.013	0.013
測定者					
	測定時間	10:00	10:30	10:30	11:00
	測定器No.	2,4	2,4	2,4	2,4
確認者	放射線防護G				

No.	測定器	備考
1	GMAD-472	
2	SC-075	
3	DSH-074	
4	HDT-002	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

基準：1. 線量当量率・・・0.5[μ Sv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm²]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10⁻⁵[Bq/cm³]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満