

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2024)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/12	金属がら	14	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
3	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2024/7/3	ゴム類	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
4	1F 陸側遮水壁設備点検保守委託(2024)	凍結プラントエリア(標準グリッド:GM-22.23)	水処理計画グループ	2024/6/7	不燃物その他(フィルター)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 凍土壁凍結管等補修工事(2024年度)	4号機南側	土木水対策設備グループ	2024/7/2	保温材(ガラスクロス)	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
6	1F 凍土壁凍結管等補修工事(2024年度)	4号機南側	土木水対策設備グループ	2024/7/2	紙・ウエス類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
7	1F 凍土壁凍結管等補修工事(2024年度)	4号機南側	土木水対策設備グループ	2024/7/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	1F 凍土壁凍結管等補修工事(2024年度)	4号機南側	土木水対策設備グループ	2024/7/2	金属ガラ	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
9	1F 凍土壁凍結管等補修工事(2024年度)	4号機南側	土木水対策設備グループ	2024/7/2	可燃物その他(切削防止手袋他)	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
10	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(モルタル魂)	6	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
12	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
14	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h
15	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/6/25	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
16	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(幹・根)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
18	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/6/30	可燃物 その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F一覆土式一時保管施設周辺支障物移設業務委託	福島第一原子力発電所 エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	毛布・作業服	0.2	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-覆土式一時保管施設周辺支障物移設業務委託	福島第一原子力発電所 エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	麻袋	0.1	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	1F-覆土式一時保管施設周辺支障物移設業務委託	福島第一原子力発電所 エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	吸着マット	0.2	1 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	1F-覆土式一時保管施設周辺支障物移設業務委託	福島第一原子力発電所 エリアBB	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	防災シート	0.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	すのこ	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	210 μ Sv/h
29	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h
30	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(幹・根)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	金属ガラ	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2024)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/12	金属がら(スラッジ等あり)	13	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
33	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2024)	定換機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/7/10	フランジタンク片底板(TEPU190052)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/6/25	可燃物ホリブラビニールブラ製品	1.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
36	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	コンガラ	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	アスガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/10	トンバック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GL-20)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	金属ガラ	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
40	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2024)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2024/7/9	ホース類(タイパワース、番線無し)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	不燃物 その他(屋根材、防災 シート他)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	不燃物 塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	難燃物 ホース類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
45	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
46	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	130 μ Sv/h
47	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
48	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/7/5	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
49	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(枝・葉)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
50	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	可燃物 その他(フレコン、可燃テ ープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
54	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(枝・葉)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
55	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
56	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/7/9	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
57	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	200 μ Sv/h
58	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/4	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h
59	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	金属入りプラスチック	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
60	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2024)	固体廃棄物貯蔵庫	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/7/12	金属がら(スラッジ等あり)	13	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	保温材(発泡ウレタン)	0.3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
62	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	木材類	2	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
63	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	紙類	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
64	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	プラ・ポリ・ビニール類	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
65	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	テープ類	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
66	1F 1～4号機 ノッチタンク減容に関する 検討委託業務	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/7/10	ノッチタンク切断片	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	木材	2	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
68	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	難燃シート	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
69	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、 セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	不燃シート	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F-1～4号機 溶接タンク他残水処理業 務委託(2024)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2024/7/10	ホース類(タイパパワーホース、番 線無し)	5	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	不燃その他(防災シート)	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
73	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/10	ネット類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/10	金属ガラ(2022SK-00925)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	2 mSv/h
75	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/17	金属ガラ(2022SK-01279)	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	2 mSv/h
76	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/17	金属ガラ(2022SK-00968)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	2 mSv/h
77	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、 セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/9	紙・ウエス類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
79	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
80	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/9	可燃テープ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(枝・葉)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
82	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/7/9	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
83	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/6/25	雑草	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2024/6/25	ロープ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1Fー建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/7/8	金属ガラ(配管・弁類)	6.5	4 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	1Fー建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/7/8	金属ガラ(金属製カバー)	0.8	4 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
89	1Fー建物空調設備更新並びに関連除却工事(2024年度)	5.6号機サービス建屋 屋上	建築設備保守グループ	2024/7/8	金属ガラ(配管・弁類)	1	4 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
90	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(枝・葉)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
91	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
92	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	①紙ごみ	0.09	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
93	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	②プラスチック(ビニール袋、エプロン、インシュロック)	0.09	0.3 μ Sv/h	0.5 μ Sv/h	無	
94	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	ウエス(乾)	0.05	0.3 μ Sv/h	0.51 μ Sv/h	無	
95	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	ウエス(湿)	0.05	0.3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
96	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	プラ(弁カバー、シートカバー、バッグ)	0.05	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
97	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	プラスチック②(虫コロリ、バイナダー、インクカートリッジなど)	0.03	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
98	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2024/6/11	可燃④(ビニール、エプロンなど)	0.09	0.3 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
99	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	金属入りプラスチック	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
100	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	切粉	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	機器類(グラインダー、ワイヤーソー)	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
102	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	不燃物その他(切粉付きテープ、金探反応の紙)	2	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
103	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	ケーブル類	0.2	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
104	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 その他(屋根材、防災シート、セメント等付着物他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2024)	J9タンクエリア他	貯留設備グループ	2024/7/10	発泡スチロール・プラ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	プラ・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/8	フレコン	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GL-20)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	金属ガラ	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
110	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GL-20)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	機器類・制御盤類(ポンプ)	3	0.004 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	60 mSv/h
111	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GL-20)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	不燃物その他(不燃シート)	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
112	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業務委託(2024)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2024/7/8	足場板・単管(1.5m未満)	4	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F-J9エリア他水移送業務委託	J9タンクエリア他	貯留設備グループ	2024/7/10	板金、金属ガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F-J9エリア他水移送業務委託	J9タンクエリア他	貯留設備グループ	2024/7/10	保温材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	土砂類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
116	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/10	プラ・ビニールゴミ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(防災シート)	2	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
118	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	鉄くず	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
119	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
120	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
122	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/11	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
123	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/7/5	フレコンバック・不織布等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
124	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 その他(雑草)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
125	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(幹・根)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 その他(屋根材、防災シート、セメント等付着物他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(ラス金網片端)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
128	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	不燃物(番線くず)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
129	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	不燃シート ステンレス皿 トナー	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	ガラス器具 薬品瓶	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	金庫	1.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	アキレスフラーレ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	キャスター付き椅子	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	マントルヒーター	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/7/1	真空ポンプ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 その他(雑草)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
137	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/5/21	木材類	2	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
138	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	伐採木(枝・葉)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
139	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	8 mSv/h
140	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
142	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	6 mSv/h
143	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/18	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
144	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	金属入りプラスチック	7	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(角材、コンパネ)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
146	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(トンパック)	3	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
147	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	アクアボーイ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
148	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
149	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	プラ、ビニール、ブルーシート	3.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
150	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
151	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	4 mSv/h
152	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/12	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
153	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	H2ブルータンクエリア(グリット番号:G O-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	金属ガラ	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
157	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	H2ブルータンクエリア(グリット番号:G O-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	機器類・制御盤類(ポンプ)	1	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	10 mSv/h
158	1F-1～4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	H2ブルータンクエリア(グリット番号:G O-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	不燃物その他(不燃シート)	3	0.004 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
159	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
160	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 その他(屋根材、防災シート他)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 塩化ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	難燃物 ホース類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2024)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/17	廃バッテリー	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
165	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	土木基盤設備グループ	2024/6/21	可燃物(梱包くず・ウエス)	3	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	ゴム類	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
167	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	サクシオンホース	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
168	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2.3 mSv/h
169	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	防災シート、安全靴(鉄入り)	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
170	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
171	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	塩ビホース	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
172	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
173	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
174	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	金属ガラ	5.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	140 μ Sv/h
175	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	機器・制御盤類(APD充電器の 基盤等)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
176	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	金属ガラ	6	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	70 μ Sv/h
177	1F～1～4号機 ALPS処理水希釈放出設 備機械設備点検手入工事(2024)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	金属ガラ(鋼材、ボルト、パイプ)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
178	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 その他(屋根材、防災シ ート、セメント等付着物他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物その他(屋根材、防災シ ート、セメント・コンクリ等付着物他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	木材	3	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	保温材(発泡ウレタン)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
182	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	プラスチック製品、ポリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
185	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
186	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/7/9	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
187	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フロン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	鉄くず	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
189	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
190	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
191	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	鉄くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
192	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	土砂	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
193	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	ゴム類	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
194	1F1-4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/15	ポリウレタ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
195	1-4号機S/B残置物整理業務委託	1-4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
196	1-4号機S/B残置物整理業務委託	1-4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/9	機器・制御盤類(APD充電器の基盤等)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	170 μ Sv/h
197	1-4号機S/B残置物整理業務委託	1-4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	700 μ Sv/h
198	1-4号機S/B残置物整理業務委託	1-4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	機器・制御盤類(APD充電器の基盤等)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
199	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	金属ガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
200	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	不燃物その他(サイリング材)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	不燃物その他(石膏ボード)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
202	CCR旧休憩室内片付業務委託	CCR中操(グリット番号:GM-28)	滞留水処理設備グループ	2024/6/17	不燃物その他(電子機器類)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
203	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	ゴム付金属	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
204	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	タイヤ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
205	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
206	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
207	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	A4用紙・キムタオル	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
208	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
209	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	鉄くず	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
210	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	コンガラ	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
211	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
212	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	防災シート、長靴(鉄板入り)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
213	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	コンガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
214	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	土砂	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
215	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/18	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
216	1F-1～4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/18	紙・ウエス類(ダンボール・梱包紙くず)	1.8	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
217	1F-1～4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/18	プラスチック・ホリ・ビニール類(ホリエレン製品他)	2.2	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
218	1F-1～4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/18	木材類(コンパネ・木くず)	1.4	0.012 mSv/h	0.9 mSv/h	β 有	40 mSv/h
219	1F-1～4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/18	ゴム類(ゴムシート)	0.2	0.012 mSv/h	0.26 mSv/h	β 有	3 mSv/h
220	1F-1～4号機 RO1/RO2除却工事(2024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/18	ホース類(エフレックス(FEP管))	0.4	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
222	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
223	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
224	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
225	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GO-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	金属ガラ	2	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	40 mSv/h
226	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GO-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	機器類・制御盤類(ポンプ)	2	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	5 mSv/h
227	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GO-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	不燃物その他(不燃シート)	1	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	5 mSv/h
228	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2024)	Cエリア(グリット番号:GO-18)	滞留水処理設備グループ	2024/4/26	ケーブル類	1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
229	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
230	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
231	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
232	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
233	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
234	1F 1~4号機 ノッチタンク減容に関する検討委託業務	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/7/10	ノッチタンク切断片	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
235	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
236	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
237	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
238	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
239	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 紙・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
240	1~4号機S/B残置物整理業務委託	1~4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	200 μ Sv/h
242	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/7/5	プラスチック	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
243	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
244	1F—測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	金属ガラ(鋼材、ボルト、パイプ)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
245	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	足場材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
246	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	コンガラ、碎石	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
247	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	土砂	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
248	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
249	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
250	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
251	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	防災シート、長靴(鉄板入り)	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
252	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	コンガラ	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2 mSv/h
253	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
254	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/10	防災シート、長靴(鉄板入り)	1.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	3 mSv/h
255	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2024/7/9	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
256	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フレコン、可燃テープ、セメント袋他)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
257	1F 既設物揚場整備工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
258	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型保管庫	建築設備建設グループ	2024/7/1	不燃その他(白シート)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
259	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
260	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	A4用紙・キムタオル	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
262	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
263	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	廃炉ラボPJグループ	2024/7/9	紙・ウエス類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
264	JAEA第1棟固体廃棄物運搬業務	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	廃炉ラボPJグループ	2024/7/9	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
265	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型保管庫	建築設備建設グループ	2024/7/1	塩ビパイプ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
266	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/9	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	200 μ Sv/h
267	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	180 μ Sv/h
268	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	コンガラ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
269	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	土砂	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
270	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	防災シート、長靴(鉄板入り)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
271	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
272	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	プラ、ビニール、安全ネット	4	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	13 mSv/h
273	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/19	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
274	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	タイヤ	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
275	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
276	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
277	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
278	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
279	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	キムタオル、A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
280	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2024)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/7/19	フランジ・タンク片天板(TEPU1900446)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	不燃物 その他(屋根材、防災 シート他)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
282	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	不燃物 塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
283	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/10	難燃物 ホース類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
284	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
285	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	コンガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
286	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	土砂	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
287	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	防災シート、長靴(鉄板入り)	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
288	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/14	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
289	1F 共用プールポンプ修理工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	切粉	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
290	1F 共用プールポンプ修理工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
291	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/5	カーペット(ゴム有)	4.5	5 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	900 μ Sv/h
292	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/5	プラスチック類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
293	1F 1～4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
294	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/7/5	不燃物 コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
295	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工 事	大型保管庫	建築設備建設グループ	2024/7/1	エフレックス	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
296	1Fー2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/12	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
297	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	土砂類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
298	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物その他(屋根材、防災シ ート、セメント・コンクリ付着物他)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
299	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
300	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	難燃物 ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	大型廃棄物保管庫第一棟建屋耐震補強工事	大型保管庫	建築設備建設グループ	2024/7/1	エフレックス	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
302	1～4号機サブドレンサンプリング等業務委託(2024年度)	2.5m盤 地下水ドレン設備(観測井E)	土木水対策設備グループ	2024/7/18	水中ポンプ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
303	1～4号機サブドレンサンプリング等業務委託(2024年度)	2.5m盤 地下水ドレン設備(観測井E)	土木水対策設備グループ	2024/7/18	ケーブル	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
304	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
305	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	可燃物その他(テープ・ロープ)	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
306	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
307	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	紙・ウエス類	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
308	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(2023)	危険物倉庫～5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	木材類	0.8	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
309	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/7/16	金属	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
310	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2024/7/16	不燃シート	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
311	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	不燃物 その他(屋根材、防災シート、セメント等付着物他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
312	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	紙・ウエス類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
313	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	プラスチック・ビニール類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
314	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	木材類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
315	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	難燃シート類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
316	既設多核種除去設備弁類点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	ホース・パッキン	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
317	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	ポンプ	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
318	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	不燃シート	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
319	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	ボルト	0.01	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
320	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	番線屑	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/10	ガラス瓶	0.01	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
322	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.8 mSv/h
323	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
324	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	ポリエチレンくず	4.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
325	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	アクアボーイ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
326	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	ダンボール、ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
327	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	プラスチック、ビニール、シート、安全ネット	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
328	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
329	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/20	草	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
330	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	プラスチック製品、ポリエチレン製品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
331	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
332	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
333	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
334	1F 1～4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンバック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
335	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	金属ガラ(番線)	0.6	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
336	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	防災シート	0.5	0.1 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
337	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/5	椅子	3.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h
338	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/5	ライフゼム(空気呼吸器)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
339	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/5	パーテーション(アルミ材付)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
340	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	電源ケーブル	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	不燃ボード	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
342	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	ゼオライト	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
343	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	石膏ボード(石棉無)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	130 μ Sv/h
344	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	不燃物その他(コピー機雑材(プ ラ、金属))	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
345	5・6号機建屋内清掃業務委託	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	紙・ウエス類	4.8	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
346	5・6号機建屋内清掃業務委託	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	可燃テープ	0.2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
347	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.6	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
348	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	バグフィルタ	0.2	0.1 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
349	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	ゴム類	0.4	0.1 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
350	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	難燃シート類	1.8	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
351	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2024/7/12	難燃テープ	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
352	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	ビニール、ポリエチレン、ブルー シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
353	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	防草シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
354	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	ポリエチレン	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
355	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	防草シート	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
356	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
357	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
358	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号タービン建屋、5・6号原子炉建 屋、既設ALPS建屋	燃料計装設備グループ	2024/7/17	5・6号機計器類	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
359	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	5・6号タービン建屋、5・6号原子炉建 屋、既設ALPS建屋	燃料計装設備グループ	2024/7/17	金属ガラ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
360	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/6/27	金属ガラ	8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
361	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物その他(フロン、可燃テ ープ、セメント袋他)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
362	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	プラスチック製品、ポリエチレン製品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
363	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
364	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
365	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/6/20	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
366	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
367	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事 (第2期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/7/8	可燃物 木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
368	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2 024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/24	紙・ウエス類(ダンボール・梱包紙く ず)	1.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
369	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2 024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
370	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2 024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/24	ゴム類(ゴムシート)	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
371	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2 024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/24	ホース類(サクションホース・エフレッ クス)	1.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
372	1F-1~4号機 RO1/RO2除却工事(2 024年度分)	1F構内	滞留水処理設備グループ	2024/6/24	難燃物その他(FRP製品(ベッ セル・ヘルメット))	2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	10 mSv/h
373	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	ゴム類	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
374	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	難燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
375	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	プラ、ポリ、ブルーシート	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
376	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	木材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
377	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
378	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
379	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンバック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
380	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/17	不織布	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
381	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	土砂類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
382	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所	1号カバー設置PJグループ	2024/7/17	可燃物:可燃物その他:処理済 みバイオトイレオガクズ	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
383	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/17	金属ガラ(TDFU1003400)	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	3 mSv/h
384	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/17	金属ガラ(2022 SK-01268)	6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	3 mSv/h
385	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
386	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	ポリ袋	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
387	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	PPロープ	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
388	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	テープ類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
389	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	段ボール	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
390	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	ラミネート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
391	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査 業務委託(2024)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	養生シート	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
392	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(20 23)	危険物倉庫~5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	コンクリートガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
393	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(20 23)	危険物倉庫~5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	防災シート	0.6	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
394	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(20 23)	危険物倉庫~5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	アース線	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
395	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(20 23)	危険物倉庫~5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	エンドレス、WBGT計測器	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
396	1Fー測定・確認用設備点検手入工事(20 23)	危険物倉庫~5.6号側法面	貯留設備グループ	2024/6/7	保温材(エアロフレックス)	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
397	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/26	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
398	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/26	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
399	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/26	プラ、ビニール、ブルーシート	2.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	3 mSv/h
400	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/26	木材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
401	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/2/26	防草シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
402	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/6/3	紙ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
403	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/6/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
404	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/6/3	可燃物その他(フレコンバック)	0.6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
405	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/6/3	不燃物その他(防災シート類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
406	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/3	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
407	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/3	プラスチック・ビニール類	2.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
408	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/3	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
409	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/3	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
410	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/3	可燃物その他(テープ、ロープ、トンバック等)	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
411	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	ダンボール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
412	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
413	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	発砲スチロール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
414	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	プラスチック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
415	1F 1～4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンバック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
416	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/7/16	保温材(グラスウール)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
417	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2024)	G1南、B南、B、H6(I)、H5、H3エリアタンク	貯留設備グループ	2024/7/18	ウエス	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
418	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2024)	G1南、B南、B、H6(I)、H5、H3エリアタンク	貯留設備グループ	2024/7/18	キムタオル	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
419	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2024)	G1南、B南、B、H6(I)、H5、H3エリアタンク	貯留設備グループ	2024/7/18	段ボール	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
420	1F-1～4号機 汚染水タンク外面補修工事(2024)	G1南、B南、B、H6(I)、H5、H3エリアタンク	貯留設備グループ	2024/7/18	コーキングカス	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
421	1F1~4号機 地下貯水槽漏洩に伴う調査業務委託(2024)	地下貯水槽Ⅲエリア	土木水対策設備グループ	2024/7/10	ガラス瓶	0.6	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
422	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機R/B(GK-24)	建築設備保守グループ	2024/7/17	金属ガラ(TDFU1003668)	7	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	3 mSv/h
423	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
424	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
425	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	袋、蓋、チップ、ポリビン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
426	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
427	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/6/24	キムタオル、A4用紙	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
428	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/7/17	可燃物(段ボール・紙)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
429	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
430	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
431	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	コンガラ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
432	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/5	防災シート	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
433	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
434	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	不燃物その他(防災シート)	4	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
435	1F-1~4号機 汚染水タンク外面補修工事(2024)	G1南、B南、B、H6(I)、H5、H3エリアタンク	貯留設備グループ	2024/7/18	コーキングガラ	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
436	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	バッテリー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
437	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
438	既設多核種除去設備点検手入工事	既設 多核種除去設備	多核種除去設備グループ	2024/7/16	無停電電源装置	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
439	1F構内放置品片づけ業務委託(2024)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2024/7/2	金属ガラ	16	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
440	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
441	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
442	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	紙・ウェス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
443	1F 共用プールポンプ修理工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	切粉	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
444	1F 共用プールポンプ修理工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
445	1F 1~4号機 E2エリア保管コンテナ内水素濃度測定業務委託	E2エリア	滞留水処理設備グループ	2024/7/23	ゴム類(ゴム板)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
446	1F 1~4号機 E2エリア保管コンテナ内水素濃度測定業務委託	E2エリア	滞留水処理設備グループ	2024/7/23	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
447	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
448	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
449	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
450	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/17	可燃物その他(雑草等)(2022 SK-01267)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	60 μ Sv/h
451	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/17	可燃物その他(雑草等)(2022 SK-01269)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	70 μ Sv/h
452	1F 海生物残水処理業務委託(2024)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/6/24	木材	1	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
453	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
454	1~4号機S/B残置物整理業務委託	1~4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/8	プラスチック類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
455	1F 1-4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
456	1F5/6号機護岸エリア整備工事	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2024/7/17	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
457	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/7/12	フレコン	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
458	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
459	1F 1~4号機 E2エリア保管コンテナ内水素濃度測定業務委託	E2エリア	滞留水処理設備グループ	2024/7/23	金属ガラ(ボルト・ナット類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
460	1F 1~4号機 E2エリア保管コンテナ内水素濃度測定業務委託	E2エリア	滞留水処理設備グループ	2024/7/23	不燃物その他(防災シート)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
461	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
462	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	防災シート	0.4	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
463	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	コーキングケース	0.03	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
464	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	パッキン	0.02	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
465	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	防災シート鳩目	0.02	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
466	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/17	不燃物その他(不燃シート等) (2022 SK-01274)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
467	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連 除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/17	難燃物その他(テープ等)(2022 SK-01280)	6	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	50 μ Sv/h
468	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
469	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	鉄くず	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
470	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
471	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	土砂	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
472	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2 mSv/h
473	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	コンガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
474	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/3/7	土砂	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
475	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	養生用ビニール、テープ	0.72	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
476	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	ダンボール	0.09	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
477	1F-2 燃料取り出し用構台換気設備設置	2号R/B南側ヤード 1階 機械室	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2024/7/19	ロープ、水糸、ラミネート、シリカゲ ル	0.02	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
478	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2024)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/7/22	紙類、ウエス	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
479	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2024)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/7/22	ビニール、プラスチック類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
480	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2024)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/7/22	採水器、採水容器	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
481	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2024)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/7/22	ロープ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
482	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2024)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/7/22	防災シート	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
483	2024年度 小口工事	5, 6号機S/B南側	建築設備保守グループ	2024/7/23	ガラス	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
484	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	機器・基盤類(APD充電器基盤)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	350 μ Sv/h
485	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	体表面・携行品モニタ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	350 μ Sv/h
486	1～4号機S/B残置物整理業務委託	1～4号機サービスビル建屋1.2階	放射線防護グループ	2024/7/10	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	200 μ Sv/h
487	1F 1～4号機取水路開渠海底土被覆工事	メガフロート(GG-22)	土木基盤設備グループ	2024/7/12	トンパック	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
488	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/7/17	可燃物その他(トンパック)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
489	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/7/17	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
490	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/7/17	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
491	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/7/17	不燃物その他(防災シート(ハト メ有))	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
492	1F-1～4号機 Dビット周辺線量低減のための 干渉物撤去工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管 PJグループ	2024/7/17	プラ・ポリ・ビニール類(ブルー シート(ハトメ有)、安全ネット)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
493	1F 免震重要棟西側駐車場 周辺調査委託	免震重要棟西側駐車場	建築設備建設グループ	2024/7/8	アスファルトガラ	4.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
494	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
495	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
496	化学分析及び放射能測定業務(2024年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2024/6/25	紙・ウェス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
497	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	ビニールゴミ、プラゴミ	3.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
498	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	ブルーシート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
499	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	土木(防草)シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
500	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	長靴(鉄板入り)、防災シート	1.5	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
501	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	鉄くず	2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	2 mSv/h
502	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	コンガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
503	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	安全ネット	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
504	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2025年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2024/4/22	木材	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
505	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	可燃物その他(雑草)	4	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
506	RW建屋周辺整備工事(その2)並びに関連除却工事	共用プール西側	土木水対策設備グループ	2024/7/16	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
507	3号機T/B建屋海側クレーン解体・移動業務委託	3T/B東(GI-24)	建築設備建設グループ	2024/6/12	コンクリートガラ	6	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
508	2024年度 小口工事	固体廃棄貯蔵所	建築設備保守グループ	2024/7/23	塩ビ管	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
509	1F増設雑固体廃棄物焼却設備不具合に伴う、木材チップ等の受取・分別業務委託	その1テント	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/12	1m3コンテナ	64	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
510	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/2	TDPU1003858(07)	7	0.005 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
511	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/2	TDPU1000885(07)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
512	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/2	TDPU1002506(07)	7	0.005 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
513	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/3	TDPU1001048(07)	7	0.005 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
514	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/3	TDPU1000798(07)	7	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
515	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/3	TDPU1000102(07)	7	0.005 mSv/h	0.062 mSv/h	β 有	0.062 mSv/h
516	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	TDPU1002379(07)	7	0.005 mSv/h	0.058 mSv/h	β 有	0.058 mSv/h
517	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/4	TDFU1007426(07)	7	0.005 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
518	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/5	TDPU1002738(07)	7	0.005 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
519	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/5	TDFU1007581(07)	7	0.005 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
520	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ()瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2024/7/3	10ftHHコンテナ(TDFU1004849)	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
521	減容処理設備による処理後発生量(グラフ反映不要)	減容処理設備建屋 ()瓦礫類管理票(B)-1	運用支援グループ	2024/7/3	10ftHHコンテナ(TDFU1006461)	7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
522	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/17	TEPU 170045 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
523	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/17	TEPU 170179 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
524	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/17	TEPU 170113フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
525	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/24	TEPU 170183 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
526	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/7/24	MBMU 170099 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
527	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/8	TDFU1006380(07)	7	0.005 mSv/h	0.064 mSv/h	β 有	0.064 mSv/h
528	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/8	TDFU1007149(07)	7	0.005 mSv/h	0.064 mSv/h	β 有	0.064 mSv/h
529	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/8	TDFU1007133(07)	7	0.005 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
530	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/9	TDFU1007299(07)	7	0.005 mSv/h	0.062 mSv/h	β 有	0.062 mSv/h
531	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/9	TDFU1007431(07)	7	0.005 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
532	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/10	TDFU1007621(07)	7	0.005 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
533	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/10	TDFU1007513(07)	7	0.005 mSv/h	0.066 mSv/h	β 有	0.066 mSv/h
534	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/7/10	TDPU1003164(07)	7	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h