

原子力発電所の環境放射能測定結果

(令和6年度 第1四半期)

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

空間積算線量

(単位：mG y)

| No. | 測定地点名 | 測定期間 測定項目 | | R6. 4. 4 ～ R6. 7. 4 | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 | 積算線量 | 測定日数 |
| 1 | M P ー 1 | | | 0.93 (0.92) | 91 | | | | | | |
| 2 | M P ー 2 | | | 1.48 (1.46) | 91 | | | | | | |
| 3 | M P ー 3 | | | 1.04 (1.03) | 91 | | | | | | |
| 4 | M P ー 4 | | | 1.04 (1.03) | 91 | | | | | | |
| 5 | M P ー 5 | | | 1.28 (1.27) | 91 | | | | | | |
| 6 | M P ー 6 | | | 0.82 (0.81) | 91 | | | | | | |
| 7 | M P ー 7 | | | 3.23 (3.19) | 91 | | | | | | |
| 8 | M P ー 8 | | | 6.55 (6.48) | 91 | | | | | | |
| 9※ | 双葉町郡山塚ノ腰 | | | 0.73 (0.72) | 91 | | | | | | |
| 10 | 双葉町長塚鬼木 | | | 0.36 (0.36) | 91 | | | | | | |
| 11 | 双葉町山田西郷内 | | | 1.38 (1.36) | 91 | | | | | | |
| 12 | 大熊町夫沢中央台 | | | 2.95 (2.92) | 91 | | | | | | |
| 13 | 大熊町旧役場 | | | 2.14 (2.12) | 91 | | | | | | |
| 14※ | 大熊町小入野東大和久 | | | 4.59 (4.54) | 91 | | | | | | |
| 15 | 大熊町熊川緑ヶ丘 | | | 5.46 (5.40) | 91 | | | | | | |
| 16※ | 大熊町熊川久麻川 | | | 4.78 (4.73) | 91 | | | | | | |
| 17※ | 浪江町棚塩安養院 | | | 0.17 (0.17) | 91 | | | | | | |
| 18 | 浪江町川添中上ノ原 | | | 0.33 (0.33) | 91 | | | | | | |
| 19 | 大熊町野上湯の神 | | | 0.86 (0.85) | 91 | | | | | | |
| 20 | 富岡町新福島変電所 | | | 0.89 (0.88) | 91 | | | | | | |
| 21※ | 富岡町富岡中学校 | | | 0.25 (0.25) | 91 | | | | | | |

(注) 1. () 内は、90日換算値。

※No9:郡山堂ノ上から郡山塚ノ腰へ地点変更（国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことによる変更：平成28年度第3四半期より）

※No14:小入野東大和久およびNo16:熊川久麻川地点については、国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことにより測定地点変更（令和元年度第1四半期より）

※No17:北棚塩総合集会所から棚塩安養院へ地点変更（建屋解体工事が実施されることによる変更：令和3年度第1四半期より）

※No21:東京電力西原寮から富岡中学校へ地点変更（建屋解体工事が実施されることによる変更：令和4年度第4四半期より）