

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（2月分）



2月	日							1(土)
	連続ダストモニタの計測値							9.17E-05 (最大)
	(Bq/cm ³) ※1							ND※2 (最小)
	日	2(日)	3(月)	4(火)	5(水)	6(木)	7(金)	8(土)
	連続ダストモニタの計測値	7.58E-05 (最大)	6.42E-05 (最大)	9.08E-05 (最大)	6.09E-05 (最大)	7.76E-05 (最大)	8.06E-05 (最大)	6.34E-05 (最大)
	(Bq/cm ³) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)
	連続ダストモニタの計測値	8.42E-05 (最大)	8.47E-05 (最大)	6.61E-05 (最大)	5.76E-05 (最大)	9.55E-05 (最大)	9.47E-05 (最大)	7.29E-05 (最大)
	(Bq/cm ³) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)
	連続ダストモニタの計測値	9.64E-05 (最大)	7.69E-05 (最大)	8.79E-05 (最大)	8.02E-05 (最大)	5.53E-05 (最大)	6.02E-05 (最大)	6.99E-05 (最大)
	(Bq/cm ³) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)
	日	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	
	連続ダストモニタの計測値	6.36E-05 (最大)	5.61E-05 (最大)	7.82E-05 (最大)	9.26E-05 (最大)	5.01E-05 (最大)	7.37E-05 (最大)	
	(Bq/cm ³) ※1	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	ND※2 (最小)	

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※2：ND = 不検出