

瓦礫類・伐採木管理票【高線量】

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫 8棟地下2階	建築設備建設グループ	2025/6/25	不燃物(2018ZK-01548)	6	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
2	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	固体庫 8棟地下2階	建築設備建設グループ	2025/6/25	不燃物(2018FU-00022)	6	0.1 mSv/h	1 mSv/h	無	
3	1F-2 PCV内部調査装置除染委託	テントハウスA	試験的取り出しPJグループ	2025/6/18	可燃物その他	4	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	30 mSv/h
4	1F-2 PCV内部調査装置除染委託	テントハウスA	試験的取り出しPJグループ	2025/6/18	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	3 mSv/h
5	1F-2 PCV内部調査装置除染委託	テントハウスA	試験的取り出しPJグループ	2025/6/18	難燃シート	1.5	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.1 mSv/h
6	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/1	金属ガラ他(2023 SK-01861)	6	0.003 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.35 mSv/h
7	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/1	金属ガラ他(2023 SK-01863)	6	0.003 mSv/h	0.18 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.28 mSv/h
8	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/1	金属ガラ他(2023 SK-01434)	6	0.003 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.24 mSv/h
9	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/1	金属ガラ他(2023 SK-01733)	6	0.003 mSv/h	0.16 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.28 mSv/h
10	Eエリアタンクスラッジ回収他業務委託 その4 ID44496	Eエリア	貯留設備グループ	2025/7/14	Eエリアスラッジ(2024 WSF-013)	6	0.01 mSv/h	2.4 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	2.4 mSv/h
11	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/3	金属ガラ他(2023SK-01792)	6	0.003 mSv/h	0.21 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.32 mSv/h
12	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/7/3	金属ガラ他(2023SK-01865)	6	0.003 mSv/h	0.16 mSv/h	$\beta \alpha$ 有	0.28 mSv/h