

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年11月5日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年11月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【総合文書管理システム※のサーバ障害発生について】 総合文書管理システムにサーバ障害の発生を確認。 原因は、一部のサーバの空き容量が一時的にゼロとなったことによるもの。 当該サーバを再起動したところ、空き容量があることを確認。また、総合文書管理システムの動作が正常復帰したことも確認。 今後、サーバ空き容量が一時的にゼロになった原因を調査予定。</p> <p>※ 総合文書管理システム：設備図書の閲覧、図書整備を行うシステム</p>	GⅢ	10月31日