

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月11日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【J7タンクエリアA1タンク水位計の故障について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、J7タンクエリアA1タンク水位計の指示が測定範囲を上回り測定不能であることを確認。 現場確認の結果、当該タンク廻りに漏えいがないこと、および当該タンクへの移送を行っていないことから、水位計の故障と判断。 今後、当該水位計の交換を実施予定。 なお、水位計を交換するまでは、パトロールにて当該タンク廻りにおける漏えいがないこと、および1日1回、隣接タンクとの連結弁の開閉操作を行い、水位に変動がないことを確認する。	GⅢ	4月10日