

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【資機材運搬用トラックの燃料タンク給油口からの軽油漏えいについて】 協力企業作業員が、荷下ろし作業前の待機のため、2・3号機間道路西側にある坂道に資機材運搬用トラックを駐車させていたところ、トラックの燃料タンク給油口から軽油が漏れていることを確認。 現場確認の結果、燃料が燃料タンクの上部まで達していたことから、坂道による勾配の影響により、燃料給油口の空気抜き穴から軽油が漏れたものと推定。 また、トラックを平坦箇所移動させ、漏えいが停止していることを確認。漏えいした軽油については、側溝への流出がないことを確認。 なお、中和剤、および吸着マットによるふき取りにより、漏えいした軽油を回収。 今後、再発防止策を検討。	GⅡ	4月18日