

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月4日(木)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月4日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【固体廃棄物管理棟消火ポンプ用非常用発電機の巡視と点検未実施について】 当社社員が、2024年度の点検実績を確認したところ、固体廃棄物管理棟消火ポンプ用非常用発電機について、社内マニュアルに基づく巡視と点検が未実施であることを確認。 なお、消防法に基づく消火ポンプの非常用発電機による起動点検を1回/年実施しており、異常がないことは確認済み。 今後、再発防止対策を検討。	G II	8月29日