

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年1月30日(金)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年1月30日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【重機の社内点検台帳の未作成について】 当社社員が、重機の点検記録を確認していたところ、所有している一台の重機について、社内マニュアルで定められている点検台帳が未作成であることを確認。 原因を調査したところ、購買・資産登録を行ったグループから、管理・保守を行うグループへの引継ぎ不足により、点検台帳が未作成となったことを確認。 なお、当該重機について、法令に基づく点検は実施しており、点検記録も保管されていた。 今後、点検台帳の作成を行うとともに、再発防止対策を検討。</p>	G II	1月26日