

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年2月4日(水)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年2月4日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード | 発見日 |
|----|--|------|-------|
| 1 | <p>【社内業務品質監査における指摘について】 当社社員が社内業務品質監査において、第二セシウム吸着装置に関する保全の有効性評価結果の記録が作成されていないとの指摘を受けた。 なお、保全方式の有効性評価は実施しており、点検長期計画への影響はなし。 今後、是正を行うと共に、再発防止対策を検討する。</p> | G II | 1月29日 |