

循環注水冷却スケジュール（1/1）

区分名	並び	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月	2025年 1月					2月			3月			4月			5月			6月			備 考			
				29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業	【1, 2, 3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）																		原子炉・格納容器内の前壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施					
		海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST室素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）		CST室素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																		格納の意味 CST：圧入スプレイ CST：海水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール					
原子炉格納容器関連	原子炉格納容器関連	室素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入 ・連続室素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入																							
		PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/1/14,16 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/1/21 ・水素モニタ停止 A系：2025/1/14 ・水素モニタ停止 B系：2025/1/21 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系：2025/1/22 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：1/24 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・水素モニタ停止 A系：2025/1/9 ・水素モニタ停止 B系：2025/1/10 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/1/22 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/1/16 ・【3号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/1/22 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系：2025/2/18 ・水素モニタ停止 B系：2025/3/4 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系：2/20 ・【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/2/5 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/2/6 ・水素モニタ停止 A系：2025/2/5,17,18 ・水素モニタ停止 B系：2025/2/6,3/3,4 ・【2号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/2/18 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/2/19 ・【3号】PCVガス管理システム 伝送回路修理 ・希ガスモニタ停止 A系：2025/2/20 ・希ガスモニタ停止 B系：2025/3/4		【1, 2, 3号】継続運転中																							
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中（継続） (予 定) ・【1号】FPCポンプ（B）本格点検 ・SFP一次系停止：2024/12/3 ～ 2/25 （1号FPC系計装品点検含む） ・【2号】SFP循環冷却設備1次系ポンプ取替 ・SFP一次系停止：2025/2/7 ～ 2/19	現場作業	【1号】循環冷却 【2号】循環冷却 【1号】SFP一次系停止（2/7～2/25）																		【1号】循環冷却 【2号】循環冷却					
		使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）		【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																							
		海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	(実 績) ・【共通】プール水質管理中（継続）		【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																							