

使用済燃料等の保管状況

保管場所	保管体数(体)				取出し率 (参考) 2011/3/11 時点	備考
	使用済燃料プール		新燃料 貯蔵庫			
	新燃料	使用済燃料	新燃料	合計		
1号機	100	292	0	392	0.0%	392
2号機	28	587	0	615	0.0%	615
3号機	0	0	0	0	100.0%	566
4号機	0	0	0	0	100.0%	1,535
5号機	168	1,220	0	1,388	10.0%	1,542
6号機	180	0	218	398	78.9%	1,704
1~6号機	476	2,099	218	2,793	56.0%	6,354

保管場所	保管体数(体)			保管率	(参考) 保管容量	備考
	新燃料	使用済燃料	合計			
乾式キャスク 仮保管設備	0	3,965	3,965	100.0%	3,965	キャスク基数65 (容量:65基) 30基増設工事実施中
共用プール	76	6,273	6,349	94.3%	6,734	ラック取替工事実施により当初保管容量6,840体から変更

	保管体数(体)		
	新燃料	使用済燃料	合計
福島第一合計	770	12,337	13,107

乾式キャスク仮保管設備

赤字: 2025/12/25報告時からの変更点
(2026/1/29時点)

