

<海洋生物飼育日誌>

2022年4月6日9時

天気 晴

水温 19℃

本日は、不要になった海水を初めて排水したお話。

規制当局への排水の届け出が受理され、分析したデータが排水の基準値を満たしていることを確認した上で排水を実施。

今後、多くて週2回、ひとつひとつ手順を確認しながら排水作業を行っていく。(石)



廃海水分析結果(試料採取日:2022年3月30日)

分析項目	分析結果	単位	基準値
水素イオン指数(pH)	6.5	-	5.0~9.0
浮遊物質(SS)	0.6	mg/L	70以下
化学的酸素要求量(COD)	2.0	mg/L	30以下

排水量 最大 5m³/日、2回/週