

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月15日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	直流125V分電盤において、「中央制御室の警報表示装置の点滅表示回路」の地絡継電器の1つが一時的に作動した。当該事象の原因を調査。	
2	4号機	タービン補機冷却海水系において、ストレーナー(A)ブロー弁の弁体・弁座ライニングに減肉を確認した。当該弁を修理。	
3	4号機	復水器(A)において、支え板溶接部の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該溶接部を修理。	
4	5号機	気体廃棄物処理系において、脱湿塔へ所内用圧縮空気を供給するラインの元弁にシートリーク、圧力調整弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	定期事業者検査の成績書の1つで検査対象設備の誤記を確認した。当該検査の成立性を評価。	
6	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域の送風機(B)用電動機において、ケーブル圧着端子部に素線切れを確認した。当該ケーブルを修理。	
7	7号機	タービン建屋天井クレーンの横行レールにおいて、継ぎ目のすきまが管理値を超えていることを確認した。当該継ぎ目を修理。	