

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	サービス建屋換気空調系加湿器蒸気ノズル用の凝縮水ホースに詰まりを確認した。当該ホースを点検・修理。	
2	4号機	湿分分離器(B)北西上部にある抽気系配管のオイルスナッパに油のにじみを確認した。当該オイルスナッパを点検・修理。	
3	その他	荒浜側焼却設備の排気筒放射線モニタにおいて、トリチウムサンプリング装置(B)(2系統のうち1系統)の警報(圧力異常)が発生し、装置が停止していたことを確認した。当該装置を点検・修理。	
4	その他	屋外放射線監視システムにおいてデータ受信装置1系(2系統のうち1系統)の故障を確認した。当該装置を点検・修理。	