

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月6日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. GIグレード 0件
- 2. GIIグレード 0件
- 3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	低電導度廃液系分離水ポンプ(A)再循環弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	雑用水系循環水配管清掃用供給弁の保温材が外れていることを確認した。当該保温材を修理。	
3	5号機	スチームドレン排水系収集タンク(A)(B)サンプリング採取弁が、わずかに開(通常時は全閉)となっていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
4	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(E)潤滑油タンクの油面が低下していることを確認した。当該事象の原因を調査。	